

#148404#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

КГТУ, ФГБОУ ВО
Горького 19А, Калининград

6539
ТЭМ-104
1646319
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0	0,002	0,006	0,003	0,006	24	24	0	0	21,1	19,4	9	5,1	-
22.08.2025	0	0,041	0,016	0,039	0,016	24	24	0	0	19,4	19	9	5,1	-
23.08.2025	0	0,006	0	0,008	0	24	24	0	0	18,8	18,4	9	5,1	-
24.08.2025	0	0,016	0	0,015	0	24	24	0	0	17,5	18	9	5,1	-
25.08.2025	0	0,012	0	0,012	0	24	24	0	0	16,5	17,4	9	5,1	-
26.08.2025	0	0,021	0,002	0,021	0,002	24	24	0	0	16,7	17,1	9	5,1	-
27.08.2025	0,108	46,285	45,891	45,638	45,291	24	24	0	0	53,6	51,3	9	5,1	-
28.08.2025	0,231	15,838	15,945	15,527	15,75	24	24	0	0	65,9	51,1	9	5,1	-
29.08.2025	0,209	14,123	14,236	13,845	14,061	24	24	0	0	66,3	51,3	9	5,1	-
30.08.2025	0,204	13,596	13,723	13,325	13,553	24	24	0	0	66,5	51,3	9	5,1	-
31.08.2025	0,283	16,664	16,846	16,326	16,65	24	24	0	0	67,2	50	9	5,1	-
01.09.2025	0,241	14,693	14,838	14,394	14,658	24	24	0	0	67,3	50,6	9	5,1	-
02.09.2025	0,257	15,129	15,326	14,823	15,146	24	24	0	0	67,2	50	9	5,1	-
03.09.2025	0,284	16,492	16,613	16,158	16,422	24	24	0	0	67,1	49,5	9	5,1	-
04.09.2025	0,296	16,914	17,1	16,571	16,904	24	24	0	0	67,3	49,5	9	5,1	-
05.09.2025	0,26	15,762	15,957	15,439	15,766	24	24	0	0	67,3	50,6	9	5,1	-
06.09.2025	0,208	13,916	14,023	13,638	13,852	24	24	0	0	66,7	51,5	9	5,1	-
07.09.2025	0,262	16,051	16,051	15,729	15,861	24	24	0	0	66,8	50,2	9	5,1	-
08.09.2025	0,311	17,699	17,65	17,342	17,447	24	24	0	0	67,2	49,4	9	5,1	-
09.09.2025	0,31	17,697	17,648	17,339	17,445	24	24	0	0	67,2	49,4	9	5,1	-
10.09.2025	0,302	17,287	17,176	16,936	16,98	24	24	0	0	67,3	49,6	9	5,1	-
11.09.2025	0,324	18,682	18,527	18,304	18,314	24	24	0	0	67,1	49,4	9	5,1	-
12.09.2025	0,274	16,717	16,602	16,379	16,404	24	24	0	0	67	50,4	9	5,1	-
13.09.2025	0,273	16,699	16,609	16,361	16,412	24	24	0	0	67,2	50,6	9	5,1	-
14.09.2025	0,307	18,066	17,939	17,699	17,729	24	24	0	0	67,2	50	9	5,1	-
15.09.2025	0,336	18,48	18,365	18,104	18,16	24	24	0	0	67,6	49,1	9	5,1	-
16.09.2025	0,316	17,053	16,799	16,699	16,609	24	24	0	0	68	49,1	9	5,1	-
17.09.2025	0,311	17,158	16,791	16,803	16,598	24	24	0	0	68	49,6	9	5,1	-
18.09.2025	0,34	18,08	17,617	17,703	17,418	24	24	0	0	68,2	49,1	9	5,1	-
19.09.2025	0,316	17,607	17,141	17,244	16,945	24	24	0	0	67,8	49,6	9	5,1	-
20.09.2025	0,347	19,113	18,607	18,715	18,393	24	24	0	0	68,2	49,7	9	5,1	-
Итого:	6,91	445,899	444,044	437,139	438,792	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,91													

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	423,521	16477,408	16493,701	16094,831	16329,986	9863,72	0,01
20.09.2025	430,43	16923,309	16937,746	16531,969	16768,779	10607,72	0,01

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 13:34:26