

#125876#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 15.04.2025	
Потребитель	Служба административно-технического обеспечения, МБУ ГО "Город Калининград"
Адрес потребителя	Фрунзе 71, Калининград
Номер абонента	3773
Порядковый номер	9392
Тип теплосчётчика	ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер	20111030
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	3,176	0	62,025	0	0	60,763	0	0	24	0	67	54,5	0,4	0,36	4,4
22.03.2025	3,116	0	62,074	0	0	60,784	0	0	24	0	67,8	55,5	0,41	0,36	5,6
23.03.2025	3,115	0	62,14	0	0	60,883	0	0	24	0	66,7	54,5	0,4	0,35	5,7
24.03.2025	3,13	0	59,988	0	0	58,755	0	0	24	0	67,4	54,6	0,39	0,35	6,8
25.03.2025	3,162	0	61,413	0	0	60,147	0	0	24	0	67,5	54,9	0,4	0,35	5,5
26.03.2025	3,197	0	63,257	0	0	61,957	0	0	24	0	67,3	55	0,4	0,35	4,4
27.03.2025	3,24	0	62,877	0	0	61,581	0	0	24	0	67,4	54,9	0,4	0,35	6,9
28.03.2025	3,144	0	69,564	0	0	68,125	0	0	24	0	67,6	56,6	0,41	0,36	5,7
29.03.2025	2,951	0	70,577	0	0	69,116	0	0	24	0	67,7	57,5	0,42	0,35	8,9
30.03.2025	2,909	0	67,054	0	0	65,669	0	0	24	0	67,6	57	0,41	0,35	9,9
31.03.2025	3,134	0	66,292	0	0	64,926	0	0	24	0	67,5	56	0,41	0,35	6,8
01.04.2025	3,229	0	67,582	0	0	66,188	0	0	24	0	67,5	55,9	0,4	0,35	5,9
02.04.2025	3,245	0	78,386	0	0	76,759	0	0	24	0	67,7	57,6	0,39	0,35	-
03.04.2025	3,148	0	81,387	0	0	79,643	0	0	24	0	68,8	59,4	0,4	0,35	-
04.04.2025	3,007	0	77,511	0	0	75,827	0	0	24	0	69,5	60	0,4	0,35	-
05.04.2025	2,977	0	70,712	0	0	69,144	0	0	24	0	70,3	60	0,39	0,35	-
06.04.2025	3,176	0	68,945	0	0	67,338	0	0	24	0	72,2	60,9	0,38	0,35	-
07.04.2025	3,365	0	73,821	0	0	72,135	0	0	24	0	71,4	60,2	0,39	0,35	-
08.04.2025	3,284	0	71,227	0	0	69,672	0	0	24	0	69,7	58,4	0,38	0,34	-
09.04.2025	3,245	0	72,365	0	0	70,8	0	0	24	0	69,3	58,3	0,39	0,35	-
10.04.2025	3,371	0	69,285	0	0	67,759	0	0	24	0	70	58,1	0,39	0,35	-
11.04.2025	3,27	0	73,395	0	0	71,803	0	0	24	0	69,4	58,5	0,39	0,35	-
12.04.2025	3,115	0	75,233	0	0	73,588	0	0	24	0	69,7	59,6	0,4	0,35	-
13.04.2025	3,014	0	81,296	0	0	79,51	0	0	24	0	69,8	60,8	0,41	0,35	-
14.04.2025	2,988	0	86,881	0	0	84,978	0	0	24	0	69,7	61,3	0,41	0,34	-
15.04.2025	1,325	0	39,813	0	0	38,947	0	0	24	0	69,6	61,5	0,24	0,21	-
Итого:	80,033	0	1795,1	0	0	1756,797	0	0	624	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,116														

Общее время работы системы, ч 624
Период нормальной работы системы, ч 624

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	2655,855	46098,956	0	0	45015,521	0	0	28461	1287
15.04.2025	2735,888	47894,056	0	0	46772,318	0	0	29085	1287

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2025 11:08:08