

#110368#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/12/24г.-25/12/24г.

Абонент:фрунзе 71

Адрес: САТО

Договор N:0000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.Н 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 22.00 м3/ч G1 min = 0.06 м3/ч

Серийный номер 20111030, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х26Г4

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.12.24 23	71,63	56,88	14,76	4,03	3,63	56,606	55,303	0,817	24	0	
21.12.24 23	71,74	56,33	15,4	4,04	3,67	53,371	52,142	0,804	24	0	
22.12.24 23	71,47	56,54	14,94	4,05	3,66	55,539	54,268	0,811	24	0	
23.12.24 23	71,78	56,08	15,7	4,07	3,66	56,803	55,496	0,872	24	0	
24.12.24 23	73,1	56,51	16,6	4,06	3,66	56,21	54,871	0,912	24	0	
25.12.24 23	72,9	56,75	16,15	4,04	3,62	58,188	56,807	0,919	24	0	
Итого/Средн	72,11	56,51	15,6	4,05	3,65	336,717	328,887	5,135	144	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.12.24 23	40902,408	39942,417	550,882	26277	1287
25.12.24 23	41239,125	40271,304	556,018	26421	1287
Итого	336,717	328,887	5,135	144	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/12/24г.-20/01/25г.

Абонент:фрунзе 71 сато

Адрес: _____

Договор N:0000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.Н 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 22.00 м3/ч G1 min = 0.06 м3/ч

Серийный номер 20111030, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х26Г4

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.12.24 23	71,82	56,23	15,59	4,1	3,64	60,748	59,346	0,927	24	0	
27.12.24 23	71,7	56,71	14,99	4,13	3,66	61,914	60,486	0,908	24	0	
28.12.24 23	71,64	55,83	15,81	4,08	3,68	56,424	55,127	0,873	24	0	

29.12.24 23	71,82	56,35	15,47	4,07	3,69	55,573	54,288	0,841	24	0
30.12.24 23	71,59	56,09	15,49	4,07	3,68	55,529	54,254	0,841	24	0
31.12.24 23	71,52	56,11	15,41	4,07	3,68	55,544	54,269	0,837	24	0
01.01.25 23	71,77	56,34	15,44	4,07	3,68	55,869	54,582	0,843	24	0
02.01.25 23	72,33	56,45	15,88	4,06	3,68	54,658	53,378	0,848	24	0
03.01.25 23	76,02	58,07	17,95	4,06	3,69	52,537	51,193	0,92	24	0
04.01.25 23	77,27	58,38	18,88	4,05	3,69	51,415	50,06	0,947	24	0
05.01.25 23	77,83	58,54	19,29	4,04	3,69	51,733	50,352	0,972	24	0
06.01.25 23	76,78	57,88	18,9	4,02	3,68	51,241	49,906	0,944	24	0
07.01.25 23	71,42	55,54	15,88	4,05	3,66	55,222	53,959	0,858	24	0
08.01.25 23	72,17	55,13	17,04	4,01	3,67	51,708	50,504	0,861	24	0
09.01.25 23	73,46	54,38	19,08	4	3,66	50,529	49,314	0,942	24	0
10.01.25 23	72,7	52,79	19,92	3,59	3,28	44,656 <	43,602 <	0,869	24	0 *
11.01.25 23	75,02	54,65	20,36	4,01	3,69	49,173	47,946	0,977	24	0
12.01.25 23	75,57	55,78	19,79	4,05	3,7	51,948	50,632	1,003	24	0
13.01.25 23	75,86	55,67	20,19	4,03	3,69	51,414	50,103	1,013	24	0
14.01.25 23	74,54	54,69	19,86	4,01	3,67	50,324	49,083	0,976	24	0
15.01.25 23	71,98	54,44	17,54	4,05	3,68	54,756	53,487	0,939	24	0
16.01.25 23	71,61	53,34	18,27	4,02	3,67	52,277	51,077	0,934	24	0
17.01.25 23	71,36	54,16	17,2	4,04	3,67	54,496	53,255	0,917	24	0
18.01.25 23	71,15	54,13	17,02	4,02	3,66	53,052	51,848	0,883	24	0
19.01.25 23	71,62	54,19	17,43	4,01	3,66	51,577	50,393	0,879	24	0
20.01.25 23	72,89	53,87	19,03	3,98	3,65	49,236	48,067	0,915	24	0
Итого/Средн	73,15	55,64	17,51	4,03	3,66	1383,553	1350,51	23,668	624	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	M1	Qгв	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
25.12.24 23	41239,125	40271,304	556,018	26421	1287
20.01.25 23	42622,678	41621,813	579,686	27045	1287
Итого	1383,553	1350,51	23,668	624	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

