

#115107#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.01.2025 по 19.02.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский сад № 24, МАДОУ ЦРР
Гражданская 11, Калининград

Заводской номер счётчика 15632	Показания прибора, Гкал 19.02.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.01.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1133,392	1053,614	79.778

Подпись исполнителя



#115106#

Отчёт за период с 20.01.2025 по 19.02.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

9024

BKT-9

15632

1

25.02.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
21.01.2025	-	2,793	0	132,281	0	0	129,073	0	0	24	0	0	0	73,8	52,1	0	0,39	0,36	0
22.01.2025	-	2,84	0	128,341	0	0	125,193	0	0	24	0	0	0	74,3	51,6	0	0,39	0,36	0
23.01.2025	-	2,837	0	134,601	0	0	131,305	0	0	24	0	0	0	74,2	52,6	0	0,39	0,36	0
24.01.2025	-	2,597	0	127,146	0	0	124,26	0	0	24	0	0	0	71,2	50,3	0	0,39	0,36	0
25.01.2025	-	2,244	0	109,956	0	0	107,519	0	0	24	0	0	0	70,3	49,2	0	0,4	0,36	0
26.01.2025	-	2,131	0	98,276	0	0	96,106	0	0	24	0	0	0	70,2	47,9	0	0,4	0,36	0
27.01.2025	-	2,266	0	102,691	0	0	100,426	0	0	24	0	0	0	70,1	47,5	0	0,41	0,35	0
28.01.2025	-	2,108	0	90,156	0	0	88,165	0	0	24	0	0	0	70,2	46,2	0	0,41	0,35	0
29.01.2025	-	2,205	0	97,046	0	0	94,911	0	0	24	0	0	0	70	46,8	0	0,41	0,35	0
30.01.2025	-	2,207	0	95,941	0	0	93,816	0	0	24	0	0	0	70,3	46,8	0	0,41	0,35	0
31.01.2025	-	2,359	0	112,031	0	0	109,566	0	0	24	0	0	0	70	48,4	0	0,4	0,36	0
01.02.2025	-	2,368	0	122,471	0	0	119,752	0	0	24	0	0	0	70,4	50,6	0	0,39	0,36	0
02.02.2025	-	2,454	0	122,426	0	0	119,606	0	0	24	0	0	0	71,8	51,2	0	0,39	0,36	0
03.02.2025	-	2,681	0	125,986	0	0	122,999	0	0	24	0	0	0	72,9	51,1	0	0,39	0,36	0
04.02.2025	-	2,586	0	115,276	0	0	112,553	0	0	24	0	0	0	72,8	49,8	0	0,39	0,36	0
05.02.2025	-	2,634	0	117,486	0	0	114,687	0	0	24	0	0	0	73,1	50,1	0	0,39	0,36	0
06.02.2025	-	2,467	0	105,931	0	0	103,473	0	0	24	0	0	0	72,1	48,2	0	0,4	0,35	0
07.02.2025	-	2,66	0	115,546	0	0	112,747	0	0	24	0	0	0	73,8	50,2	0	0,39	0,36	0
08.02.2025	-	2,795	0	120,296	0	0	117,085	0	0	24	0	0	0	77,9	54	0	0,39	0,36	0
09.02.2025	-	2,905	0	118,896	0	0	115,559	0	0	24	0	0	0	80,2	55	0	0,38	0,36	0
10.02.2025	-	3,232	0	125,141	0	0	121,5	0	0	24	0	0	0	81,8	55,3	0	0,38	0,36	0
11.02.2025	-	3,216	0	135,991	0	0	132,199	0	0	24	0	0	0	79,8	55,4	0	0,37	0,36	0
12.02.2025	-	3,231	0	135,246	0	0	131,476	0	0	24	0	0	0	79,8	55,3	0	0,37	0,35	0
13.02.2025	-	3,028	0	120,086	0	0	116,732	0	0	24	0	0	0	80	53,7	0	0,39	0,35	0
14.02.2025	-	2,564	0	106,601	0	0	103,799	0	0	24	0	786433	0	77,2	51,8	0	0,39	0,34	0
15.02.2025	-	2,845	0	127,996	0	0	124,628	0	0	24	0	0	0	77,3	54,4	0	0,4	0,35	0
16.02.2025	-	2,871	0	130,601	0	0	127,128	0	0	24	0	0	0	77,8	55	0	0,39	0,35	0
17.02.2025	-	2,959	0	130,046	0	0	126,627	0	0	24	0	0	0	77,2	53,7	0	0,4	0,35	0
18.02.2025	-	2,878	0	127,326	0	0	124,093	0	0	24	0	0	0	75,7	52,5	0	0,4	0,35	0
19.02.2025	-	2,816	0	125,531	0	0	122,382	0	0	24	0	0	0	75,2	52	0	0,4	0,35	0
Итого:	-	79,777	0	3557,345	0	0	3469,365	0	0	720	0	-	-	74,38	51,29	0	0,39	0,36	0

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
20.01.2025	1053,614	58100,645	0	0	56827,785	0	0	16280,27	768	965,5	0
19.02.2025	1133,392	61657,98	0	0	60297,152	0	0	17000,27	1512	965,5	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения