

ул. Трансманская, 11, п/у 9024

#119966#

Отчёт за период с 19.02.2025 по 20.03.2025.

Номер абонента
Порядковый номер 9024
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 15632
Номер системы 1
Отчёт сформирован 25.03.2025
Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
20.02.2025	-	3,068	0	132,871	0	0	129,312	0	0	24	0	0	0	78,1	54,1	0	0,39	0,35	0
21.02.2025	-	3,075	0	138,956	0	0	135,298	0	0	24	0	0	0	77,3	54,2	0	0,4	0,35	0
22.02.2025	-	2,556	0	120,206	0	0	117,303	0	0	24	0	0	0	73,7	51,8	0	0,4	0,35	0
23.02.2025	-	2,559	0	136,576	0	0	133,4	0	0	24	0	0	0	72,1	52,6	0	0,4	0,35	0
24.02.2025	-	2,606	0	136,391	0	0	133,347	0	0	24	0	0	0	70,6	51	0	0,4	0,35	0
25.02.2025	-	2,691	0	153,491	0	0	150,117	0	0	24	0	0	0	70	52,1	0	0,4	0,35	0
26.02.2025	-	2,452	0	124,321	0	0	121,611	0	0	24	0	0	0	69,7	49,4	0	0,41	0,35	0
27.02.2025	-	2,4	0	118,731	0	0	116,142	0	0	24	0	0	0	69,7	49	0	0,41	0,35	0
28.02.2025	-	2,397	0	117,001	0	0	114,461	0	0	24	0	0	0	69,5	48,6	0	0,41	0,35	0
01.03.2025	-	2,378	0	127,171	0	0	124,395	0	0	24	0	0	0	69,7	50,6	0	0,4	0,35	0
02.03.2025	-	2,352	0	122,771	0	0	120,094	0	0	24	0	0	0	69,7	50	0	0,4	0,35	0
03.03.2025	-	2,436	0	126,821	0	0	124,128	0	0	24	0	0	0	68,6	48,9	0	0,4	0,34	0
04.03.2025	-	2,319	0	108,826	0	0	106,468	0	0	24	0	0	0	69,4	47,6	0	0,4	0,34	0
05.03.2025	-	2,18	0	98,376	0	0	96,243	0	0	24	0	0	0	69,4	46,7	0	0,41	0,34	0
06.03.2025	-	2,026	0	87,475	0	0	85,582	0	0	24	0	0	0	69,4	45,6	0	0,42	0,34	0
07.03.2025	-	1,971	0	96,951	0	0	94,945	0	0	24	0	0	0	67,6	46,5	0	0,39	0,33	0
08.03.2025	-	1,81	0	102,681	0	0	100,664	0	0	24	0	0	0	65,7	47	0	0,4	0,34	0
09.03.2025	-	1,761	0	103,821	0	0	101,8	0	0	24	0	0	0	65,4	47,3	0	0,4	0,34	0
10.03.2025	-	1,771	0	107,431	0	0	105,411	0	0	24	0	0	0	64,1	47	0	0,4	0,34	0
11.03.2025	-	2,326	0	137,331	0	0	134,577	0	0	24	0	0	0	66,5	49	0	0,39	0,34	0
12.03.2025	-	2,391	0	150,661	0	0	147,664	0	0	24	0	0	0	66,2	49,7	0	0,38	0,35	0
13.03.2025	-	2,252	0	131,561	0	0	128,992	0	0	24	0	0	0	65,3	47,9	0	0,39	0,35	0
14.03.2025	-	2,535	0	128,076	0	0	125,235	0	0	24	0	0	0	70,4	50	0	0,41	0,35	0
15.03.2025	-	2,354	0	117,886	0	0	115,19	0	0	24	0	0	0	71,5	50,6	0	0,41	0,35	0
16.03.2025	-	2,407	0	123,431	0	0	120,616	0	0	24	0	0	0	71,4	51,2	0	0,41	0,35	0
17.03.2025	-	2,671	0	132,166	0	0	129,103	0	0	24	0	0	0	72	51,1	0	0,41	0,35	0
18.03.2025	-	2,533	0	125,386	0	0	122,586	0	0	24	0	0	0	70,6	49,7	0	0,41	0,35	0
19.03.2025	-	2,431	0	126,246	0	0	123,547	0	0	24	0	0	0	68,9	49	0	0,41	0,35	0
20.03.2025	-	2,244	0	126,356	0	0	123,748	0	0	24	0	0	0	67,6	48,6	0	0,41	0,35	0
Итого:	-	68,952	0	3559,968	0	0	3481,979	0	0	696	0	-	-	69,66	49,54	0	0,4	0,35	0

Общее время работы системы 696 час.

Период нормальной работы системы 696 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
19.02.2025	1133,392	61657,98	0	0	60297,152	0	0	17000,27	768	965,5	0
20.03.2025	1202,347	65217,938	0	0	63779,129	0	0	17696,27	1464	965,5	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения



[Handwritten signature]