

#132295#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский сад № 24, МАДОУ ЦРР
Гражданская 11, Калининград

Заводской номер счётчика 15632	Показания прибора, Гкал 20.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1291,443	1276,824	14.619

Подпись исполнителя



#132294#

Отчёт за период с 20.05.2025 по 20.06.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

9024

ВКТ-9

15632

1

24.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
21.05.2025	-	1,428	0	65,88	0	0	64,487	0	0	24	0	0	0	68,4	45,9	0	0,34	0,3	0
22.05.2025	-	1,538	0	70,71	0	0	69,213	0	0	24	0	0	0	68,5	45,9	0	0,34	0,3	0
23.05.2025	-	1,584	0	73,615	0	0	72,059	0	0	24	0	0	0	68,4	46	0	0,34	0,3	0
24.05.2025	-	1,322	0	57,03	0	0	55,825	0	0	24	0	0	0	68,4	44,3	0	0,35	0,3	0
25.05.2025	-	1,173	0	50,435	0	0	49,365	0	0	24	0	0	0	68,6	44,6	0	0,34	0,3	0
26.05.2025	-	1,433	0	68,205	0	0	66,751	0	0	24	0	0	0	68,8	46,9	0	0,35	0,3	0
27.05.2025	-	0,914	0	52,205	0	0	51,094	0	0	24	0	0	0	68,7	53	0	0,35	0,3	0
28.05.2025	-	0,286	0	28,44	0	0	27,839	0	0	24	0	0	0	68,4	58,5	0	0,35	0,3	0
29.05.2025	-	0,267	0	26,875	0	0	26,309	0	0	24	0	1	0	68,3	58	0	0,34	0,3	0
30.05.2025	-	0,253	0	25,54	0	0	25,003	0	0	24	0	1	0	68,2	58,4	0	0,34	0,3	0
31.05.2025	-	0,122	0	13,075	0	0	12,804	0	0	24	0	1	0	67,7	58,2	0	0,34	0,3	0
01.06.2025	-	0,126	0	14,08	0	0	13,786	0	0	24	0	1	0	67,9	58,7	0	0,34	0,3	0
02.06.2025	-	0,258	0	26,76	0	0	26,198	0	0	24	0	0	0	68,2	58,6	0	0,34	0,3	0
03.06.2025	-	0,278	0	28,03	0	0	27,439	0	0	24	0	1	0	68,3	58,6	0	0,35	0,3	0
04.06.2025	-	0,268	0	27,22	0	0	26,646	0	0	24	0	1	0	68,4	58,7	0	0,35	0,31	0
05.06.2025	-	0,259	0	27,655	0	0	27,073	0	0	24	0	0	0	68,2	58,9	0	0,35	0,31	0
06.06.2025	-	0,245	0	26,275	0	0	25,724	0	0	24	0	0	0	68,1	58,9	0	0,35	0,31	0
07.06.2025	-	0,129	0	14,265	0	0	13,968	0	0	24	0	0	0	67,8	58,6	0	0,35	0,3	0
08.06.2025	-	0,129	0	14,59	0	0	14,288	0	0	24	0	1	0	67,6	58,5	0	0,35	0,3	0
09.06.2025	-	0,251	0	28,02	0	0	27,437	0	0	24	0	0	0	67,8	58,9	0	0,35	0,31	0
10.06.2025	-	0,252	0	28,6	0	0	28,004	0	0	24	0	0	0	67,9	59,1	0	0,35	0,31	0
11.06.2025	-	0,232	0	25,21	0	0	24,68	0	0	24	0	0	0	68,2	59	0	0,35	0,31	0
12.06.2025	-	0,13	0	13,605	0	0	13,322	0	0	24	0	1	0	67,8	58	0	0,35	0,3	0
13.06.2025	-	0,133	0	14,615	0	0	14,31	0	0	24	0	0	0	67,9	58,6	0	0,35	0,31	0
14.06.2025	-	0,135	0	16,15	0	0	15,816	0	0	24	0	0	0	67,6	59	0	0,35	0,3	0
15.06.2025	-	0,135	0	16,09	0	0	15,754	0	0	24	0	0	0	68	59,4	0	0,35	0,3	0
16.06.2025	-	0,262	0	28,145	0	0	27,549	0	0	24	0	1	0	68,5	59,1	0	0,35	0,3	0
17.06.2025	-	0,285	0	30,615	0	0	29,968	0	0	24	0	0	0	68,4	59	0	0,34	0,3	0
18.06.2025	-	0,273	0	29,465	0	0	28,844	0	0	24	0	1	0	68,3	58,8	0	0,35	0,3	0
19.06.2025	-	0,263	0	29,78	0	0	29,164	0	0	24	0	0	0	67,6	58,8	0	0,33	0,29	0
20.06.2025	-	0,254	0	27,22	0	0	26,642	0	0	24	0	1	0	68,6	59	0	0,34	0,29	0
Итого:	-	14,617	0	998,4	0	0	977,361	0	0	744	0	-	-	68,18	56	0	0,35	0,3	0

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
20.05.2025	1276,824	69357,43	0	0	67833,688	0	0	19160,1	743,98	965,67	0,02
20.06.2025	1291,443	70355,828	0	0	68811,047	0	0	19904,1	1487,98	965,67	0,02

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения