

#118945#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Школа №3, МАОУ СОШ
Октябрьская площадь 28-30, Калининград

Заводской номер счётчика 22185411	Показания прибора, ГДж 20.03.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.02.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	4215,936	3839,311	376.625	89.955

Подпись исполнителя



#118837#

Отчёт за период с 20.02.2025 по 20.03.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

9834

TB7 (ASCII)

22185411

1

24.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.02.2025	-	18,814	0	250,235	240,36	0	244,121	236,9	0	24	0	74	55,6	0,34	0,26
22.02.2025	-	15,885	0	197,262	188,8	0	192,569	186,298	0	24	0	72,9	53,3	0,33	0,25
23.02.2025	-	15,607	0	164,318	157,625	0	160,317	155,722	0	24	0	73,9	50,7	0,32	0,24
24.02.2025	-	14,418	0	169,526	163,271	0	165,49	161,189	0	24	0	73	52,2	0,34	0,26
25.02.2025	-	14,475	0	188,819	181,016	0	184,521	178,697	0	24	0	71,1	52,4	0,34	0,26
26.02.2025	-	12,981	0	190,159	184,145	0	186,146	181,856	0	24	0	68,2	51,6	0,34	0,26
27.02.2025	-	12,506	0	179,375	173,07	0	175,579	170,923	0	24	0	68,4	51,4	0,34	0,26
28.02.2025	-	13,403	0	195,091	188,652	0	190,989	186,326	0	24	0	68,1	51,4	0,35	0,27
01.03.2025	-	14,116	0	208,314	202,171	0	203,906	199,613	0	24	0	68,5	51,9	0,34	0,26
02.03.2025	-	13,721	0	167,741	161,466	0	164,24	159,744	0	24	0	67,8	47,8	0,33	0,25
03.03.2025	-	13,105	0	209,208	200,992	0	205,31	198,813	0	24	0	63,1	47,9	0,33	0,25
04.03.2025	-	12,83	0	185,736	177,866	0	181,839	175,68	0	24	0	68,2	51,3	0,35	0,27
05.03.2025	-	11,389	0	165,765	157,932	0	162,277	155,971	0	24	0	68,3	51,5	0,35	0,26
06.03.2025	-	11,109	0	159,89	151,981	0	156,506	150,112	0	24	0	68,3	51,4	0,34	0,26
07.03.2025	-	11,644	0	172,776	164,53	0	169,129	162,463	0	24	0	68,3	51,9	0,35	0,26
08.03.2025	-	10,801	0	163,742	156,113	0	160,285	154,129	0	24	0	68,3	52,2	0,34	0,26
09.03.2025	-	9,542	0	107,073	102,558	0	104,806	101,51	0	24	0	68,4	46,7	0,33	0,25
10.03.2025	-	8,37	0	129,988	123,808	0	127,244	122,199	0	24	0	68,3	52,6	0,35	0,26
11.03.2025	-	11,822	0	171,68	164,262	0	168,062	162,232	0	24	0	68,2	51,4	0,34	0,26
12.03.2025	-	11,728	0	173,952	166,751	0	170,314	164,672	0	24	0	68	51,6	0,35	0,27
13.03.2025	-	12,691	0	190,126	183,62	0	186,131	181,302	0	24	0	68,3	52	0,35	0,27
14.03.2025	-	13,874	0	204,667	196,042	0	200,318	193,571	0	24	0	68,5	52	0,34	0,26
15.03.2025	-	15,163	0	233,41	220,913	0	228,432	218,044	0	24	0	68,6	52,8	0,33	0,25
16.03.2025	-	14,592	0	187,542	178,441	0	183,515	176,352	0	24	0	69	50	0,32	0,24
17.03.2025	-	16,179	0	243,586	234,931	0	238,398	231,901	0	24	0	68,7	52,5	0,34	0,26
18.03.2025	-	15,208	0	220,235	211,482	0	215,536	208,832	0	24	0	68,7	51,9	0,33	0,25
19.03.2025	-	15,517	0	214,671	203,089	0	210,065	200,589	0	24	0	68,9	51,3	0,33	0,25
20.03.2025	-	15,135	0	223,106	210,871	0	218,31	208,136	0	24	0	69	52,5	0,34	0,26
Итого:	-	376,625	0	5267,993	5046,758	0	5154,355	4983,776	0	672	0	69,04	51,49	0,34	0,26

Общее время работы системы

672 час.

Период нормальной работы системы

672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	3839,311	41101,214	39561,967	0	40114,139	39090,242	0	10159	8
20.03.2025	4215,936	46369,209	44608,729	0	45268,495	44074,018	0	10831	8

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения