

#129337#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Школа №3, МАОУ СОШ
Октябрьская площадь 28-30, Калининград

Заводской номер счётчика 22185411	Показания прибора, ГДж 20.05.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.04.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	4602,488	4508,737	93.751	22.392

Подпись исполнителя



#128916#

Отчёт за период с 20.04.2025 по 20.05.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

9834

ТВ7 (ASCII)

22185411

1

23.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.04.2025	-	1,057	0	63,319	61,125	0	61,995	59,982	0	24	0	67,9	63,8	0,33	0,25
22.04.2025	-	1,045	0	67,241	65,114	0	65,828	63,875	0	24	0	68,2	64,4	0,34	0,25
23.04.2025	-	0,935	0	67,232	64,889	0	65,82	63,644	0	24	0	68,1	64,7	0,33	0,24
24.04.2025	-	1,037	0	69,855	67,902	0	68,384	66,602	0	24	0	68,2	64,6	0,33	0,25
25.04.2025	-	1,063	0	69,107	67,402	0	67,656	66,124	0	24	0	68,1	64,4	0,33	0,25
26.04.2025	-	0,613	0	64,49	62,862	0	63,128	61,614	0	24	0	68,3	66	0,33	0,25
27.04.2025	-	0,45	0	20,343	19,756	0	19,936	19,419	0	24	0	66,2	60,8	0,33	0,24
28.04.2025	-	1,086	0	70,976	68,415	0	69,469	67,098	0	24	0	68,5	64,8	0,34	0,25
29.04.2025	-	1,064	0	74,9	72,515	0	73,314	71,11	0	24	0	68,5	65	0,33	0,25
30.04.2025	-	0,919	0	72,954	70,62	0	71,405	69,237	0	24	0	68,5	65,4	0,33	0,25
01.05.2025	-	0,582	0	68,614	66,433	0	67,17	65,107	0	24	0	68,2	66,1	0,34	0,25
02.05.2025	-	0,59	0	68,308	65,845	0	66,865	64,534	0	24	0	68,3	66,2	0,34	0,25
03.05.2025	-	0,586	0	59,409	57,36	0	58,175	56,24	0	24	0	67,8	65,4	0,33	0,25
04.05.2025	-	0,445	0	19,073	18,52	0	18,699	18,213	0	24	0	65,5	59,8	0,32	0,24
05.05.2025	-	1,129	0	71,971	69,981	0	70,451	68,648	0	24	0	68,3	64,5	0,32	0,24
06.05.2025	-	1,029	0	76,879	74,111	0	75,254	72,679	0	24	0	68,3	65,1	0,32	0,25
07.05.2025	-	1,611	0	89,997	87,059	0	88,081	85,413	0	24	0	68,6	64,3	0,32	0,25
08.05.2025	-	1,588	0	87,986	85,14	0	86,12	83,537	0	24	0	68,5	64,1	0,33	0,26
09.05.2025	-	0,593	0	64,756	62,557	0	63,399	61,323	0	24	0	67,9	65,7	0,32	0,24
10.05.2025	-	0,604	0	62,765	60,827	0	61,441	59,622	0	24	0	68,2	65,9	0,32	0,24
11.05.2025	-	0,478	0	30,35	29,323	0	29,726	28,779	0	24	0	67,3	63,5	0,31	0,24
12.05.2025	-	1,007	0	95,401	92,161	0	93,373	90,333	0	24	0	68,5	66	0,32	0,25
13.05.2025	-	5,942	0	128,488	122,088	0	125,708	120,175	0	24	0	69,1	57,9	0,32	0,25
14.05.2025	-	10,453	0	164,579	156,606	0	160,992	154,469	0	24	0	69,5	54	0,33	0,26
15.05.2025	-	11,621	0	181,421	172,659	0	177,461	170,311	0	24	0	69,5	53,9	0,33	0,25
16.05.2025	-	11,009	0	182,361	172,962	0	178,402	170,544	0	24	0	69,4	54,7	0,33	0,26
17.05.2025	-	10,423	0	158,071	150,374	0	154,657	148,39	0	24	0	69,2	53,1	0,34	0,26
18.05.2025	-	8,674	0	92,624	87,103	0	90,641	86,244	0	24	0	68,8	46	0,32	0,24
19.05.2025	-	8,335	0	152,81	144,75	0	149,5	142,627	0	24	0	69,4	56,1	0,33	0,26
20.05.2025	-	7,782	0	156,325	148,221	0	152,909	145,936	0	24	0	69,5	57,4	0,33	0,26
Итого:	-	93,75	0	2652,605	2544,68	0	2595,959	2501,829	0	720	0	68,34	61,79	0,33	0,25

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	4508,737	50724,859	48771,662	0	49531,261	48183,56	0	11574	9
20.05.2025	4602,488	53377,464	51316,344	0	52127,221	50685,39	0	12294	9

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения