

#132291#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/05/25г.-20/06/25г.

Абонент: Октябрьская пл. 28-30

Адрес: СОШ №3

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

G2 max = 36.00 м3/ч G2 min = 0.10 м3/ч

Серийный номер 22185411, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х0322

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	сМ т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.05.25 23	69,53	57,39	12,13	3,4	2,61	156,325	148,221	152,909	145,936	6,972	1,859	24	0	
21.05.25 23	69,11	58,24	10,86	3,53	2,74	147,219	139,864	144,051	137,654	6,397	1,568	24	0	
22.05.25 23	69,21	58,5	10,71	3,41	2,62	150,497	143,238	147,249	140,953	6,296	1,581	24	0	
23.05.25 23	69,24	58,36	10,88	3,36	2,57	154,215	146,666	150,88	144,338	6,542	1,645	24	0	
24.05.25 23	68,98	58,37	10,6	3,4	2,62	157,965	150,518	154,578	148,128	6,45	1,642	24	0	
25.05.25 23	67,67	48,45	19,22	3,36	2,52	75,885	71,603	74,309	70,813	3,496	1,43	24	0	
26.05.25 23	68,66	58,3	10,36	3,42	2,63	143,319	136,86	140,264	134,694	5,57	1,457	24	0	
27.05.25 23	68,82	58,5	10,32	3,5	2,71	145,697	139,09	142,581	136,865	5,716	1,474	24	0	
28.05.25 23	68,52	62,65	5,87	< 3,63	2,83	116,131	111,574	113,666	109,545	4,122	0,669	24	0	*
29.05.25 23	68,54	67,38	1,16	< 3,23	2,42	100,216	97,285	98,089	95,278	2,811	0,115	24	0	*
30.05.25 23	68,5	67,33	1,17	< 3,23	2,43	105,025	101,728	102,793	99,626	3,167	0,122	24	0	*
31.05.25 23	68,45	67,28	1,17	< 3,18	2,38	104,64	101,484	102,418	99,394	3,024	0,121	24	0	*
01.06.25 23	67,56	65,27	2,29	< 3,19	2,35	40,22	38,95	39,388	38,189	1,199	0,091	24	0	*
02.06.25 23	68,29	67,2	1,09	< 3,2	2,4	109,909	107,158	107,591	104,953	2,638	0,12	24	0	*
03.06.25 23	68,24	67,19	1,06	< 3,2	2,4	115,944	112,825	113,498	110,506	2,991	0,122	24	0	*
04.06.25 23	67,23	66,2	1,03	< 3,19	2,4	117,556	113,316	115,143	111,052	4,092	0,121	24	0	*
05.06.25 23	61,92	61,05	0,87	< 3,24	2,46	130,284	125,681	127,962	123,499	4,463	0,114	24	0	*
06.06.25 23	68	66,9	1,1	< 3,18	2,39	109,789	105,261	107,484	103,114	4,37	0,12	24	0	*
07.06.25 23	68,22	67,08	1,14	< 3,18	2,38	104,686	100,556	102,477	98,501	3,976	0,119	24	0	*
08.06.25 23	67,58	65,15	2,44	< 3,21	2,37	36,059	34,771	35,309	34,095	1,215	0,087	24	0	*
09.06.25 23	68,2	67,05	1,15	< 3,21	2,41	105,739	101,974	103,511	99,891	3,62	0,121	24	0	*
10.06.25 23	68,46	67,34	1,12	< 3,24	2,44	112,156	107,75	109,774	105,53	4,244	0,125	24	0	*
11.06.25 23	68,47	67,38	1,09	< 3,24	2,45	115,317	110,957	112,871	108,663	4,208	0,124	24	0	*
12.06.25 23	68,46	67,39	1,07	< 3,23	2,44	119,285	114,813	116,759	112,44	4,319	0,127	24	0	*
13.06.25 23	68,38	67,36	1,02	< 3,21	2,43	120,719	117,709	118,164	115,282	2,882	0,123	24	0	*
14.06.25 23	68,23	67,25	0,98	< 3,17	2,38	126,223	123,141	123,567	120,611	2,956	0,123	24	0	*
15.06.25 23	67,75	65,91	1,84	< 3,4	2,55	< 32,632	31,83	31,95	31,2	0,75	0,059	15	9	*
16.06.25 23	34,78	41,11	-6,32	< 3,8	2,9	< ---	< ---	< ---	< ---	< ---	< ---	0	24	*
17.06.25 23	26,93	30,3	-3,37	< 3,8	2,9	< ---	< ---	< ---	< ---	< ---	< ---	0	24	*
18.06.25 23	23,79	25,41	-1,63	< 3,8	2,9	< ---	< ---	< ---	< ---	< ---	< ---	0	24	*
19.06.25 23	22,17	23,02	-0,84	< 3,8	2,9	< ---	< ---	< ---	< ---	< ---	< ---	0	24	*
20.06.25 23	20,28	21,39	-1,12	< 3,8	2,9	< ---	< ---	< ---	< ---	< ---	< ---	0	24	*
Итого/Средн	68,24	63,12	5,13	3,37	2,56	3053,653	2934,821	2989,234	2880,749	108,485	15,378	639	129	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1	M2	сМ	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.05.25 23	53221,139	51168,122	51974,312	50539,458	1434,858	1097,426	12270	9
20.06.25 23	56274,791	54102,944	54963,546	53420,203	1543,343	1112,805	12909	138
Итого	3053,653	2934,821	2989,234	2880,749	108,485	15,378	639	129

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппар. неисправ.



Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

