

Месячная ведомость учёта тепловой энергии
и теплоносителя за Март 2025 на ЦО

(с 21.03.2025 по 20.04.2025)

Потребитель: ДС № 128 Абонент:
Адрес потребителя: Алданская,8 Телефон:
Ответственное лицо:

Прибор: ТЭМ-104 Сер.номер: 1125082 Расход 1: 0,150 .. 60,000 м3/ч ДУ 50 мм
Модель: ТЭМ-104 Версия ПО:

Подача Q=M(h1 - h2) Тхв.дог.=3,0°C

Дата/Время	Q [Гкал]	M1 [тонн]	V1 [куб.м.]	T1 [°C]	T2 [°C]	P1 [ат]	P2 [ат]	Тнар [час]
21.03.2025	1,5229	109,5607	112,1387	71,53	57,64	3,37	2,96	24,00
22.03.2025	0,3217	104,1951	106,6631	71,80	68,73	3,37	2,96	24,00
23.03.2025	1,1394	106,7395	109,2329	71,24	60,58	3,37	2,96	24,00
24.03.2025	2,6852	110,8243	113,3667	70,54	46,33	3,37	2,96	24,00
25.03.2025	2,6594	110,4763	113,0424	71,02	46,96	3,37	2,96	24,00
26.03.2025	2,6018	111,2992	113,8697	70,81	47,45	3,37	2,96	24,00
27.03.2025	2,5872	109,8510	112,4058	71,07	47,54	3,37	2,96	24,00
28.03.2025	2,5976	113,2325	115,8468	70,80	47,88	3,37	2,96	24,00
29.03.2025	2,4602	109,4678	112,0321	71,36	48,91	3,47	2,96	24,00
30.03.2025	2,3484	107,8385	110,2906	70,21	48,44	3,37	2,96	24,00
31.03.2025	1,8875	112,1129	114,7545	71,58	54,76	3,37	2,96	24,00
01.04.2025	2,3501	111,9561	114,5231	70,52	49,55	3,37	2,96	24,00
02.04.2025	1,3375	112,8379	115,4828	71,38	59,54	3,37	2,96	24,00
03.04.2025	0,8401	115,9646	118,6499	70,90	63,67	3,47	2,96	24,00
04.04.2025	1,9063	114,9498	117,6180	71,00	54,43	3,37	2,96	23,98
05.04.2025	2,6111	103,4712	105,9868	72,82	47,60	3,37	2,96	23,98
06.04.2025	2,7752	102,1454	104,8433	76,20	49,05	3,37	2,96	24,00
07.04.2025	2,8170	108,4776	111,2491	74,79	48,84	3,37	2,96	24,00
08.04.2025	2,7411	111,4262	114,1323	72,77	48,19	3,37	2,96	24,00
09.04.2025	2,6847	111,1443	113,7966	72,08	47,94	3,37	2,96	24,00
10.04.2025	2,7922	109,8935	112,6438	73,97	48,59	3,37	2,96	24,00
11.04.2025	2,6416	111,9361	114,5769	71,61	48,03	3,37	2,96	24,00
12.04.2025	2,5039	106,8622	109,3759	71,51	48,10	3,37	2,96	24,00
13.04.2025	1,2983	109,5821	112,1457	71,31	59,47	3,37	2,96	24,00
14.04.2025	0,4390	115,7893	118,5334	71,80	68,02	3,26	2,75	24,00
15.04.2025	0,4503	116,0787	118,7897	71,16	67,29	2,96	2,45	23,99
16.04.2025	0,4403	126,9711	130,1942	74,52	71,07	3,16	2,45	24,00
17.04.2025	0,4303	121,0885	124,1331	73,89	70,36	2,86	2,35	24,00
18.04.2025	0,4197	112,8412	115,5073	71,48	67,77	2,75	2,24	24,00
20.04.2025	0,6280	221,6350	226,7432	70,27	67,46	2,75	2,24	48,00
Итого:	54,9180	3450,6486	3532,5684	71,86	55,34	3,29	2,85	744,00

Отч.пер Т [ч] 0,00 = Нараб. 744,00 + Gmin 0,00 + Gmax 0,00 + dTmin 0,00 + Эл.пит. 0,00 + Проч.ав. 0,00
Q [Гкал] 54,9180 = 40859,0155 + 0,0000 + 0,0000 + 0,0000 + 0,0000 + 0,00000

Нарастающим итоном на:	Q [Гкал]	M1 [тонн]	V1 [куб.м.]	Тнар [час]
21.03.2025	1570,9228	95620,1300	97980,7655	22306,05
20.04.2025	1625,8409	99070,7786	101513,3339	23050,00
Итого:	54,9180	3450,6486	3532,5684	744,00

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррекция часов
(#) электропитание
(E) функц.отказ



20.04.2025 Подпись _____

