

Месячная ведомость учёта тепловой энергии
и теплоносителя за Апрель 2025 на ЦО

(с 21.04.2025 по 20.05.2025)

Потребитель: ДС 128 Абонент:
Адрес потребителя: Алданская,8 Телефон:
Ответственное лицо:

Прибор: ТЭМ-104 Сер.номер: 1125082 Расход 1: 0.150 .. 60.000 м3/ч ДУ 50 мм
Модель: ТЭМ-104 Версия ПО:

Подача Q=M(h1 - h2) Тхв.дог.=3.0°C

Дата/Время	Q [Гкал]	M1 [тонн]	V1 [куб.м.]	T1 [°C]	T2 [°C]	P1 [ат]	P2 [ат]	Тнар [час]
21.04.2025	0.4455	117.3935	120.0577	69.90	66.12	2.65	2.24	24.00
22.04.2025	1.8458	121.7087	124.4797	70.01	54.86	2.75	2.24	24.00
23.04.2025	1.9566	117.1355	119.8310	70.47	53.78	2.75	2.24	24.00
24.04.2025	1.2103	116.8812	119.6320	71.39	61.05	2.75	2.24	24.00
25.04.2025	1.5699	116.0707	118.8451	71.98	58.47	2.75	2.24	24.00
26.04.2025	0.3406	109.8651	112.6919	74.99	71.91	2.75	2.24	24.00
27.04.2025	1.0714	109.1006	111.9644	75.83	66.03	2.75	2.24	24.00
28.04.2025	1.4008	113.3391	116.2282	74.59	62.25	2.75	2.24	24.00
29.04.2025	1.8576	113.7997	116.4956	71.55	55.24	2.65	2.24	24.00
30.04.2025	1.4158	109.3512	111.9049	71.09	58.16	2.65	2.24	24.00
01.05.2025	0.3251	104.9324	107.3879	71.15	68.07	2.65	2.24	24.00
02.05.2025	0.3286	107.4789	109.9514	70.45	67.40	2.65	2.24	24.00
03.05.2025	0.3236	106.0256	108.4645	70.44	67.40	2.65	2.24	24.00
04.05.2025	0.9621	105.6473	108.0290	69.72	60.62	2.65	2.24	24.00
05.05.2025	2.6102	113.4828	116.0525	69.86	46.88	2.65	2.24	24.00
06.05.2025	2.5924	110.4474	113.0250	71.07	47.62	2.65	2.24	24.00
07.05.2025	2.5488	114.3471	116.9626	70.22	47.95	2.65	2.24	24.00
08.05.2025	2.3270	106.3368	108.7400	69.83	47.97	2.65	2.24	24.00
09.05.2025	2.3190	107.6478	110.0498	69.37	47.84	2.75	2.35	24.00
10.05.2025	2.4069	107.0982	109.6155	71.40	48.94	2.75	2.35	24.00
11.05.2025	2.2688	107.0674	109.5073	70.16	48.99	2.75	2.35	24.00
12.05.2025	1.1422	112.8967	115.4429	69.76	59.66	2.75	2.35	24.00
13.05.2025	1.2760	113.7732	116.5715	73.17	61.98	2.75	2.35	24.00
14.05.2025	1.7206	114.5413	117.0438	68.51	53.50	2.75	2.35	23.99
15.05.2025	1.9092	113.6388	116.2681	70.79	54.00	2.65	2.24	24.00
16.05.2025	2.5589	113.8222	116.3955	69.92	47.46	2.65	2.14	24.00
17.05.2025	2.4462	108.6469	111.1676	70.87	48.38	2.65	2.14	24.00
18.05.2025	2.2979	109.0853	111.5133	69.32	48.27	2.65	2.24	24.00
19.05.2025	1.1274	113.8950	116.5496	71.11	61.22	2.75	2.24	24.00
20.05.2025	0.4717	117.1697	119.9723	72.08	68.07	2.75	2.24	24.00
Итого:	47.0765	3352.6259	3430.8406	71.03	57.00	2.70	2.26	720.00

Отч.пер Нараб. Gmin Gmax dTmin Эл.пит. Проч.ав.
T [ч] 0.00 = 720.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
Q [Гкал] 47.0765 = 33895.0889 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.00000

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	M1 [тонн]	V1 [куб.м.]	Тнар [час]
21.04.2025	1625.8409	99070.7786	101513.3339	23050.00
20.05.2025	1672.9174	102423.4045	104944.1744	23769.99
Итого:	47.0765	3352.6259	3430.8406	720.00

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррекция часов
(#) электропитание
(E) функц.отказ



20.05.2025 Подпись
ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МПК«Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ
« 22 » 05 20 25