

#129209#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Калининград-ГорТранс, МКП
Киевская 15, Калининград (гараж)

Заводской номер счётчика 1647957	Показания прибора, Гкал 20.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	934,23	930,644	3.586
Количество тепловой энергии, система 2	0	0	0

Подпись исполнителя _____



#129207#

Отчёт за период с 20.04.2025 по 20.05.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

8043

ТЭМ-104

1647957

1

22.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.04.2025	-	0,103	4,008	3,551	3,926	3,523	24	24	0	0	68,9	42,7	4,2	2,9
22.04.2025	-	0,107	4,23	3,781	4,137	3,746	24	24	0	0	68,6	42,9	4,2	2,8
23.04.2025	-	0,113	4,211	3,738	4,121	3,707	24	24	0	0	69,2	41,9	4,4	2,8
24.04.2025	-	0,123	4,473	3,973	4,375	3,941	24	24	0	0	69,1	41	4,3	2,8
25.04.2025	-	0,141	4,742	4,191	4,641	4,16	24	24	0	0	69,2	38,7	4,3	2,8
26.04.2025	-	0,11	4,488	4,039	4,391	4,004	24	24	0	0	68,8	43,7	4,3	2,9
27.04.2025	-	0,112	4,336	3,883	4,242	3,848	24	24	0	0	69,2	42,8	4,3	2,9
28.04.2025	-	0,129	4,562	4,062	4,465	4,031	24	24	0	0	69,1	40,2	4,3	2,8
29.04.2025	-	0,112	4,344	3,898	4,25	3,867	24	24	0	0	69	42,6	4,2	2,8
30.04.2025	-	0,126	4,57	4,09	4,477	4,059	24	24	0	0	68,8	40,5	4,2	2,8
01.05.2025	-	0,11	4,254	3,809	4,16	3,773	24	24	0	0	68,9	42,6	4,2	2,9
02.05.2025	-	0,096	4,094	3,691	4,004	3,66	24	24	0	0	68,3	44,4	4,3	2,8
03.05.2025	-	0,11	4,23	3,793	4,141	3,758	24	24	0	0	68,7	42,2	4,2	2,8
04.05.2025	-	0,108	4,43	4,004	4,34	3,969	24	24	0	0	68	43	4,3	2,8
05.05.2025	-	0,118	4,637	4,195	4,539	4,16	24	24	0	0	68,5	42,6	4,2	2,9
06.05.2025	-	0,116	4,664	4,227	4,566	4,188	24	24	0	0	68,2	42,8	4,2	2,8
07.05.2025	-	0,12	4,621	4,164	4,52	4,133	24	24	0	0	68,4	42	4,1	2,9
08.05.2025	-	0,137	4,797	4,297	4,695	4,262	24	24	0	0	68,7	39,6	4,1	2,8
09.05.2025	-	0,154	5,16	4,637	5,051	4,605	24	24	0	0	68,8	38,4	4,1	2,8
10.05.2025	-	0,116	4,547	4,133	4,449	4,098	24	24	0	0	68,5	42,4	4,1	2,8
11.05.2025	-	0,109	4,359	3,973	4,27	3,938	24	24	0	0	68,7	43,3	4,2	2,8
12.05.2025	-	0,137	4,781	4,32	4,676	4,289	24	24	0	0	69	39,7	4,2	2,9
13.05.2025	-	0,114	4,375	3,98	4,281	3,945	24	24	0	0	68,6	42	4,2	2,8
14.05.2025	-	0,133	4,852	4,434	4,754	4,398	24	24	0	0	67,9	40	4,2	2,8
15.05.2025	-	0,124	4,789	4,418	4,684	4,383	24	24	0	0	68,2	41,9	4,2	2,9
16.05.2025	-	0,141	5,031	4,633	4,93	4,598	24	24	0	0	68,2	39,7	4,2	2,8
17.05.2025	-	0,114	4,727	4,422	4,625	4,383	24	24	0	0	68,4	43,9	4,2	2,9
18.05.2025	-	0,124	4,621	4,305	4,52	4,27	24	24	0	0	69	41,7	4,1	2,8
19.05.2025	-	0,124	4,484	4,18	4,391	4,145	24	24	0	0	68,9	40,8	4,1	2,8
20.05.2025	-	0,108	4,215	3,949	4,125	3,918	24	24	0	0	68,6	42,5	4,1	2,9
Итого:	-	3,589	135,632	122,77	132,746	121,759	720	720	-	-	68,68	41,75	4,21	2,83

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	930,644	62360,48	61215,004	60833,609	60224,312	32632,14	832,55
20.05.2025	934,23	62496,113	61337,773	60966,352	60346,07	33352,14	832,55

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения