

#132041#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Калининград-ГорТранс, МКП
Киевская 4, Калининград (трамвайное депо)

Заводской номер счётчика 1543446	Показания прибора, Гкал 20.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2132,207	2123,993	8.214

Подпись исполнителя



#132040#

Отчёт за период с 20.05.2025 по 20.06.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

4479

ТЭМ-104

1543446

1

23.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.05.2025	-	0,306	26,461	26,211	25,922	25,836	24	24	0	0	66,9	55,2	9	5,1
22.05.2025	-	0,284	27,867	28,242	27,336	27,852	24	24	0	0	64,8	54,6	9	5,1
23.05.2025	-	0,334	30,656	30,648	30,062	30,219	24	24	0	0	66,3	55,2	9	5,1
24.05.2025	-	0,185	16,797	17,148	16,469	16,914	24	24	0	0	65,1	53,9	9	5,1
25.05.2025	-	0,228	20,125	20,453	19,727	20,164	24	24	0	0	66,4	54,9	9	5,1
26.05.2025	-	0,379	33,32	33,023	32,641	32,555	24	24	0	0	67,4	55,9	9	5,1
27.05.2025	-	0,256	23,219	23,344	22,758	23,008	24	24	0	0	66,6	55,4	9	5,1
28.05.2025	-	0,259	24,211	24,305	23,734	23,953	24	24	0	0	66,3	55,4	9	5,1
29.05.2025	-	0,246	26,039	26,195	25,539	25,828	24	24	0	0	65,1	55,5	9	5,1
30.05.2025	-	0,336	30,75	30,266	30,133	29,82	24	24	0	0	67,1	56	9	5,1
31.05.2025	-	0,311	27,211	26,875	26,664	26,492	24	24	0	0	67	55,5	9	5,1
01.06.2025	-	0,187	16,852	16,938	16,516	16,703	24	24	0	0	65,9	54,6	9	5,1
02.06.2025	-	0,255	23,781	23,477	23,305	23,141	24	24	0	0	66,6	55,8	9	5,1
03.06.2025	-	0,293	26,797	26,008	26,258	25,633	24	24	0	0	67,1	56	9	5,1
04.06.2025	-	0,319	29,141	28,727	28,562	28,305	24	24	0	0	67	55,9	9	5,1
05.06.2025	-	0,244	24,266	23,039	23,789	22,711	24	24	0	0	65,6	55,4	9	5,1
06.06.2025	-	0,228	20,828	20,141	20,414	19,859	24	24	0	0	66,6	55,6	9	5,1
07.06.2025	-	0,26	22,344	22,047	21,898	21,734	24	24	0	0	66,9	55,1	9	5,1
08.06.2025	-	0,248	20,859	20,453	20,438	20,172	24	24	0	0	66,7	54,7	9	5,1
09.06.2025	-	0,246	25,016	24,992	24,539	24,633	24	24	0	0	65,1	55,1	9	5,1
10.06.2025	-	0,224	21,438	21,445	21,023	21,148	24	24	0	0	65,8	55,2	9	5,1
11.06.2025	-	0,294	27,875	27,672	27,312	27,266	24	24	0	0	66,5	55,8	9	5,1
12.06.2025	-	0,27	24,977	24,766	24,492	24,422	24	24	0	0	66	55,1	9	5,1
13.06.2025	-	0,202	18,336	18,328	17,984	18,07	24	24	0	0	65,6	54,4	9	5,1
14.06.2025	-	0,193	17,508	17,508	17,164	17,273	24	24	0	0	65,6	54,5	9	5,1
15.06.2025	-	0,181	16,219	15,984	15,898	15,758	23,95	23,95	0	0	66,6	55,3	9	5,1
16.06.2025	-	0,458	38,852	38,359	38,031	37,789	24	24	0	0	68,7	56,7	9	5,1
17.06.2025	-	0,238	23,219	22,938	22,766	22,609	24	24	0	0	66	55,6	9	5,1
18.06.2025	-	0,218	20,672	20,398	20,266	20,109	24	24	0	0	66	55,3	9	5,1
19.06.2025	-	0,24	24,109	23,766	23,641	23,414	24	24	0	0	66	56	9	5,1
20.06.2025	-	0,292	27,117	26,594	26,57	26,211	24	24	0	0	66,7	55,8	9	5,1
Итого:	-	8,214	756,862	750,29	741,851	739,601	743,95	743,95	-	-	66,32	55,34	9	5,1

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

743,95 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	2123,993	92463,039	91634,969	90232,594	90530,297	20276,99	2717,76
20.06.2025	2132,207	93219,898	92385,258	90974,445	91269,898	21020,94	2717,76

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения