

#129163#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Калининград-ГорТранс, МКП
Киевская 17, Калининград (Троллейбусное)

Заводской номер счётчика 1545334	Показания прибора, Гкал 20.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	5408,71	5353,339	55.371

Подпись исполнителя



#129162#

Отчёт за период с 20.04.2025 по 20.05.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

4135

ТЭМ-104

1545334

1

22.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.04.2025	-	0,501	80,375	79,062	78,562	77,562	24	24	0	0	70,2	63,9	9	5,1
22.04.2025	-	0,264	22,156	21,438	21,719	21,156	24	24	0	0	67,7	55,6	9	5,1
23.04.2025	-	1,247	120,969	119	118,281	116,969	24	24	0	0	70,8	60,4	9	5,1
24.04.2025	-	1,123	171,938	169,625	168,094	166,438	24	24	0	0	70,8	64,2	9	5,1
25.04.2025	-	2,492	174,656	171,719	170,781	169,188	24	24	0	0	70,6	56,1	9	5,1
26.04.2025	-	1,823	170,688	168,062	166,906	165,312	24	24	0	0	70,4	59,5	9	5,1
27.04.2025	-	2,184	171,875	168,969	168,062	166,344	24	24	0	0	70,8	57,9	9	5,1
28.04.2025	-	2,75	168,781	165,688	165,031	163,438	24	24	0	0	70,6	54,1	9	5,1
29.04.2025	-	2,231	165,438	162,625	161,75	160,188	24	24	0	0	70,6	56,9	9	5,1
30.04.2025	-	2,717	168,938	165,906	165,25	163,625	24	24	0	0	70,3	53,9	9	5,1
01.05.2025	-	2,221	170,594	167,688	166,812	165,156	24	24	0	0	70,6	57,3	9	5,1
02.05.2025	-	1,375	166,438	164	162,781	161,125	24	24	0	0	70	61,6	9	5,1
03.05.2025	-	1,199	164,688	162,281	161,094	159,344	24	24	0	0	70,3	62,9	9	5,1
04.05.2025	-	1,494	164,688	162	161,094	159,281	24	24	0	0	69,4	60,2	9	5,1
05.05.2025	-	2,972	166,469	163,125	162,875	161,062	24	24	0	0	69,9	51,8	9	5,1
06.05.2025	-	1,407	158,844	156,375	155,406	153,719	24	24	0	0	69,6	60,6	9	5,1
07.05.2025	-	1,941	160,188	157,406	156,688	155	24	24	0	0	69,9	57,6	9	5,1
08.05.2025	-	1,683	158,75	156,094	155,281	153,531	24	24	0	0	70,1	59,3	9	5,1
09.05.2025	-	1,901	162,344	159,469	158,812	156,969	24	24	0	0	70,1	58,2	9	5,1
10.05.2025	-	2,991	169	165,531	165,281	163,469	24	24	0	0	70,1	52,1	9	5,1
11.05.2025	-	3,018	164,562	161,25	160,938	159,219	24	24	0	0	70,3	51,6	9	5,1
12.05.2025	-	2,07	168,812	165,875	165,094	163,25	24	24	0	0	70,3	57,9	9	5,1
13.05.2025	-	1,953	167,75	164,844	164,062	162,25	24	24	0	0	70,2	58,4	9	5,1
14.05.2025	-	1,276	164,812	162,219	161,281	159,406	24	24	0	0	69,2	61,3	9	5,1
15.05.2025	-	2,372	167,438	164,188	163,844	161,844	24	24	0	0	69,6	55,3	9	5,1
16.05.2025	-	1,979	164,156	161,094	160,594	158,625	24	24	0	0	69,6	57,3	9	5,1
17.05.2025	-	1,797	158,156	155,312	154,719	152,844	24	24	0	0	69,9	58,4	9	5,1
18.05.2025	-	1,829	159,531	156,625	156	154,094	24	24	0	0	70,5	58,8	9	5,1
19.05.2025	-	1,192	162,188	159,469	158,594	156,562	24	24	0	0	70,5	63	9	5,1
20.05.2025	-	1,369	160,25	157,375	156,719	154,656	24	24	0	0	70,3	61,7	9	5,1
Итого:	-	55,371	4695,472	4614,314	4592,405	4541,626	720	720	-	-	70,11	58,26	9	5,1

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	5353,339	356753,5	347275,25	347987,531	341598	22232,23	0,04
20.05.2025	5408,71	361448,969	351889,562	352579,938	346139,625	22952,23	0,04

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения