

#132282#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1545334

Номер абонента:

Адрес установки:

Киевская, 17 Калининград-ГорТранс

Система

1

Р-Подача

 $Q = M1(h1 - h2)$

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax кг/ц
1	100	0,150	300,0	---	---
2	100	0,150	300,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 21.05.2025 по 21.06.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
21.05	1,142	161,1	158,9	---	2,2	70,82	63,81	0,90	0,50	24,00
22.05	1,467	170,6	168,3	---	2,3	70,30	61,78	0,90	0,50	24,00
23.05	1,003	170,2	167,9	---	2,3	70,77	64,96	0,90	0,50	24,00
24.05	1,179	170,6	168,4	---	2,2	70,75	63,92	0,90	0,50	24,00
25.05	2,047	173,1	170,8	---	2,3	71,30	59,56	0,90	0,50	24,00
26.05	1,343	177,3	174,9	---	2,4	70,77	63,28	0,90	0,50	24,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	8,18	1022,9	1009,2	0,0	13,7	70,79	62,87	0,90	0,50	144,00
28.05	2,130	383,5	378,6	---	4,9	71,32	66,19	0,90	0,50	48,00
29.05	0,985	186,5	184,1	---	2,5	70,37	65,17	0,90	0,50	24,00
30.05	1,227	188,3	185,8	---	2,5	70,59	64,16	0,90	0,50	24,00
31.05	0,862	188,5	186,1	---	2,4	70,71	66,22	0,90	0,50	24,00
01.06	0,759	183,9	181,5	---	2,4	71,05	67,00	0,90	0,50	24,00
02.06	0,850	183,9	181,5	---	2,4	70,69	66,15	0,90	0,50	24,00
03.06	1,176	139,9	137,9	---	2,1	70,63	62,31	0,90	0,50	24,00
Итого:	7,99	1454,5	1435,4	0,0	19,1	70,84	65,52	0,90	0,50	192,00
04.06	0,492	40,8	39,4	---	1,5	69,13	57,16	0,90	0,50	24,00
05.06	0,272	28,4	27,1	---	1,3	68,04	58,53	0,90	0,50	24,00
06.06	0,302	29,6	28,1	---	1,5	68,95	58,83	0,90	0,50	24,00
07.06	0,313	30,2	28,8	---	1,4	69,17	58,88	0,90	0,50	24,00
08.06	0,236	27,3	26,0	---	1,3	68,87	60,30	0,90	0,50	24,00
09.06	0,258	27,9	26,6	---	1,2	67,59	58,40	0,90	0,50	24,00
10.06	0,286	28,4	27,1	---	1,3	68,44	58,45	0,90	0,50	24,00
Итого:	2,16	212,5	203,1	0,0	9,4	68,64	58,56	0,90	0,50	168,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15.06	1,275	136,4	130,2	---	6,2	69,48	61,73	0,90	0,50	120,00
16.06	0,252	28,7	27,4	---	1,3	69,33	60,65	0,90	0,50	24,00
17.06	0,264	28,6	27,3	---	1,3	68,27	59,13	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,79	193,8	185,0	0,0	8,8	69,28	61,19	0,90	0,50	168,00
18.06	0,256	25,2	24,1	---	1,1	68,48	58,40	0,90	0,50	24,00
19.06	0,268	24,3	23,3	---	1,0	68,12	57,19	0,90	0,50	24,00
20.06	0,270	24,4	23,4	---	1,0	68,46	57,50	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,79	73,9	70,8	0,0	3,1	68,36	57,71	0,90	0,50	72,00
Итого:	20,91	2957,7	2903,5	0,0	54,1	70,50	63,65	0,90	0,50	744,0
						dT=	6,85			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тмин, ч +	Тдт, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		20,91					
Показания интеграторов	На 24:00 20.05.2025	На 24:00 20.06.2025	Результат за период		На 08:00 24.06.2025		
Количество теплоты, Гкал	5408,71	5429,62	20,91		5430,41		
Расход теплоносителя M1, т	352579,9	355537,6	2957,7		355614,1		
Расход теплоносителя M2, т	346139,6	349043,1	2903,5		349116,2		
Время наработки, ч	22952,2	23696,2	744,0		23776,5		
Время неработы Тнер = Тмах + Тмин + Тдт + Ттех.н, ч			0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.26

