

#129212#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Калининград-ГорТранс, МКП
Киевская 17, Калининград (малый гараж)

Заводской номер счётчика 1647958	Показания прибора, Гкал 20.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	703,876	702,706	1.17
Количество тепловой энергии, система 2	0	0	0

Подпись исполнителя



#129210#

Отчёт за период с 20.04.2025 по 20.05.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

8042

ТЭМ-104

1647958

1

22.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.04.2025	-	0,034	2,414	2,449	2,371	2,422	24	24	0	0	63,6	49,5	4,1	2,8
22.04.2025	-	0,041	2,75	2,789	2,699	2,758	24	24	0	0	63,9	48,9	4,1	2,7
23.04.2025	-	0,04	2,66	2,699	2,613	2,668	24	24	0	0	64,2	48,7	4,3	2,7
24.04.2025	-	0,038	2,582	2,625	2,527	2,598	24	24	0	0	63,9	48,8	4,2	2,7
25.04.2025	-	0,038	2,641	2,684	2,594	2,652	24	24	0	0	63,7	49,2	4,2	2,7
26.04.2025	-	0,037	2,664	2,707	2,617	2,676	24	24	0	0	63,5	49,2	4,2	2,7
27.04.2025	-	0,038	2,633	2,68	2,582	2,648	24	24	0	0	63,8	49,2	4,2	2,8
28.04.2025	-	0,04	2,707	2,75	2,656	2,723	24	24	0	0	63,9	48,8	4,2	2,7
29.04.2025	-	0,036	2,555	2,602	2,504	2,57	24	24	0	0	63,6	49,1	4,1	2,7
30.04.2025	-	0,039	2,719	2,77	2,672	2,738	24	24	0	0	63,6	49	4,1	2,7
01.05.2025	-	0,037	2,598	2,645	2,551	2,617	24	24	0	0	63,7	49,2	4,1	2,8
02.05.2025	-	0,035	2,551	2,605	2,504	2,574	24	24	0	0	63,3	49,2	4,2	2,7
03.05.2025	-	0,034	2,496	2,555	2,445	2,523	24	24	0	0	63,3	49,6	4,1	2,7
04.05.2025	-	0,034	2,719	2,789	2,672	2,758	24	24	0	0	62,8	50,2	4,2	2,8
05.05.2025	-	0,041	2,84	2,902	2,789	2,871	24	24	0	0	63,5	49	4,1	2,8
06.05.2025	-	0,04	2,852	2,922	2,797	2,887	24	24	0	0	63,2	48,8	4,1	2,7
07.05.2025	-	0,043	2,945	3,016	2,891	2,98	24	24	0	0	63,6	48,9	4	2,8
08.05.2025	-	0,038	2,82	2,902	2,77	2,871	24	24	0	0	63,4	49,6	4	2,7
09.05.2025	-	0,04	2,863	2,961	2,809	2,926	24	24	0	0	63,5	49,2	4	2,7
10.05.2025	-	0,039	2,812	2,926	2,762	2,895	24	24	0	0	63,4	49,4	4	2,7
11.05.2025	-	0,038	2,766	2,883	2,715	2,848	24	24	0	0	63,5	49,4	4,1	2,8
12.05.2025	-	0,042	2,824	2,938	2,773	2,906	24	24	0	0	63,8	48,9	4,1	2,8
13.05.2025	-	0,042	2,844	2,953	2,789	2,918	24	24	0	0	63,7	48,6	4,1	2,8
14.05.2025	-	0,042	3,043	3,164	2,988	3,129	24	24	0	0	63,3	49,3	4,1	2,8
15.05.2025	-	0,041	2,945	3,082	2,891	3,047	24	24	0	0	63,2	49,2	4,1	2,8
16.05.2025	-	0,042	3,062	3,199	3,004	3,164	24	24	0	0	63,2	49,3	4,1	2,7
17.05.2025	-	0,039	2,883	3,016	2,832	2,977	24	24	0	0	63,3	49,5	4,1	2,8
18.05.2025	-	0,038	2,668	2,793	2,617	2,766	24	24	0	0	63,5	49	4	2,7
19.05.2025	-	0,042	2,809	2,941	2,758	2,906	24	24	0	0	63,9	48,8	4	2,7
20.05.2025	-	0,043	2,801	2,938	2,75	2,906	24	24	0	0	63,9	48,4	4	2,8
Итого:	-	1,171	82,466	84,885	80,942	83,922	720	720	-	-	63,56	49,13	4,11	2,74

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	702,706	40675,289	41196,234	39672,324	40575,527	33544	0,28
20.05.2025	703,876	40757,754	41281,117	39753,266	40659,449	34264	0,28

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения