

#131550#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.05.2025 по 24.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


Калининград-ГорТранс, МКП
Киевская 17, Калининград (малый гараж)

Заводской номер счётчика 1647958	Показания прибора, Гкал 24.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	704,022	703,876	0.146
Количество тепловой энергии, система 2	0	0	0

Подпись исполнителя _____



с 20.05.25 по 24.05.25



#131548#

Отчёт за период с 20.05.2025 по 24.05.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

8042

Тип теплосчётчика

ТЭМ-104

Заводской номер

1647958

Номер системы

1

Отчёт сформирован

18.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNар, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.05.2025	-	0,037	2,555	2,695	2,504	2,664	24	24	0	0	63,9	49,1	4	2,7
22.05.2025	-	0,036	2,578	2,73	2,535	2,699	24	24	0	0	63,6	49,4	4,1	2,8
23.05.2025	-	0,038	2,57	2,723	2,52	2,695	24	24	0	0	63,8	48,9	4,2	2,8
24.05.2025	-	0,035	2,441	2,613	2,398	2,582	24	24	0	0	63,7	49,1	4,2	2,8
Итого:	-	0,146	10,144	10,761	9,957	10,64	96	96	-	-	63,75	49,12	4,12	2,78

Общее время работы системы

96 час.

Период нормальной работы системы

96 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	Ttn, ч
20.05.2025	703,876	40757,754	41281,117	39753,266	40659,449	34264	0,28
24.05.2025	704,022	40767,898	41291,879	39763,223	40670,09	34360	0,28

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения