

#120797#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель	Детский Сад № 136, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя	Ульяны Громовой 67, Калининград
Номер абонента	3680
Порядковый номер	6522
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	31144
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.02.2025	1,107	116,87	24	0	61,4	53,3	-
22.02.2025	0,994	116,87	24	0	58,4	51,1	-
23.02.2025	0,979	116,77	24	0	58,1	51	-
24.02.2025	0,897	116,48	23,99	128	55,4	48,8	-
25.02.2025	0,904	116,73	24	0	55,6	49	-
26.02.2025	0,798	116,16	24	0	52,6	46,7	-
27.02.2025	0,764	116,09	24	0	51,7	46	-
28.02.2025	0,811	109,25	24	0	53,5	47,7	-
01.03.2025	0,887	116,72	24	0	55,5	49	-
02.03.2025	0,853	116,65	24	0	54,8	48,6	-
03.03.2025	0,811	109,78	24	0	53,3	47,6	-
04.03.2025	0,805	116,17	24	0	53,1	47,2	-
05.03.2025	0,715	115,85	24	0	50,5	45,2	-
06.03.2025	0,681	115,85	24	0	49,4	44,4	-
07.03.2025	0,696	116,11	24	0	50,2	45,1	-
08.03.2025	0,682	116,11	24	0	50,2	45,2	-
09.03.2025	0,672	116,16	24	0	50	45,1	-
10.03.2025	0,648	116,28	24	0	49,5	44,7	-
11.03.2025	0,724	116,46	24	0	51,8	46,4	-
12.03.2025	0,701	116,22	24	0	50,9	45,7	-
13.03.2025	0,794	116,53	24	0	53,4	47,5	-
14.03.2025	0,83	116,63	24	0	54,6	48,5	-
15.03.2025	0,814	116,56	24	0	54,3	48,3	-
16.03.2025	0,851	116,66	24	0	55,3	49,1	-
17.03.2025	0,843	104	24	0	54,3	48,8	-
18.03.2025	0,878	116,58	24	0	55,5	49	-
19.03.2025	0,825	116,29	24	0	53,8	47,7	-
20.03.2025	0,757	116,15	24	0	52,1	46,5	-
Итого:	22,721	3232,98	671,99	0	0	0	0
Гкал	19,54						

Общее время работы системы, ч	672
Период нормальной работы системы, ч	671,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.02.2025	3685,474	349381,19	178654,54
20.03.2025	3708,195	352614,17	179326,53

Подпись абонента	_____
Представитель теплоснабжения	_____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2025 8:08:57