

#296397#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Детский Сад № 136, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Ульяны Громовой 67, Калининград
Номер абонента 3680
Порядковый номер 6522
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31144
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.03.2026	0,72	116,49	24	0	51,6	46,4	-
22.03.2026	0,69	116,47	24	0	50,9	45,8	-
23.03.2026	0,655	116,4	24	0	49,7	44,9	-
24.03.2026	0,652	116,42	24	0	49,6	44,8	-
25.03.2026	0,632	116,46	24	0	49,3	44,7	-
26.03.2026	0,674	116,43	24	0	50,3	45,4	-
27.03.2026	0,72	116,51	24	0	51,4	46,1	-
28.03.2026	0,692	116,55	24	0	51,1	46	-
29.03.2026	0,641	116,48	24	0	49,6	44,9	-
30.03.2026	0,673	116,53	24	0	50,2	45,3	-
31.03.2026	0,699	116,49	24	0	50,5	45,4	-
01.04.2026	0,727	116,59	24	0	51,3	46	-
02.04.2026	0,745	116,57	24	0	52,1	46,6	-
03.04.2026	0,713	116,55	24	0	51	45,8	-
04.04.2026	0,72	116,55	24	0	51,6	46,4	-
05.04.2026	0,674	116,51	24	0	50,5	45,6	-
06.04.2026	0,696	116,46	24	0	50,6	45,4	-
07.04.2026	0,747	116,37	24	0	51,9	46,4	-
08.04.2026	0,726	106,48	23,45	128	51,2	46,2	-
09.04.2026	0,706	115,72	24	0	50,2	45	-
10.04.2026	0,67	115,68	24	0	49,2	44,3	-
11.04.2026	0,62	115,57	24	0	48,2	43,6	-
12.04.2026	0,615	115,72	24	0	48,2	43,7	-
13.04.2026	0,613	115,78	24	0	47,9	43,4	-
14.04.2026	0,596	115,84	24	0	47,5	43,1	-
15.04.2026	0,59	115,9	24	0	47,4	43	-
16.04.2026	0,615	115,94	24	0	48	43,4	-
17.04.2026	0,629	116,14	24	0	48,4	43,8	-
18.04.2026	0,599	116,16	24	0	47,9	43,5	-
19.04.2026	0,567	116,17	24	0	47,4	43,2	-
20.04.2026	0,603	116,28	24	0	48,2	43,8	-
Итого:	20,619	3594,21	743,45	0	0	0	0
Гкал	17,732						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,45

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.03.2026	3878,397	375083,4	188084,32
20.04.2026	3899,016	378677,61	188827,77

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.04.2026 15:46:37