

#116203#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 136, МАДОУ ЦРР

Карамзина 11, Калининград

3680

9082

ТВ7 (АСЦП)

20132103

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2025	0,846	0	3,904	0	0	3,844	0	0	24	0	57,5	19,9	0,22	0,44	-
22.01.2025	0,807	0	3,736	0	0	3,68	0	0	24	0	57,3	20,1	0,18	0,44	-
23.01.2025	0,84	0	3,838	0	0	3,778	0	0	24	0	58	20,2	0,21	0,44	-
24.01.2025	0,764	0	3,529	0	0	3,475	0	0	24	0	57,5	20,2	0,19	0,44	-
25.01.2025	0,005	0	0,06	0	0	0,06	0	0	24	0	26,1	19,9	0	0,44	-
26.01.2025	0,002	0	0,027	0	0	0,027	0	0	24	0	26,3	19,9	0	0,44	-
27.01.2025	0,861	0	3,993	0	0	3,932	0	0	24	0	57,2	20,3	0,25	0,44	-
28.01.2025	0,994	0	4,561	0	0	4,491	0	0	24	0	57,8	20,6	0,27	0,44	-
29.01.2025	0,877	0	3,946	0	0	3,883	0	0	24	0	58,9	20,8	0,26	0,44	-
30.01.2025	0,96	0	4,356	0	0	4,288	0	0	24	0	58,4	21	0,24	0,44	-
31.01.2025	1,002	0	4,53	0	0	4,458	0	0	24	0	58,6	21,1	0,23	0,44	-
01.02.2025	0,016	0	0,142	0	0	0,142	0	0	24	0	32,6	20,7	0	0,44	-
02.02.2025	0,012	0	0,112	0	0	0,112	0	0	24	0	31,5	20,4	0	0,44	-
03.02.2025	0,862	0	3,951	0	0	3,889	0	0	24	0	57,9	20,6	0,14	0,44	-
04.02.2025	0,956	0	4,298	0	0	4,228	0	0	24	0	58,9	20,6	0,17	0,44	-
05.02.2025	0,839	0	3,819	0	0	3,759	0	0	24	0	58,3	20,6	0,12	0,44	-
06.02.2025	0,887	0	4,023	0	0	3,959	0	0	24	0	58,5	20,6	0,14	0,44	-
07.02.2025	0,805	0	3,68	0	0	3,623	0	0	24	0	58,1	20,6	0,13	0,44	-
08.02.2025	0,005	0	0,041	0	0	0,041	0	0	24	0	31,9	20,5	0	0,44	-
09.02.2025	0	0	0,004	0	0	0,004	0	0	24	0	30,9	20,3	0	0,44	-
10.02.2025	0,802	0	3,629	0	0	3,571	0	0	24	0	58,6	20,4	0,17	0,44	-
11.02.2025	0,911	0	4,09	0	0	4,024	0	0	24	0	59	20,3	0,18	0,44	-
12.02.2025	1,002	0	4,508	0	0	4,435	0	0	24	0	58,9	20,3	0,19	0,43	-
13.02.2025	0,954	0	4,335	0	0	4,266	0	0	24	0	58,4	20,1	0,17	0,44	-
14.02.2025	0,788	0	3,591	0	0	3,534	0	0	24	0	58,2	19,7	0,12	0,44	-
15.02.2025	0,001	0	0,011	0	0	0,011	0	0	24	0	28,7	19,5	0	0,44	-
16.02.2025	0,001	0	0,01	0	0	0,01	0	0	24	0	27,4	19,4	0	0,43	-
17.02.2025	0,799	0	3,632	0	0	3,575	0	0	24	0	58,4	19,7	0,15	0,44	-
18.02.2025	0,904	0	4,119	0	0	4,054	0	0	24	0	58,2	19,8	0,14	0,44	-
19.02.2025	0,753	0	3,473	0	0	3,419	0	0	24	0	57,6	19,8	0,11	0,44	-
20.02.2025	0,799	0	3,625	0	0	3,568	0	0	24	0	58,5	19,8	0,14	0,44	-
Итого:	20,054	0	91,573	0	0	90,14	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,79														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2025	107,207	534,945	54,965	0	527,603	54,357	0	0	0
20.02.2025	127,264	626,518	54,965	0	617,743	54,357	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.02.2025 12:08:57