

#120796#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 136, МАДОУ ЦРР

Карамзина 11, Калининград

3680

9082

ТВ7 (АСЦП)

20132103

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	0,819	0	3,734	0	0	3,675	0	0	24	0	58,2	19,8	0,11	0,44	-
22.02.2025	0,003	0	0,034	0	0	0,034	0	0	24	0	26,9	19,5	0	0,44	-
23.02.2025	0,117	0	0,632	0	0	0,625	0	0	24	0	49,7	19,5	0,01	0,44	-
24.02.2025	0,788	0	3,757	0	0	3,703	0	0	24	0	55,9	19,6	0,08	0,44	-
25.02.2025	0,932	0	4,235	0	0	4,168	0	0	24	0	58,4	19,9	0,17	0,44	-
26.02.2025	0,91	0	4,156	0	0	4,091	0	0	24	0	58,1	20	0,17	0,44	-
27.02.2025	0,954	0	4,319	0	0	4,25	0	0	24	0	58,6	20,2	0,17	0,44	-
28.02.2025	0,82	0	3,903	0	0	3,845	0	0	24	0	56	20,2	0,07	0,44	-
01.03.2025	0,002	0	0,03	0	0	0,03	0	0	24	0	24,1	19,9	0	0,44	-
02.03.2025	0	0	0,006	0	0	0,006	0	0	24	0	21,9	19,8	0	0,44	-
03.03.2025	0,836	0	3,976	0	0	3,918	0	0	24	0	55,9	20,1	0,11	0,44	-
04.03.2025	0,923	0	4,354	0	0	4,289	0	0	24	0	56,4	20,2	0,11	0,44	-
05.03.2025	0,839	0	3,915	0	0	3,856	0	0	24	0	56,9	20,2	0,12	0,44	-
06.03.2025	0,878	0	4,068	0	0	4,006	0	0	24	0	57,3	20,4	0,15	0,43	-
07.03.2025	0,758	0	3,539	0	0	3,485	0	0	24	0	56,9	20,7	0,13	0,44	-
08.03.2025	0,001	0	0,007	0	0	0,007	0	0	24	0	23,2	20,5	0	0,44	-
09.03.2025	0,002	0	0,021	0	0	0,021	0	0	24	0	22,7	20,5	0	0,44	-
10.03.2025	0,904	0	4,185	0	0	4,122	0	0	24	0	57,3	20,9	0,21	0,44	-
11.03.2025	0,977	0	4,515	0	0	4,446	0	0	24	0	57,4	21,2	0,18	0,44	-
12.03.2025	0,91	0	4,246	0	0	4,182	0	0	24	0	56,9	21,2	0,15	0,44	-
13.03.2025	0,872	0	4,082	0	0	4,021	0	0	24	0	56,8	21,2	0,1	0,44	-
14.03.2025	0,832	0	3,914	0	0	3,855	0	0	24	0	56,5	21,1	0,12	0,44	-
15.03.2025	0,001	0	0,011	0	0	0,011	0	0	24	0	24,3	20,6	0	0,44	-
16.03.2025	0,004	0	0,041	0	0	0,041	0	0	24	0	25,5	20,4	0	0,44	-
17.03.2025	0,828	0	3,925	0	0	3,867	0	0	24	0	56,1	20,5	0,12	0,44	-
18.03.2025	1,115	0	5,207	0	0	5,129	0	0	24	0	56,9	20,6	0,13	0,44	-
19.03.2025	0,838	0	3,971	0	0	3,912	0	0	24	0	56,2	20,6	0,08	0,44	-
20.03.2025	0,868	0	4,039	0	0	3,977	0	0	24	0	57,1	20,7	0,12	0,44	-
Итого:	17,731	0	82,822	0	0	81,572	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,235														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	127,264	626,518	54,965	0	617,743	54,357	0	0	0
20.03.2025	144,993	709,341	54,965	0	699,319	54,357	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 10:30:45