

#120231#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 4, МАДОУ
Заводская 16, Калининград
5262

Заводской номер счётчика 20113402	Показания прибора, ГДж 20.03.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.02.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	398,601	334,372	64.229	15.341

+ добор
-4.

Подпись исполнителя



#120230#

Отчёт за период с 20.02.2025 по 20.03.2025.

Номер абонента 5262
Порядковый номер 8918
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 20113402
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.02.2025	-	3,097	0	41,177	0	0	40,321	0	0	24	0	67,8	49,4	0,31	0,25
22.02.2025	-	2,51	0	29,116	0	0	28,534	0	0	24	0	66,3	45,3	0,31	0,25
23.02.2025	-	2,484	0	29,809	0	0	29,212	0	0	24	0	66,4	46,1	0,31	0,25
24.02.2025	-	2,593	0	28,849	0	0	28,273	0	0	24	0	66,3	44,4	0,32	0,26
25.02.2025	-	2,332	0	25,372	0	0	24,867	0	0	24	0	66,1	43,7	0,32	0,26
26.02.2025	-	2,342	0	25,077	0	0	24,588	0	0	22	2	65,5	42,7	0,32	0,25
27.02.2025	-	2,2	0	23,289	0	0	22,84	0	0	24	0	65	42	0,32	0,25
28.02.2025	-	2,313	0	25,135	0	0	24,645	0	0	24	0	65,4	43	0,32	0,25
01.03.2025	-	2,22	0	25,819	0	0	25,313	0	0	24	0	65,5	44,6	0,31	0,25
02.03.2025	-	2,18	0	25,743	0	0	25,238	0	0	24	0	65,6	44,9	0,31	0,24
03.03.2025	-	2,367	0	25,313	0	0	24,819	0	0	24	0	65,5	42,8	0,32	0,25
04.03.2025	-	2,361	0	24,836	0	0	24,35	0	0	24	0	65,4	42,3	0,33	0,26
05.03.2025	-	2,062	0	20,93	0	0	20,532	0	0	24	0	64,4	40,5	0,33	0,26
06.03.2025	-	2,027	0	20,45	0	0	20,064	0	0	24	0	64,2	40,1	0,31	0,24
07.03.2025	-	2,04	0	21,425	0	0	21,017	0	0	24	0	64,6	41,5	0,31	0,25
08.03.2025	-	1,871	0	20,572	0	0	20,181	0	0	24	0	64,5	42,3	0,32	0,25
09.03.2025	-	1,738	0	18,929	0	0	18,572	0	0	24	0	64	41,7	0,31	0,25
10.03.2025	-	1,714	0	17,333	0	0	17,014	0	0	24	0	63,3	39,2	0,33	0,25
11.03.2025	-	2,249	0	24,053	0	0	23,587	0	0	24	0	65,2	42,5	0,32	0,25
12.03.2025	-	2,184	0	22,959	0	0	22,515	0	0	24	0	65,1	42	0,32	0,25
13.03.2025	-	2,235	0	23,819	0	0	23,357	0	0	24	0	65,3	42,4	0,32	0,25
14.03.2025	-	2,464	0	27,521	0	0	26,974	0	0	24	0	66,1	44,3	0,32	0,25
15.03.2025	-	2,45	0	29,694	0	0	29,096	0	0	24	0	66,5	46,4	0,31	0,25
16.03.2025	-	2,401	0	29,068	0	0	28,486	0	0	24	0	66,4	46,3	0,31	0,24
17.03.2025	-	2,69	0	31,458	0	0	30,82	0	0	24	0	66,7	45,9	0,32	0,25
18.03.2025	-	2,518	0	28,128	0	0	27,566	0	0	24	0	66,2	44,4	0,31	0,24
19.03.2025	-	2,349	0	25,083	0	0	24,589	0	0	24	0	65,7	42,9	0,31	0,24
20.03.2025	-	2,241	0	24,995	0	0	24,503	0	0	24	0	65,6	43,8	0,32	0,25
Итого:	-	64,232	0	715,952	0	0	701,873	0	0	670	2	65,52	43,48	0,32	0,25

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 670 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	334,372	4674,795	0	0	4590,076	0	0	5958	150
20.03.2025	398,601	5390,748	0	0	5291,95	0	0	6628	152

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения