

#124356#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 4, МАДОУ
Заводская 16, Калининград
5262

Заводской номер счётчика 20113402	Показания прибора, ГДж 20.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.03.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	450,778	398,601	52.177	12.462

Подпись исполнителя



#124355#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 20.04.2025.

Номер абонента 5262
Порядковый номер 8918
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 20113402
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2025	4,4	2,063	0	21,271	0	0	20,868	0	0	24	0	64,3	40,7	0,31	0,25
22.03.2025	5,6	1,721	0	18,921	0	0	18,566	0	0	24	0	64,1	42	0,31	0,24
23.03.2025	5,7	1,636	0	17,45	0	0	17,132	0	0	24	0	63	40,2	0,31	0,24
24.03.2025	6,8	2,11	0	21,389	0	0	20,98	0	0	24	0	64,6	40,6	0,32	0,25
25.03.2025	5,5	2,072	0	22,771	0	0	22,328	0	0	24	0	65,3	43,2	0,33	0,25
26.03.2025	4,4	2,02	0	20,324	0	0	19,939	0	0	24	0	64,3	40,1	0,33	0,25
27.03.2025	6,9	2,129	0	21,441	0	0	21,03	0	0	24	0	64,8	40,6	0,32	0,25
28.03.2025	5,7	1,764	0	17,302	0	0	16,982	0	0	24	0	63,5	38,7	0,32	0,25
29.03.2025	8,9	1,024	0	10,343	0	0	10,154	0	0	24	0	63,2	39,1	0,39	0,29
30.03.2025	9,9	1,8	0	18,028	0	0	17,695	0	0	15	9	63,6	39,3	0,32	0,25
31.03.2025	6,8	2,008	0	19,969	0	0	19,591	0	0	24	0	64,4	39,9	0,32	0,25
01.04.2025	5,9	2,106	0	21,048	0	0	20,643	0	0	24	0	64,7	40,4	0,33	0,25
02.04.2025	-	1,924	0	19,046	0	0	18,686	0	0	24	0	64,3	39,7	0,33	0,25
03.04.2025	-	1,615	0	15,816	0	0	15,529	0	0	24	0	63	38,1	0,32	0,25
04.04.2025	-	1,79	0	17,674	0	0	17,346	0	0	24	0	63,6	39	0,32	0,25
05.04.2025	-	2,101	0	23,583	0	0	23,12	0	0	24	0	65,5	43,8	0,31	0,24
06.04.2025	-	2,234	0	26,496	0	0	25,968	0	0	24	0	66,2	45,6	0,31	0,24
07.04.2025	-	2,33	0	25,726	0	0	25,214	0	0	24	0	66,1	44	0,33	0,25
08.04.2025	-	2,241	0	23,574	0	0	23,114	0	0	24	0	65,4	42,3	0,32	0,25
09.04.2025	-	2,286	0	24,415	0	0	23,933	0	0	24	0	65,8	43	0,32	0,25
10.04.2025	-	2,416	0	26,211	0	0	25,689	0	0	24	0	66,1	43,7	0,33	0,25
11.04.2025	-	2,062	0	21,004	0	0	20,6	0	0	24	0	64,9	41	0,32	0,25
12.04.2025	-	1,776	0	19,179	0	0	18,813	0	0	24	0	64,6	42	0,32	0,25
13.04.2025	-	1,251	0	12,859	0	0	12,634	0	0	24	0	61,8	38,1	0,32	0,24
14.04.2025	-	1,293	0	12,554	0	0	12,338	0	0	24	0	61,2	36,1	0,33	0,25
15.04.2025	-	1,361	0	13,236	0	0	13,001	0	0	24	0	62,1	37,1	0,34	0,26
16.04.2025	-	1,206	0	12,875	0	0	12,667	0	0	24	0	59,1	36,4	0,33	0,25
17.04.2025	-	1,071	0	12,451	0	0	12,262	0	0	24	0	57,2	36,3	0,31	0,24
18.04.2025	-	0,564	0	11,089	0	0	10,94	0	0	24	0	53,8	41,5	0,27	0,22
19.04.2025	-	0,104	0	8,83	0	0	8,724	0	0	24	0	50,6	47,8	0,27	0,21
20.04.2025	-	0,102	0	9,139	0	0	9,028	0	0	24	0	51,2	48,6	0,27	0,21
Итого:	6,4	52,18	0	566,014	0	0	555,514	0	0	735	9	62,65	40,93	0,32	0,25

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 735 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	398,601	5390,748	0	0	5291,95	0	0	6628	152
20.04.2025	450,778	5956,764	0	0	5847,464	0	0	7363	161

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения