

#132210#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 4, МАДОУ
Заводская 16, Калининград
5262

Заводской номер счётчика 20113402	Показания прибора, ГДж 20.06.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.05.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	480,494	469,523	10.971	2.62

Подпись исполнителя



#132209#

Отчёт за период с 20.05.2025 по 20.06.2025.

Номер абонента 5262
Порядковый номер 8918
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20113402
Номер системы 1
Отчёт сформирован 24.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.05.2025	-	1,253	0	14,757	0	0	14,537	0	0	24	0	56,8	36,2	0,27	0,22
22.05.2025	-	1,316	0	15,383	0	0	15,15	0	0	24	0	57	36,2	0,27	0,21
23.05.2025	-	1,351	0	15,758	0	0	15,518	0	0	24	0	57,4	36,6	0,27	0,21
24.05.2025	-	1,213	0	14,788	0	0	14,563	0	0	24	0	57	37,1	0,27	0,22
25.05.2025	-	0,981	0	12,595	0	0	12,414	0	0	24	0	55,5	36,6	0,27	0,22
26.05.2025	-	1,055	0	16,252	0	0	16,059	0	0	24	0	49,8	34,1	0,21	0,18
27.05.2025	-	0,14	0	22,376	0	0	22,313	0	0	24	0	26,9	25,4	0,02	0,04
28.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,6	18,6	0,01	0,02
29.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,2	17,9	0,01	0,02
30.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,4	17,1	0	0,02
31.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,8	17,3	0	0,01
01.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17	16,5	0	0,01
02.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,6	16,7	0,06	0,07
03.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16,8	15,2	0,16	0,17
04.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,3	15,3	0,19	0,2
05.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18	15,9	0,2	0,21
06.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,8	16,2	0,18	0,2
07.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,7	16,1	0,18	0,19
08.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,8	16,1	0,18	0,19
09.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16,8	15,8	0,18	0,2
10.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16,4	15,6	0,18	0,2
11.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16,2	15,4	0,18	0,2
12.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16,1	15,2	0,18	0,2
13.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16,2	15,2	0,19	0,2
14.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16,1	15,1	0,19	0,2
15.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16,2	15,3	0,19	0,2
16.06.2025	-	1,2	0	24,977	0	0	24,508	0	0	24	0	63,2	51,6	0,2	0,19
17.06.2025	-	1,654	0	39,655	0	0	38,866	0	0	24	0	66	55,8	0,25	0,19
18.06.2025	-	0,259	0	8,01	0	0	7,909	0	0	24	0	51,8	44	0,24	0,18
19.06.2025	-	0,279	0	7,894	0	0	7,795	0	0	24	0	51,7	43,2	0,24	0,19
20.06.2025	-	0,271	0	7,579	0	0	7,487	0	0	24	0	51,1	42,5	0,23	0,18
Итого:	-	10,972	0	200,024	0	0	197,119	0	0	744	0	31,3	25,35	0,17	0,16

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	469,523	6334,586	0	0	6219,879	0	0	8083	161
20.06.2025	480,494	6534,611	0	0	6416,999	0	0	8827	161

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения