

#114093#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 20/01/25г.-20/02/25г.

Абонент: Киевская 236

Адрес: \_\_\_\_\_ Каретников

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сег. N 001

Договорные расходы:

М сег. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G1 max = 15.00 м3/ч G1 min = 0.04 м3/ч

Серийный номер 20116720, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0x610F

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.01.25 23	72,14	52,91	19,23	5,31	3,04	20,262	19,791	0,382	0 <	24	0	
21.01.25 23	72,71	52,61	20,1	5,39	3,04	18,401	17,968	0,362	0 <	24	0	
22.01.25 23	72,87	51,89	20,97	5,43	3,04	17,995	17,569	0,369	0 <	24	0	
23.01.25 23	73,1	52,9	20,2	5,39	3,02	18,751	18,306	0,371	0 <	24	0	
24.01.25 23	70,84	48,62	22,22	5,54	3,02	14,623	14,295	0,318	0 <	24	0	
25.01.25 23	70	45,47	24,52	5,69	3,01	11,838	11,578	0,285	0 <	24	0	
26.01.25 23	69,51	44,94	24,57	5,68	3,02	11,446	11,198	0,276	0 <	24	0	
27.01.25 23	69,24	43,85	25,39	5,69	3,02	10,418	10,194	0,259	0 <	24	0	
28.01.25 23	68,09	41,45	26,64	5,83	3,06	8,693	8,511	0,227	0 <	24	0	
29.01.25 23	67,65	42,12	25,53	5,76	3,03	9,448	9,252	0,237	0 <	24	0	
30.01.25 23	68,43	42,6	25,83	5,75	3	9,649	9,446	0,245	0 <	24	0	
31.01.25 23	69,84	45,88	23,95	5,64	3	12,106	11,841	0,284	0 <	24	0	
01.02.25 23	70,74	48,91	21,83	5,5	2,96	14,943	14,608	0,32	0 <	24	0	
02.02.25 23	71,44	50,73	20,71	5,44	3	17,33	16,935	0,352	0 <	24	0	
03.02.25 23	71,72	51,62	20,11	5,42	3,06	18,396	17,973	0,362	0 <	24	0	
04.02.25 23	71,08	49,29	21,78	5,52	3,02	15,54	15,189	0,332	0 <	24	0	
05.02.25 23	71,51	50,66	20,85	5,47	3,01	17,01	16,621	0,347	0 <	24	0	
06.02.25 23	69,49	46,97	22,53	4,65	2,64	13,714	13,416	0,303	0 <	24	0	
07.02.25 23	71,49	50,28	21,22	5,41	3,01	16,868	16,483	0,351	0 <	24	0	
08.02.25 23	75,39	55,88	19,51	5,31	2,97	22,317	21,757	0,426	0 <	24	0	
09.02.25 23	77,36	58,01	19,34	5,35	3,01	23,852	23,224	0,451	0 <	24	0	
10.02.25 23	79,44	59,81	19,63	5,3	3,02	25,965	25,248	0,497	0 <	24	0	
11.02.25 23	79,26	60,84	18,42	5,24	3,04	27,74	26,978	0,499	0 <	24	0	
12.02.25 23	79,24	60,68	18,55	5,22	3,02	26,704	25,971	0,483	0 <	24	0	
13.02.25 23	78,22	59,24	18,97	5,26	2,99	24,226	23,574	0,449	0 <	24	0	

14.02.25 23	76,6	56,31	20,29	5,34	2,95	20,878	20,338	0,414	0 <	24	0
15.02.25 23	76,86	57,06	19,8	5,43	3,03	21,682	21,118	0,419	0 <	24	0
16.02.25 23	77,78	57,47	20,31	5,4	3	21,215	20,652	0,421	0 <	24	0
17.02.25 23	77,26	58,28	18,99	5,44	3,02	22,419	21,83	0,416	0 <	24	0
18.02.25 23	75,1	54,77	20,33	5,44	2,97	18,979	18,504	0,377	0 <	24	0
19.02.25 23	75,26	55,81	19,45	5,46	3	20,129	19,626	0,383	0 <	24	0
20.02.25 23	78,95	61,22	17,73	5,3	3,02	26,653	25,927	0,461	0 <	24	0
<b>Итого/Средн</b>	<b>74,43</b>	<b>53,85</b>	<b>20,58</b>	<b>5,44</b>	<b>3</b>	<b>580,189</b>	<b>565,921</b>	<b>11,677</b>	<b>0</b>	<b>768</b>	<b>0</b>

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	M1	Qтв	ДП	ВНР	ВОС
	мЗ	т	Гкал	мЗ	ч	ч
19.01.25 23	455,142	444,525	8,877	0	9346	9797
20.02.25 23	1035,33	1010,446	20,554	0	10114	9797
<b>Итого</b>	<b>580,189</b>	<b>565,921</b>	<b>11,677</b>	<b>0</b>	<b>768</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Для \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

