

#296395#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Каретников Сергей Николаевич  
Адрес потребителя Киевская 23Б, Калининград  
Номер абонента 10047  
Порядковый номер ТВ7 (АСЦП)  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер 20116720  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	0,832	0	8,878	0	0	8,707	0	0	24	0	65,1	42,3	0,56	0,31	-
22.03.2026	0,726	0	8,13	0	0	7,974	0	0	24	0	64,7	43	0,56	0,31	-
23.03.2026	0,612	0	6,407	0	0	6,291	0	0	24	0	63	39,8	0,58	0,31	-
24.03.2026	0,581	0	6,031	0	0	5,924	0	0	24	0	62,3	38,9	0,58	0,32	-
25.03.2026	0,417	0	6,563	0	0	6,445	0	0	24	0	62,5	47	0,58	0,31	-
26.03.2026	0,773	0	7,826	0	0	7,682	0	0	24	0	63,4	39,4	0,55	0,32	-
27.03.2026	0,82	0	8,727	0	0	8,558	0	0	24	0	65,1	42,3	0,54	0,31	-
28.03.2026	0,798	0	8,254	0	0	8,096	0	0	24	0	64,9	41,4	0,53	0,31	-
29.03.2026	0,608	0	5,923	0	0	5,819	0	0	24	0	61,7	36,8	0,56	0,31	-
30.03.2026	0,66	0	8,198	0	0	8,042	0	0	24	0	64,7	45,2	0,55	0,31	-
31.03.2026	0,749	0	7,441	0	0	7,303	0	0	24	0	63,9	39,5	0,55	0,32	-
01.04.2026	0,809	0	8,295	0	0	8,136	0	0	24	0	64,9	41,2	0,55	0,32	-
02.04.2026	0,845	0	9,259	0	0	9,076	0	0	24	0	65,8	43,6	0,53	0,31	-
03.04.2026	0,852	0	8,967	0	0	8,794	0	0	24	0	65,3	42,2	0,54	0,31	-
04.04.2026	0,725	0	7,199	0	0	7,067	0	0	24	0	63,2	38,8	0,55	0,31	-
05.04.2026	0,526	0	5,436	0	0	5,34	0	0	24	0	61,8	38,3	0,56	0,32	-
06.04.2026	0,744	0	7,215	0	0	7,084	0	0	24	0	63,1	38	0,55	0,31	-
07.04.2026	0,789	0	7,773	0	0	7,629	0	0	24	0	63,8	39,1	0,55	0,32	-
08.04.2026	0,917	0	9,714	0	0	9,534	0	0	24	0	63,8	40,9	0,51	0,31	-
09.04.2026	0,939	0	9,729	0	0	9,538	0	0	24	0	65,9	42,4	0,52	0,31	-
10.04.2026	0,795	0	8,161	0	0	8,005	0	0	24	0	64,8	41,1	0,53	0,31	-
11.04.2026	0,673	0	6,844	0	0	6,718	0	0	24	0	63,5	39,6	0,55	0,31	-
12.04.2026	0,565	0	6,079	0	0	5,968	0	0	24	0	63,2	40,6	0,56	0,31	-
13.04.2026	0,601	0	7,146	0	0	7,012	0	0	24	0	64,1	43,7	0,55	0,31	-
14.04.2026	0,456	0	4,963	0	0	4,878	0	0	24	0	60,8	38,5	0,56	0,32	-
15.04.2026	0,497	0	5,689	0	0	5,591	0	0	24	0	61,4	40,2	0,55	0,31	-
16.04.2026	0,651	0	6,469	0	0	6,352	0	0	24	0	63	38,6	0,54	0,32	-
17.04.2026	0,725	0	7,152	0	0	7,021	0	0	24	0	63,5	38,8	0,55	0,32	-
18.04.2026	0,471	0	4,961	0	0	4,874	0	0	24	0	61,6	38,6	0,56	0,31	-
19.04.2026	0,426	0	4,245	0	0	4,175	0	0	24	0	59,5	35,2	0,57	0,31	-
20.04.2026	0,608	0	5,936	0	0	5,832	0	0	24	0	61,8	36,9	0,55	0,31	-
Итого:	21,19	0	223,61	0	0	219,465	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,061														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	360,553	4436,796	0	0	4327,478	0	0	19344	9999
20.04.2026	381,743	4660,404	0	0	4546,941	0	0	20088	9999

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.04.2026 11:02:59