

#124544#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

КГТУ, ФГБОУ ВО
Малый переулок 32, Калининград

Заводской номер счётчика 1645930	Показания прибора, Гкал 20.04.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.03.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1036,523	918,011	118.512
Количество тепловой энергии, система 2	7,077	6,811	0.266

Подпись исполнителя _____



#123852#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 20.04.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

6621

Тип теплосчётчика

ТЭМ-104

Заводской номер

1645930

Номер системы

1

Отчёт сформирован

23.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2025	5,6	4,81	182,934	174,078	178,738	172,441	24	24	0	0	71,9	45,1	9,1	5,1
22.03.2025	5,7	4,623	182,551	173,836	178,352	172,109	24	24	0	0	72	46,2	9,1	5,1
23.03.2025	6,8	4,529	170,465	162,004	166,535	160,492	24	24	0	0	72,1	45	9,1	5,1
24.03.2025	5,5	4,849	181,855	173,016	177,648	171,395	24	24	0	0	72,2	45	9,1	5,1
25.03.2025	4,4	4,678	188,23	179,324	183,945	177,531	24	24	0	0	71,7	46,3	9,1	5,1
26.03.2025	6,9	4,587	167,957	159,434	164,113	158,02	24	24	0	0	71,8	43,9	9,1	5,1
27.03.2025	5,7	4,736	177,801	169,121	173,727	167,562	24	24	0	0	71,9	44,7	9,1	5,1
28.03.2025	8,9	3,991	138,762	130,965	135,586	129,879	24	24	0	0	71,8	42,5	9,1	5,1
29.03.2025	9,9	3,695	132,945	125,383	129,953	124,32	24	24	0	0	71,2	42,8	9,1	5,1
30.03.2025	6,8	4,221	154,391	146,199	150,91	144,941	24	24	0	0	71,2	43,4	9,1	5,1
31.03.2025	5,9	4,435	162,234	153,832	158,527	152,465	24	24	0	0	71,8	43,9	9,1	5,1
01.04.2025	-	4,795	180,023	171,191	175,871	169,594	24	24	0	0	72,2	45	9,1	5,1
02.04.2025	-	4,243	155,445	147,227	151,906	145,926	24	24	0	0	71,6	43,8	9,1	5,1
03.04.2025	-	3,621	125,199	117,785	122,367	116,84	24	24	0	0	71,4	41,8	9,1	5,1
04.04.2025	-	4,178	149,879	141,695	146,484	140,492	24	24	0	0	71,4	43	9,1	5,1
05.04.2025	-	5,146	207,801	198,539	202,953	196,477	24	24	0	0	72,6	47,4	9,1	5,1
06.04.2025	-	5,559	227,391	217,625	221,902	215,195	24	24	0	0	74	49	9,1	5,1
07.04.2025	-	5,334	211,137	201,648	206,145	199,551	23,98	23,98	0	0	73,2	47,4	9,1	5,1
08.04.2025	-	5,105	204,199	195,074	199,512	193,121	24	24	0	0	72	46,4	9,1	5,1
09.04.2025	-	5,103	201,324	192,336	196,664	190,418	24	24	0	0	72,3	46,4	9,1	5,1
10.04.2025	-	5,47	226,816	217,473	221,578	215,188	24	24	0	0	72,2	47,6	9,1	5,1
11.04.2025	-	4,644	175,02	166,836	170,984	165,262	24	24	0	0	72,2	45,1	9,1	5,1
12.04.2025	-	4,184	158,457	150,344	154,844	148,945	24	24	0	0	71,7	44,8	9,1	5,1
13.04.2025	-	3,182	109,965	103,418	107,461	102,578	24	24	0	0	71,6	42	9,1	5,1
14.04.2025	-	2,674	81,598	75,594	79,777	75,117	24	24	0	0	70,9	37,4	9,1	5,1
15.04.2025	-	2,292	71,422	65,836	69,824	65,402	24	24	0	0	71	38,2	9,1	5,1
16.04.2025	-	2,417	72,754	66,941	71,133	66,539	24	24	0	0	70,7	36,8	9,1	5,1
17.04.2025	-	1,413	43,98	40,414	42,996	40,148	24	24	0	0	70,9	38,1	9,1	5,1
18.04.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	59,9	44,5	9,1	5,1
19.04.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	55,5	49,2	9,1	5,1
20.04.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	55,8	47,2	9,1	5,1
Итого:	6,4	118,514	4442,535	4217,168	4340,435	4177,948	743,98	743,98	-	-	70,41	44,19	9,1	5,1

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

743,98 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	918,011	38130,535	36611,773	37217,953	36200,332	6224,77	0
20.04.2025	1036,523	42573,07	40828,941	41558,391	40378,281	6968,74	0,01

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#124543#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 20.04.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

6624

ТЭМ-104

1645930

2

23.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2025	5,6	0	0	0	0	0	24	24	0	0	71,9	44,9	9,1	5,1
22.03.2025	5,7	0	0	0	0	0	24	24	0	0	72	45,2	9,1	5,1
23.03.2025	6,8	0	0	0	0	0	24	24	0	0	72,1	44,5	9,1	5,1
24.03.2025	5,5	0	0	0	0	0	24	24	0	0	72,2	44,9	9,1	5,1
25.03.2025	4,4	0	0	0	0	0	24	24	0	0	71,5	45	9,1	5,1
26.03.2025	6,9	0	0	0	0	0	24	24	0	0	71,8	43,9	9,1	5,1
27.03.2025	5,7	0	0	0	0	0	24	24	0	0	71,9	44,6	9,1	5,1
28.03.2025	8,9	0	0	0	0	0	24	24	0	0	71,8	42,1	9,1	5,1
29.03.2025	9,9	0	0	0	0	0	24	24	0	0	71	41,7	9,1	5,1
30.03.2025	6,8	0	0	0	0	0	24	24	0	0	71,2	43,3	9,1	5,1
31.03.2025	5,9	0	0	0	0	0	24	24	0	0	71,8	43,7	9,1	5,1
01.04.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	72,1	44,8	9,1	5,1
02.04.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	71,5	43,2	9,1	5,1
03.04.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	71,1	40,9	9,1	5,1
04.04.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	71,3	42,6	9,1	5,1
05.04.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	72,6	47,3	9,1	5,1
06.04.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	73,9	48,8	9,1	5,1
07.04.2025	-	0	0	0	0	0	23,98	23,98	0	0	60	33	9,1	5,1
08.04.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	71,9	46,1	9,1	5,1
09.04.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	72,2	46,1	9,1	5,1
10.04.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	72,2	47,4	9,1	5,1
11.04.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	72	44,2	9,1	5,1
12.04.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	71,6	43,3	9,1	5,1
13.04.2025	-	0	0,001	0	0,001	0	24	24	0	0	72,3	44,4	9,1	5,1
14.04.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	70,7	36,9	9,1	5,1
15.04.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	70,2	37	9,1	5,1
16.04.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	70,2	36,6	9,1	5,1
17.04.2025	-	0,056	2,918	2,839	2,868	2,816	24	24	0	0	61,6	42,3	9,1	5,1
18.04.2025	-	0,133	7,862	7,687	7,728	7,617	24	24	0	0	61,4	44,2	9,1	5,1
19.04.2025	-	0,038	5,36	5,207	5,282	5,147	24	24	0	0	56,7	49,6	9,1	5,1
20.04.2025	-	0,04	5,554	5,421	5,474	5,36	24	24	0	0	56,1	49	9,1	5,1
Итого:	6,4	0,267	21,695	21,154	21,353	20,94	743,98	743,98	-	-	69,7	43,6	9,1	5,1

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

743,98 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	6,811	735,535	719,418	724,104	711,285	6224,77	0
20.04.2025	7,077	757,231	740,572	745,456	732,225	6968,74	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения