

#130593#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

КГТУ, ФГБОУ ВО
Малый переулоч 32, Калининград

6624
ТЭМ-104
1645930
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,142	8,158	7,964	8,017	7,892	24	24	0	0	61,6	44	9,1	5,1	-
22.04.2025	0,138	8,928	8,732	8,775	8,646	24	24	0	0	61,4	45,8	9,1	5,1	-
23.04.2025	0,132	8,65	8,463	8,503	8,38	24	24	0	0	61,2	45,8	9,1	5,1	-
24.04.2025	0,128	8,485	8,293	8,341	8,211	24	24	0	0	61,1	45,8	9,1	5,1	-
25.04.2025	0,126	8,496	8,293	8,353	8,212	24	24	0	0	60,8	45,8	9,1	5,1	-
26.04.2025	0,05	5,888	5,772	5,798	5,706	24	24	0	0	57,8	49,2	9,1	5,1	-
27.04.2025	0,045	6,346	6,224	6,251	6,151	24	24	0	0	57,3	50,2	9,1	5,1	-
28.04.2025	0,142	8,911	8,718	8,757	8,634	24	24	0	0	61,6	45,4	9,1	5,1	-
29.04.2025	0,14	9,387	9,205	9,225	9,112	24	24	0	0	61,6	46,6	9,1	5,1	-
30.04.2025	0,126	8,905	8,732	8,753	8,641	24	24	0	0	61,4	47,1	9,1	5,1	-
01.05.2025	0,025	5,557	5,486	5,475	5,416	24	24	0	0	56,8	52,2	9,1	5,1	-
02.05.2025	0,04	6,261	6,163	6,166	6,087	24	24	0	0	57,7	51,4	9,1	5,1	-
03.05.2025	0,035	5,191	5,175	5,115	5,114	24	24	0	0	56,8	50,1	9,1	5,1	-
04.05.2025	0,039	6,242	6,17	6,149	6,096	24	24	0	0	57	50,7	9,1	5,1	-
05.05.2025	0,143	9,526	9,347	9,361	9,253	24	24	0	0	61,6	46,4	9,1	5,1	-
06.05.2025	0,128	8,918	8,793	8,763	8,701	24	24	0	0	62	47,5	9,1	5,1	-
07.05.2025	0,102	8,133	8,017	7,996	7,93	24	24	0	0	61	48,2	9,1	5,1	-
08.05.2025	0,055	6,78	6,79	6,675	6,711	24	24	0	0	58,1	50	9,1	5,1	-
09.05.2025	0,029	5,55	5,664	5,468	5,594	24	24	0	0	56,8	51,7	9,1	5,1	-
10.05.2025	0,047	6,747	6,727	6,642	6,643	24	24	0	0	58,5	51,5	9,1	5,1	-
11.05.2025	0,044	6,194	6,147	6,101	6,074	24	24	0	0	57,5	50,3	9,1	5,1	-
12.05.2025	0,145	9,748	9,568	9,58	9,47	24	24	0	0	61,8	46,6	9,1	5,1	-
13.05.2025	0,124	9,066	8,901	8,911	8,807	24	24	0	0	61,3	47,4	9,1	5,1	-
14.05.2025	0,12	9,056	8,945	8,899	8,847	24	24	0	0	61,7	48,4	9,1	5,1	-
15.05.2025	0,128	9,49	9,327	9,326	9,226	24	24	0	0	61,6	48	9,1	5,1	-
16.05.2025	0,128	9,776	9,598	9,608	9,494	24	24	0	0	61,4	48,2	9,1	5,1	-
17.05.2025	0,046	6,35	6,376	6,251	6,298	24	24	0	0	58,4	51,2	9,1	5,1	-
18.05.2025	0,044	6,774	6,726	6,669	6,643	24	24	0	0	58,1	51,5	9,1	5,1	-
19.05.2025	0,144	9,78	9,584	9,609	9,484	24	24	0	0	62	47,1	9,1	5,1	-
20.05.2025	0,135	9,667	9,506	9,5	9,404	24	24	0	0	61,8	47,7	9,1	5,1	-
Итого:	2,87	236,96	233,406	233,037	230,877	720	720	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,87													

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	7,077	757,231	740,572	745,456	732,225	6968,74	0
20.05.2025	9,947	994,191	973,979	978,493	963,1	7688,74	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.05.2025 12:55:25