

#133644#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

КГТУ, ФГБОУ ВО
Малый переулок 32, Калининград

6624
ТЭМ-104
1645930
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	0,124	9,456	9,293	9,292	9,19	23,98	23,97	0	0	61,7	48,4	9,1	5,1	-
22.05.2025	0,132	8,548	8,37	8,403	8,289	24	24	0	0	61	45,4	9,1	5,1	-
23.05.2025	0,111	7,878	7,757	7,747	7,679	24	24	0	0	60,5	46,3	9,1	5,1	-
24.05.2025	0,038	5,635	5,554	5,552	5,489	24	24	0	0	56,8	50	9,1	5,1	-
25.05.2025	0,043	5,775	5,692	5,69	5,627	24	24	0	0	56,8	49,3	9,1	5,1	-
26.05.2025	0,151	8,909	8,739	8,754	8,658	24	24	0	0	61,9	44,8	9,1	5,1	-
27.05.2025	0,134	8,491	8,335	8,347	8,255	24	24	0	0	61,2	45,2	9,1	5,1	-
28.05.2025	0,121	8,069	7,927	7,932	7,85	24	24	0	0	61,1	45,9	9,1	5,1	-
29.05.2025	0,115	8,304	8,164	8,164	8,08	24	24	0	0	60,8	46,7	9,1	5,1	-
30.05.2025	0,109	7,731	7,654	7,602	7,577	24	24	0	0	60,6	46,4	9,1	5,1	-
31.05.2025	0,037	5,319	5,305	5,24	5,243	24	24	0	0	56,9	50	9,1	5,1	-
01.06.2025	0,041	5,798	5,743	5,712	5,676	24	24	0	0	57	49,9	9,1	5,1	-
02.06.2025	0,125	7,879	7,755	7,744	7,681	24	24	0	0	61,4	45,4	9,1	5,1	-
03.06.2025	0,119	8,281	8,157	8,142	8,076	24	24	0	0	60,8	46,3	9,1	5,1	-
04.06.2025	0,12	7,615	7,51	7,485	7,439	24	24	0	0	61,1	45,1	9,1	5,1	-
05.06.2025	0,113	8,154	8,005	8,02	7,925	24	24	0	0	60,2	46,3	9,1	5,1	-
06.06.2025	0,102	7,291	7,225	7,171	7,154	24	24	0	0	60,3	46,2	9,1	5,1	-
07.06.2025	0,017	2,911	2,915	2,869	2,88	24	24	0	0	56,3	50,6	9,1	5,1	-
08.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	26,1	26,2	9,1	5,1	-
09.06.2025	0,081	5,682	5,569	5,589	5,515	24	24	0	0	59,6	45,1	9,1	5,1	-
10.06.2025	0,096	7,818	7,697	7,69	7,616	24	24	0	0	60	47,6	9,1	5,1	-
11.06.2025	0,101	7,777	7,692	7,65	7,613	24	24	0	0	60	46,9	9,1	5,1	-
12.06.2025	0,028	4,888	4,857	4,819	4,802	24	24	0	0	55,3	49,5	9,1	5,1	-
13.06.2025	0,032	5,625	5,588	5,542	5,52	24	24	0	0	56,7	51	9,1	5,1	-
14.06.2025	0,029	5,016	4,993	4,945	4,935	24	24	0	0	55,9	50,1	9,1	5,1	-
15.06.2025	0,037	5,596	5,59	5,515	5,525	24	24	0	0	56,4	49,8	9,1	5,1	-
16.06.2025	0,12	7,574	7,436	7,446	7,367	24	24	0	0	60,8	44,8	9,1	5,1	-
17.06.2025	0,117	8,353	8,201	8,214	8,119	24	24	0	0	60,5	46,4	9,1	5,1	-
18.06.2025	0,017	13,332	12,946	13,161	12,785	24	24	0	0	52,9	51,7	9,1	5,1	-
19.06.2025	0	2,126	1,949	2,12	1,942	24	24	0	0	27,3	29,9	9,1	5,1	-
20.06.2025	0	2,039	1,884	2,035	1,878	24	24	0	0	26	28,5	9,1	5,1	-
Итого:	2,41	207,87	204,502	204,592	202,385	743,98	743,97	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,41													

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743,97

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	9,947	994,191	973,979	978,493	963,1	7688,74	0
20.06.2025	12,356	1202,061	1178,479	1183,082	1165,486	8432,72	0,01

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.06.2025 11:41:50