

#144949#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

КГТУ, ФГБОУ ВО  
Малый переулоч 32, Калининград  
  
6624  
ТЭМ-104  
1645930  
2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3  | V2, м3  | M1, т   | M2, т   | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.07.2025 | 0,089   | 7,002   | 7,035   | 6,885   | 6,96    | 24   | 24      | 0      | 0      | 60,6   | 47,8   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 22.07.2025 | 0,085   | 7,112   | 7,007   | 6,994   | 6,93    | 24   | 24      | 0      | 0      | 60,4   | 48,4   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 23.07.2025 | 0,084   | 7,13    | 7,129   | 7,01    | 7,049   | 24   | 24      | 0      | 0      | 60,7   | 48,8   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 24.07.2025 | 0,082   | 7,15    | 7,082   | 7,032   | 7,004   | 24   | 24      | 0      | 0      | 60,2   | 48,6   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 25.07.2025 | 0,077   | 6,656   | 6,56    | 6,546   | 6,488   | 24   | 24      | 0      | 0      | 60,4   | 48,6   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 26.07.2025 | 0,039   | 5,307   | 5,275   | 5,227   | 5,213   | 24   | 24      | 0      | 0      | 57,5   | 50,2   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 27.07.2025 | 0,03    | 5,325   | 5,363   | 5,246   | 5,297   | 24   | 24      | 0      | 0      | 57,2   | 51,5   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 28.07.2025 | 0,076   | 6,876   | 6,792   | 6,764   | 6,718   | 24   | 24      | 0      | 0      | 59,6   | 48,4   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 29.07.2025 | 0,096   | 7,327   | 7,199   | 7,203   | 7,122   | 24   | 24      | 0      | 0      | 61,1   | 47,8   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 30.07.2025 | 0,064   | 6,794   | 6,737   | 6,684   | 6,658   | 24   | 24      | 0      | 0      | 59,6   | 50     | 9,1     | 5,1     | -           |
| 31.07.2025 | 0,098   | 7,294   | 7,2     | 7,17    | 7,124   | 24   | 24      | 0      | 0      | 61     | 47,5   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 01.08.2025 | 0,076   | 7,031   | 6,999   | 6,916   | 6,92    | 24   | 24      | 0      | 0      | 60     | 49,1   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 02.08.2025 | 0,03    | 4,832   | 4,816   | 4,759   | 4,757   | 24   | 24      | 0      | 0      | 57,4   | 51,3   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 03.08.2025 | 0,028   | 5,042   | 5,036   | 4,969   | 4,976   | 24   | 24      | 0      | 0      | 56,4   | 50,8   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 04.08.2025 | 0,095   | 7,637   | 7,577   | 7,507   | 7,493   | 24   | 24      | 0      | 0      | 61     | 48,5   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 05.08.2025 | 0,086   | 7,287   | 7,188   | 7,168   | 7,11    | 24   | 24      | 0      | 0      | 60     | 48,1   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 06.08.2025 | 0,082   | 7,314   | 7,24    | 7,192   | 7,158   | 24   | 24      | 0      | 0      | 60,6   | 49,2   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 07.08.2025 | 0,099   | 7,693   | 7,583   | 7,562   | 7,501   | 24   | 24      | 0      | 0      | 61,1   | 48     | 9,1     | 5,1     | -           |
| 08.08.2025 | 0,096   | 7,689   | 7,598   | 7,559   | 7,515   | 24   | 24      | 0      | 0      | 61     | 48,3   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 09.08.2025 | 0,037   | 5,676   | 5,658   | 5,589   | 5,588   | 24   | 24      | 0      | 0      | 57,9   | 51,3   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 10.08.2025 | 0,034   | 5,42    | 5,394   | 5,338   | 5,327   | 24   | 24      | 0      | 0      | 57,6   | 51,4   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 11.08.2025 | 0,1     | 7,181   | 7,086   | 7,059   | 7,013   | 24   | 24      | 0      | 0      | 61,2   | 47,1   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 12.08.2025 | 0,103   | 7,043   | 6,967   | 6,927   | 6,901   | 24   | 24      | 0      | 0      | 60     | 45,2   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 13.08.2025 | 0,086   | 6,796   | 6,741   | 6,685   | 6,671   | 24   | 24      | 0      | 0      | 59,9   | 47,2   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 14.08.2025 | 0,095   | 6,849   | 6,8     | 6,735   | 6,732   | 24   | 24      | 0      | 0      | 60,4   | 46,4   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 15.08.2025 | 0,088   | 5,85    | 5,804   | 5,754   | 5,75    | 24   | 24      | 0      | 0      | 60,1   | 45     | 9,1     | 5,1     | -           |
| 16.08.2025 | 0,034   | 5,091   | 5,076   | 5,015   | 5,016   | 24   | 24      | 0      | 0      | 57     | 50,4   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 17.08.2025 | 0,033   | 5,221   | 5,202   | 5,144   | 5,141   | 24   | 24      | 0      | 0      | 56,5   | 50,1   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 18.08.2025 | 0,097   | 7,144   | 7,05    | 7,026   | 6,979   | 24   | 24      | 0      | 0      | 60,2   | 46,5   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 19.08.2025 | 0,079   | 6,682   | 6,6     | 6,574   | 6,53    | 24   | 24      | 0      | 0      | 59,6   | 47,6   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 20.08.2025 | 0,093   | 6,728   | 6,667   | 6,618   | 6,602   | 24   | 24      | 0      | 0      | 60     | 46     | 9,1     | 5,1     | -           |
| Итого:     | 2,291   | 204,179 | 202,461 | 200,857 | 200,243 | 744  | 744     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 2,291   |         |         |         |         |      |         |        |        |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3   | V2, м3   | M1, т    | M2, т    | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|
| 20.07.2025 | 13,767  | 1345,337 | 1322,904 | 1324,223 | 1308,412 | 9149,19 | 0,01   |
| 20.08.2025 | 16,057  | 1549,516 | 1525,365 | 1525,08  | 1508,654 | 9893,19 | 0,01   |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.08.2025 7:29:12