

#148401#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

КГТУ, ФГБОУ ВО
Малый переулок 32, Калининград

6624
ТЭМ-104
1645930
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0,097	7,095	7,019	6,978	6,949	24	24	0	0	60,2	46,3	9,1	5,1	-
22.08.2025	0,098	7,041	6,991	6,924	6,921	24	24	0	0	60,2	46,2	9,1	5,1	-
23.08.2025	0,034	5,176	5,186	5,1	5,125	24	24	0	0	56,6	50	9,1	5,1	-
24.08.2025	0,039	5,557	5,737	5,474	5,67	24	24	0	0	57,2	50,1	9,1	5,1	-
25.08.2025	0,122	8,579	8,556	8,437	8,471	24	24	0	0	60,5	46,1	9,1	5,1	-
26.08.2025	0,129	8,302	8,203	8,16	8,124	24	24	0	0	61,2	45,5	9,1	5,1	-
27.08.2025	0,1	7,258	7,185	7,14	7,114	24	24	0	0	59,8	45,8	9,1	5,1	-
28.08.2025	0,128	8,954	8,802	8,799	8,71	24	24	0	0	61,8	47,3	9,1	5,1	-
29.08.2025	0,107	7,745	7,634	7,615	7,556	24	24	0	0	60,9	46,9	9,1	5,1	-
30.08.2025	0,052	6,318	6,22	6,22	6,148	24	24	0	0	58,2	50	9,1	5,1	-
31.08.2025	0,039	6,109	6,02	6,017	5,947	24	24	0	0	57,5	51	9,1	5,1	-
01.09.2025	0,123	8,167	8,03	8,028	7,951	24	24	0	0	61,1	45,9	9,1	5,1	-
02.09.2025	0,121	8,139	7,987	8,001	7,909	24	24	0	0	61	46	9,1	5,1	-
03.09.2025	0,106	7,6	7,488	7,473	7,413	24	24	0	0	60,7	46,6	9,1	5,1	-
04.09.2025	0,102	7,547	7,476	7,421	7,4	24	24	0	0	60,6	46,9	9,1	5,1	-
05.09.2025	0,099	7,309	7,218	7,187	7,144	24	24	0	0	60,6	46,9	9,1	5,1	-
06.09.2025	0,042	5,764	5,733	5,676	5,665	24	24	0	0	57,7	50,4	9,1	5,1	-
07.09.2025	0,04	5,876	5,841	5,787	5,772	24	24	0	0	57,6	50,7	9,1	5,1	-
08.09.2025	0,107	7,65	7,591	7,522	7,514	24	24	0	0	60,8	46,6	9,1	5,1	-
09.09.2025	0,118	8,213	8,13	8,074	8,048	24	24	0	0	61	46,5	9,1	5,1	-
10.09.2025	0,097	6,958	6,969	6,842	6,9	24	24	0	0	60,5	46,4	9,1	5,1	-
11.09.2025	0,104	7,72	7,651	7,591	7,572	24	24	0	0	60,7	47,1	9,1	5,1	-
12.09.2025	0,104	7,293	7,201	7,171	7,13	24	24	0	0	60,6	46,2	9,1	5,1	-
13.09.2025	0,041	5,847	5,809	5,758	5,74	24	24	0	0	57,5	50,5	9,1	5,1	-
14.09.2025	0,04	6,051	6,1	5,96	6,027	24	24	0	0	57,4	50,8	9,1	5,1	-
15.09.2025	0,116	8,078	8,002	7,94	7,922	24	24	0	0	61,2	46,6	9,1	5,1	-
16.09.2025	0,109	8,009	7,959	7,875	7,877	24	24	0	0	60,7	46,9	9,1	5,1	-
17.09.2025	0,118	8,283	8,193	8,142	8,11	24	24	0	0	61,1	46,6	9,1	5,1	-
18.09.2025	0,106	7,918	7,87	7,786	7,789	24	24	0	0	60,5	47	9,1	5,1	-
19.09.2025	0,119	8,242	8,153	8,102	8,071	24	24	0	0	61,1	46,6	9,1	5,1	-
20.09.2025	0,038	5,397	5,51	5,316	5,445	24	24	0	0	57,3	50,2	9,1	5,1	-
Итого:	2,795	224,195	222,464	220,516	220,134	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,795													

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	16,057	1549,516	1525,365	1525,08	1508,654	9893,19	0,01
20.09.2025	18,854	1773,71	1747,83	1745,599	1728,791	10637,19	0,01

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 7:32:52