

#148400#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

КГТУ, ФГБОУ ВО
Советский проспект 1, Калининград
6234
ТЭМ-104
1645491
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0,027	3,109	3,234	3,094	3,219	24	24	0	0	21,7	21,1	9	5,1	-
22.08.2025	0,002	0,047	0,047	0,062	0,062	24	24	0	0	23,8	26,9	9	5,1	-
23.08.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,1	25,1	9	5,1	-
24.08.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,6	24	9	5,1	-
25.08.2025	0	0,125	0,156	0,109	0,141	24	24	0	0	19,5	20,8	9	5,1	-
26.08.2025	0,104	41,172	42,438	41,031	42,312	24	24	0	0	29,9	27,6	9	5,1	-
27.08.2025	0,445	87,5	89,922	86,5	89,109	24	24	0	0	49	43,9	9	5,1	-
28.08.2025	0,441	33,094	33,984	32,469	33,562	24	24	0	0	65,4	51,9	9	5,1	-
29.08.2025	0,401	31,312	32,219	30,719	31,797	24	24	0	0	65,2	52,2	9	5,1	-
30.08.2025	0,247	25,812	26,297	25,344	25,953	24	24	0	0	63,8	54,1	9	5,1	-
31.08.2025	0,219	23,797	24,016	23,344	23,672	24	24	0	0	63,6	54,3	9	5,1	-
01.09.2025	0,491	39,125	39,344	38,391	38,859	24	24	0	0	65	52,3	9	5,1	-
02.09.2025	0,413	33,109	33,266	32,469	32,844	24	24	0	0	65,1	52,5	9	5,1	-
03.09.2025	0,417	35,719	35,422	35,047	34,938	24	24	0	0	64,8	53	9	5,1	-
04.09.2025	0,341	34,781	35,109	34,141	34,656	24	24	0	0	63,5	53,6	9	5,1	-
05.09.2025	0,414	53,875	53,516	52,922	52,766	24	24	0	0	62,6	54,9	9	5,1	-
06.09.2025	0,251	34,188	35,062	33,594	34,578	24	24	0	0	61,6	54,2	9	5,1	-
07.09.2025	0,229	36,125	36,969	35,516	36,453	24	24	0	0	60,7	54,4	9	5,1	-
08.09.2025	0,408	31,812	32,312	31,234	31,953	24	24	0	0	63,3	50,3	9	5,1	-
09.09.2025	0,415	39	39,625	38,312	39,125	24	24	0	0	62,4	51,7	9	5,1	-
10.09.2025	0,382	41,719	42,75	41	42,188	24	24	0	0	62,1	52,8	9	5,1	-
11.09.2025	0,376	38,781	39,781	38,078	39,266	24	24	0	0	62,8	53	9	5,1	-
12.09.2025	0,34	31,656	32,344	31,094	31,938	24	24	0	0	63,3	52,5	9	5,1	-
13.09.2025	0,214	29,656	30,156	29,141	29,734	24	24	0	0	61,9	54,6	9	5,1	-
14.09.2025	0,203	35,656	36,344	35,047	35,812	24	24	0	0	61,3	55,6	9	5,1	-
15.09.2025	0,393	40,109	40,812	39,406	40,297	24	24	0	0	62,4	52,5	9	5,1	-
16.09.2025	0,389	28,391	28,859	27,875	28,531	24	24	0	0	63,4	49,5	9	5,1	-
17.09.2025	0,418	26,016	26,25	25,531	25,969	24	24	0	0	64,3	48	9	5,1	-
18.09.2025	0,39	25,516	25,875	25,047	25,594	24	24	0	0	64,4	48,9	9	5,1	-
19.09.2025	0,39	38,859	39,406	38,172	38,906	24	24	0	0	62	51,8	9	5,1	-
20.09.2025	0,191	15,375	15,328	15,094	15,156	24	24	0	0	62,7	50,1	9	5,1	-
Итого:	8,951	935,436	950,843	919,783	939,39	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,951													

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	4908,84	204313,172	205886,484	199366,828	203516,703	15445,92	0
20.09.2025	4917,793	205248,609	206837,328	200286,609	204456,094	16189,92	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 13:25:03