

#116200#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель Детский Сад № 121, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Литовский Вал 103а, Калининград
Номер абонента 4266
Порядковый номер 9259
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20110905
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2025	9,211	0	96,975	0	0	94,716	0	0	24	0	72,3	49	0,56	0,53	-
22.01.2025	9,241	0	94,334	0	0	92,079	0	0	24	0	73,3	49,4	0,56	0,53	-
23.01.2025	9,417	0	98,562	0	0	96,207	0	0	24	0	73,3	49,9	0,56	0,53	-
24.01.2025	8,661	0	94,698	0	0	92,603	0	0	24	0	70,3	48	0,56	0,52	-
25.01.2025	7,758	0	84,395	0	0	82,568	0	0	24	0	69,4	47	0,57	0,52	-
26.01.2025	7,495	0	78,626	0	0	76,935	0	0	24	0	69,3	46	0,57	0,52	-
27.01.2025	7,609	0	79,506	0	0	77,801	0	0	24	0	69,1	45,8	0,57	0,52	-
28.01.2025	7,062	0	70,656	0	0	69,139	0	0	24	0	69,1	44,7	0,58	0,52	-
29.01.2025	7,142	0	72,685	0	0	71,135	0	0	24	0	68,9	45	0,57	0,52	-
30.01.2025	7,25	0	73,329	0	0	71,749	0	0	24	0	69,2	45,1	0,57	0,52	-
31.01.2025	7,753	0	82,915	0	0	81,138	0	0	24	0	69,1	46,3	0,57	0,52	-
01.02.2025	8,189	0	93,997	0	0	91,962	0	0	24	0	69,4	48,1	0,56	0,53	-
02.02.2025	8,458	0	93,799	0	0	91,701	0	0	24	0	70,8	48,8	0,56	0,53	-
03.02.2025	8,917	0	95,198	0	0	92,997	0	0	24	0	71,9	49	0,56	0,53	-
04.02.2025	8,423	0	92,274	0	0	90,238	0	0	24	0	70,2	47,9	0,56	0,52	-
05.02.2025	8,654	0	96,029	0	0	93,901	0	0	24	0	70,3	48,3	0,56	0,53	-
06.02.2025	8,036	0	87,495	0	0	85,608	0	0	24	0	69,3	46,9	0,56	0,52	-
07.02.2025	8,75	0	94,819	0	0	92,684	0	0	24	0	70,9	48,4	0,56	0,53	-
08.02.2025	9,61	0	100,829	0	0	98,323	0	0	24	0	74,9	51,6	0,56	0,53	-
09.02.2025	9,818	0	98,371	0	0	95,818	0	0	24	0	76,9	52,4	0,56	0,53	-
10.02.2025	10,612	0	102,445	0	0	99,676	0	0	24	0	78,5	53,1	0,56	0,53	-
11.02.2025	10,818	0	116,66	0	0	113,677	0	0	24	0	76	53,3	0,55	0,53	-
12.02.2025	10,553	0	110,261	0	0	107,42	0	0	24	0	76,4	52,9	0,55	0,53	-
13.02.2025	10,118	0	98,66	0	0	96,088	0	0	24	0	77	51,8	0,56	0,52	-
14.02.2025	9,835	0	98,521	0	0	96,034	0	0	24	0	75,6	51,2	0,56	0,52	-
15.02.2025	9,6	0	97,299	0	0	94,82	0	0	24	0	76	51,9	0,57	0,53	-
16.02.2025	9,326	0	92,652	0	0	90,275	0	0	24	0	76,3	51,7	0,57	0,53	-
17.02.2025	9,943	0	101,128	0	0	98,553	0	0	24	0	76	51,9	0,57	0,53	-
18.02.2025	9,415	0	96,231	0	0	93,878	0	0	24	0	74,3	50,4	0,57	0,52	-
19.02.2025	9,343	0	97,174	0	0	94,83	0	0	24	0	73,8	50,2	0,56	0,52	-
20.02.2025	10,177	0	102,839	0	0	100,182	0	0	24	0	76,6	52,4	0,56	0,52	-
Итого:	277,194	0	2893,362	0	0	2824,735	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	66,207														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2025	5726,8	65235,125	0	0	63830,151	0	0	31655	35
20.02.2025	6003,992	68128,486	0	0	66654,885	0	0	32399	35

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.02.2025 12:10:07