

#120793#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель Детский Сад № 121, МАДОУ ЦРР  
Адрес потребителя Литовский Вал 103а, Калининград  
Номер абонента 4266  
Порядковый номер 9259  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20110905  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.02.2025 | 9,938   | 0         | 100,451  | 0       | 0       | 97,897   | 0      | 0      | 24       | 0       | 75,8   | 51,6   | 0,57    | 0,53    | -           |
| 22.02.2025 | 8,837   | 0         | 95,716   | 0       | 0       | 93,471   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,5   | 50     | 0,57    | 0,52    | -           |
| 23.02.2025 | 8,599   | 0         | 99,378   | 0       | 0       | 97,146   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,9   | 49,7   | 0,56    | 0,52    | -           |
| 24.02.2025 | 8,443   | 0         | 98,122   | 0       | 0       | 95,999   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,4   | 48,4   | 0,57    | 0,52    | -           |
| 25.02.2025 | 8,549   | 0         | 102,535  | 0       | 0       | 100,349  | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,8   | 48,5   | 0,57    | 0,52    | -           |
| 26.02.2025 | 7,686   | 0         | 86,509   | 0       | 0       | 84,704   | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,1   | 46,4   | 0,57    | 0,51    | -           |
| 27.02.2025 | 6,973   | 0         | 74,361   | 0       | 0       | 72,822   | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,8   | 44,9   | 0,58    | 0,51    | -           |
| 28.02.2025 | 6,649   | 0         | 65,849   | 0       | 0       | 64,493   | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,6   | 43     | 0,57    | 0,51    | -           |
| 01.03.2025 | 6,346   | 0         | 62,396   | 0       | 0       | 61,116   | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,4   | 42,7   | 0,57    | 0,51    | -           |
| 02.03.2025 | 6,38    | 0         | 62,831   | 0       | 0       | 61,542   | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,4   | 42,6   | 0,57    | 0,51    | -           |
| 03.03.2025 | 6,395   | 0         | 64,415   | 0       | 0       | 63,123   | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,6   | 42,4   | 0,57    | 0,5     | -           |
| 04.03.2025 | 6,307   | 0         | 60,566   | 0       | 0       | 59,32    | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,6   | 42,2   | 0,57    | 0,5     | -           |
| 05.03.2025 | 6,136   | 0         | 58,405   | 0       | 0       | 57,2     | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,6   | 42     | 0,57    | 0,5     | -           |
| 06.03.2025 | 6,007   | 0         | 57,844   | 0       | 0       | 56,652   | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,6   | 42,3   | 0,58    | 0,5     | -           |
| 07.03.2025 | 5,792   | 0         | 61,879   | 0       | 0       | 60,676   | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,4   | 42,6   | 0,56    | 0,49    | -           |
| 08.03.2025 | 5,14    | 0         | 56,93    | 0       | 0       | 55,878   | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,6   | 41,7   | 0,57    | 0,5     | -           |
| 09.03.2025 | 5,106   | 0         | 57,84    | 0       | 0       | 56,776   | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,4   | 41,9   | 0,56    | 0,5     | -           |
| 10.03.2025 | 5,061   | 0         | 61,768   | 0       | 0       | 60,67    | 0      | 0      | 24       | 0       | 62,3   | 42,3   | 0,57    | 0,5     | -           |
| 11.03.2025 | 5,55    | 0         | 59,821   | 0       | 0       | 58,698   | 0      | 0      | 24       | 0       | 64,2   | 41,6   | 0,56    | 0,5     | -           |
| 12.03.2025 | 5,544   | 0         | 59,901   | 0       | 0       | 58,791   | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,8   | 41,3   | 0,55    | 0,49    | -           |
| 13.03.2025 | 5,635   | 0         | 61,303   | 0       | 0       | 60,191   | 0      | 0      | 24       | 0       | 62,8   | 40,4   | 0,56    | 0,51    | -           |
| 14.03.2025 | 6,406   | 0         | 57,665   | 0       | 0       | 56,452   | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,4   | 41,3   | 0,58    | 0,51    | -           |
| 15.03.2025 | 6,245   | 0         | 55,356   | 0       | 0       | 54,164   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,3   | 41,7   | 0,58    | 0,51    | -           |
| 16.03.2025 | 6,279   | 0         | 56,283   | 0       | 0       | 55,076   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,1   | 41,9   | 0,58    | 0,51    | -           |
| 17.03.2025 | 6,556   | 0         | 56,912   | 0       | 0       | 55,673   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,7   | 41,6   | 0,58    | 0,51    | -           |
| 18.03.2025 | 6,48    | 0         | 59,534   | 0       | 0       | 58,278   | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,4   | 41,9   | 0,58    | 0,51    | -           |
| 19.03.2025 | 6,865   | 0         | 69,119   | 0       | 0       | 67,707   | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,4   | 43,2   | 0,57    | 0,51    | -           |
| 20.03.2025 | 6,803   | 0         | 77,473   | 0       | 0       | 75,953   | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,8   | 44,4   | 0,57    | 0,51    | -           |
| Итого:     | 186,707 | 0         | 1941,162 | 0       | 0       | 1900,817 | 0      | 0      | 672      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 44,594  |           |          |         |         |          |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 672  
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.02.2025 | 6003,992 | 68128,486 | 0      | 0      | 66654,885 | 0     | 0     | 32399   | 35     |
| 20.03.2025 | 6190,698 | 70069,647 | 0      | 0      | 68555,702 | 0     | 0     | 33071   | 35     |

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.03.2025 8:19:59