

#296392#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Детский Сад № 121, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Литовский Вал 103а, Калининград
Номер абонента 4266
Порядковый номер 9259
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20110905
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	5,818	0	58,068	0	0	56,855	0	0	24	0	68	43,6	0,57	0,5	-
22.03.2026	5,523	0	54,456	0	0	53,319	0	0	24	0	68,1	43,4	0,57	0,5	-
23.03.2026	5,553	0	50,814	0	0	49,761	0	0	24	0	67,8	41,2	0,58	0,5	-
24.03.2026	5,298	0	48,22	0	0	47,229	0	0	24	0	67,5	40,7	0,58	0,49	-
25.03.2026	5,142	0	44,121	0	0	43,209	0	0	24	0	67,8	39,4	0,59	0,5	-
26.03.2026	6,061	0	57,475	0	0	56,267	0	0	24	0	68,3	42,6	0,57	0,5	-
27.03.2026	6,313	0	60,987	0	0	59,706	0	0	24	0	68,4	43,1	0,58	0,5	-
28.03.2026	5,599	0	55,075	0	0	53,915	0	0	24	0	68,4	43,6	0,58	0,51	-
29.03.2026	5,306	0	50,005	0	0	48,964	0	0	24	0	68	42,1	0,59	0,5	-
30.03.2026	5,508	0	50,446	0	0	49,385	0	0	24	0	68,4	41,8	0,58	0,5	-
31.03.2026	5,855	0	54,93	0	0	53,779	0	0	24	0	68,2	42,2	0,57	0,5	-
01.04.2026	6,039	0	56,761	0	0	55,563	0	0	24	0	68,4	42,5	0,57	0,5	-
02.04.2026	5,967	0	56,901	0	0	55,697	0	0	24	0	68,6	43	0,57	0,5	-
03.04.2026	6,123	0	59,625	0	0	58,374	0	0	24	0	68,3	43,3	0,57	0,5	-
04.04.2026	5,748	0	56,09	0	0	54,909	0	0	24	0	68,4	43,4	0,57	0,5	-
05.04.2026	5,204	0	48,794	0	0	47,775	0	0	24	0	68	42	0,58	0,5	-
06.04.2026	5,991	0	56,76	0	0	55,571	0	0	24	0	68,2	42,5	0,57	0,5	-
07.04.2026	6,491	0	63,456	0	0	62,12	0	0	24	0	68,3	43,4	0,57	0,5	-
08.04.2026	5,326	0	97,159	0	0	95,933	0	0	24	0	49,5	36,2	0,43	0,4	-
09.04.2026	5,59	0	87,174	0	0	85,906	0	0	24	0	54	38,5	0,44	0,41	-
10.04.2026	6,041	0	59,289	0	0	58,049	0	0	24	0	68,1	43,3	0,55	0,49	-
11.04.2026	5,054	0	48,083	0	0	47,083	0	0	24	0	67,9	42,3	0,57	0,49	-
12.04.2026	4,765	0	44,465	0	0	43,537	0	0	24	0	68,1	42	0,57	0,49	-
13.04.2026	4,671	0	73,969	0	0	72,93	0	0	24	0	53,5	38,2	0,44	0,39	-
14.04.2026	4,771	0	42,685	0	0	41,806	0	0	24	0	67,7	40,5	0,57	0,49	-
15.04.2026	4,972	0	43,539	0	0	42,629	0	0	24	0	68,2	40,4	0,57	0,49	-
16.04.2026	5,381	0	50,985	0	0	49,921	0	0	24	0	68	42,3	0,56	0,49	-
17.04.2026	5,423	0	51,339	0	0	50,262	0	0	24	0	68,2	42,5	0,57	0,49	-
18.04.2026	4,303	0	39,423	0	0	38,607	0	0	24	0	67,7	41,1	0,57	0,49	-
19.04.2026	4,024	0	35,666	0	0	34,935	0	0	24	0	67,4	39,9	0,58	0,49	-
20.04.2026	4,949	0	45,22	0	0	44,278	0	0	24	0	68	41,3	0,57	0,49	-
Итого:	168,809	0	1701,98	0	0	1668,274	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	40,319														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	1271,136	12409,937	0	0	12119,938	0	0	6822	4
20.04.2026	1439,945	14111,916	0	0	13788,21	0	0	7566	4

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 10:20:43