

#129305#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.04.2025 по 26.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


Детский Сад № 121, МАДОУ ЦРР
Литовский Вал 103а, Калининград
4266

Заводской номер счётчика 20110905	Показания прибора, ГДж 26.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.04.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	6369,735	6365,044	4.691	1.12

Подпись исполнителя



с 24.04.25 по 26.04.25



#129304#

Отчёт за период с 20.04.2025 по 26.04.2025.

Номер абонента 4266
Порядковый номер 9259
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 20110905
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.04.2025	-	0,807	0	20,77	0	0	20,413	0	0	24	0	61,4	51,9	0,52	0,45
22.04.2025	-	0,816	0	17,541	0	0	17,232	0	0	24	0	62,1	50,8	0,51	0,46
23.04.2025	-	0,85	0	17,964	0	0	17,646	0	0	24	0	62,2	50,7	0,51	0,45
24.04.2025	-	0,796	0	17,501	0	0	17,195	0	0	24	0	62	50,9	0,51	0,45
25.04.2025	-	0,801	0	17,836	0	0	17,523	0	0	24	0	61,9	51	0,51	0,45
26.04.2025	-	0,621	0	17,558	0	0	17,253	0	0	24	0	61,5	52,9	0,5	0,46
Итого:	-	4,691	0	109,17	0	0	107,262	0	0	144	0	61,85	51,37	0,51	0,45

Общее время работы системы 144 час.

Период нормальной работы системы 144 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	6365,044	72220,064	0	0	70662,937	0	0	33813	37
26.04.2025	6369,735	72329,234	0	0	70770,199	0	0	33957	37

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения