

#133308#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 26.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 121, МАДОУ ЦРР
Литовский Вал 103а, Калининград
4266

Заводской номер счётчика 20110905	Показания прибора, ГДж 20.06.2025	Предыдущие показания, ГДж 26.05.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	16,341	0	16.341	3.905

Подпись исполнителя



#133307#

Отчёт за период с 26.05.2025 по 20.06.2025.

Номер абонента 4266
 Порядковый номер 9259
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 20110905
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 21.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
27.05.2025	-	0,574	0	13,484	0	0	13,263	0	0	24	0	59,7	49,4	0,5	0,45
28.05.2025	-	0,562	0	12,408	0	0	12,202	0	0	24	0	60,1	49,1	0,51	0,45
29.05.2025	-	0,59	0	16,253	0	0	15,97	0	0	24	0	61,8	53	0,52	0,45
30.05.2025	-	0,506	0	11,25	0	0	11,054	0	0	24	0	61,7	50,7	0,51	0,45
31.05.2025	-	0,334	0	10,171	0	0	10	0	0	24	0	60,7	52,7	0,51	0,45
01.06.2025	-	0,338	0	10,071	0	0	9,901	0	0	24	0	60,8	52,6	0,51	0,45
02.06.2025	-	0,504	0	11,461	0	0	11,263	0	0	24	0	61,6	51	0,51	0,45
03.06.2025	-	0,534	0	11,335	0	0	11,138	0	0	24	0	61,7	50,2	0,51	0,45
04.06.2025	-	0,759	0	13,014	0	0	12,79	0	0	24	0	61,2	47	0,51	0,45
05.06.2025	-	0,772	0	13,365	0	0	13,135	0	0	24	0	61,3	47,3	0,51	0,46
06.06.2025	-	0,784	0	13,034	0	0	12,81	0	0	24	0	61,3	46,7	0,5	0,46
07.06.2025	-	0,612	0	12,163	0	0	11,958	0	0	24	0	60,6	48,3	0,5	0,47
08.06.2025	-	0,607	0	12,055	0	0	11,851	0	0	24	0	60,8	48,6	0,5	0,47
09.06.2025	-	0,81	0	13,666	0	0	13,431	0	0	24	0	61,3	46,9	0,51	0,45
10.06.2025	-	0,751	0	14,114	0	0	13,877	0	0	24	0	60,4	47,5	0,51	0,46
11.06.2025	-	0,594	0	12,193	0	0	11,988	0	0	24	0	60,4	48,6	0,51	0,46
12.06.2025	-	0,765	0	12,8	0	0	12,58	0	0	24	0	61,2	46,7	0,5	0,45
13.06.2025	-	0,768	0	12,805	0	0	12,584	0	0	24	0	61,4	46,8	0,5	0,46
14.06.2025	-	0,694	0	12,379	0	0	12,166	0	0	24	0	61,3	47,7	0,51	0,45
15.06.2025	-	0,661	0	13,031	0	0	12,813	0	0	24	0	60,6	48,3	0,5	0,46
16.06.2025	-	0,748	0	12,882	0	0	12,66	0	0	24	0	61,4	47,3	0,51	0,46
17.06.2025	-	0,786	0	16,189	0	0	15,903	0	0	24	0	62,2	50,4	0,5	0,45
18.06.2025	-	0,796	0	17,501	0	0	17,195	0	0	24	0	62	50,9	0,51	0,45
19.06.2025	-	0,74	0	12,626	0	0	12,409	0	0	24	0	61,2	47	0,5	0,45
20.06.2025	-	0,752	0	12,974	0	0	12,751	0	0	24	0	61,2	47,2	0,5	0,46
Итого:	-	16,341	0	323,224	0	0	317,692	0	0	600	0	61,12	48,88	0,51	0,45

Общее время работы системы 600 час.

Период нормальной работы системы 600 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
26.05.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.06.2025	16,341	323,22	0	0	317,69	0	0	600	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения