

#142082#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 121, МАДОУ ЦРР

Литовский Вал 103а, Калининград

4266

9259

ТВ7 (АСЦП)

20110905

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,268	0	10,696	0	0	10,51	0	0	24	0	61,6	55,6	0,51	0,43	-
22.06.2025	0,269	0	10,375	0	0	10,196	0	0	24	0	61,4	55,1	0,51	0,43	-
23.06.2025	0,437	0	11,347	0	0	11,148	0	0	24	0	62,1	52,7	0,51	0,44	-
24.06.2025	0,452	0	12,184	0	0	11,97	0	0	24	0	61,9	52,9	0,51	0,44	-
25.06.2025	0,098	0	18,946	0	0	18,684	0	0	24	0	54,4	53,4	0,26	0,25	-
26.06.2025	0	0	0,095	0	0	0,095	0	0	24	0	21,9	24,4	0,09	0,09	-
27.06.2025	0	0	0,08	0	0	0,08	0	0	24	0	20,2	22	0,11	0,12	-
28.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,8	21,9	0,13	0,14	-
29.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,6	20,8	0,13	0,13	-
30.06.2025	0,002	0	0,387	0	0	0,387	0	0	24	0	21,2	20,2	0,16	0,16	-
01.07.2025	0,002	0	0,294	0	0	0,293	0	0	24	0	21,2	20,1	0,48	0,48	-
02.07.2025	0	0	0,104	0	0	0,104	0	0	24	0	20,1	19,4	0,44	0,44	-
03.07.2025	0,181	0	14,665	0	0	14,528	0	0	24	0	42,9	39,9	0,44	0,41	-
04.07.2025	0,444	0	14,056	0	0	13,805	0	0	24	0	62,5	54,9	0,52	0,43	-
05.07.2025	0,23	0	12,552	0	0	12,33	0	0	24	0	62,2	57,8	0,52	0,43	-
06.07.2025	0,233	0	12,609	0	0	12,385	0	0	24	0	62,4	57,9	0,51	0,43	-
07.07.2025	0,43	0	12,278	0	0	12,057	0	0	24	0	62,7	54,2	0,51	0,43	-
08.07.2025	0,457	0	11,688	0	0	11,481	0	0	24	0	62,2	52,7	0,51	0,43	-
09.07.2025	0,435	0	10,962	0	0	10,772	0	0	24	0	61,8	52,2	0,5	0,43	-
10.07.2025	0,485	0	10,8	0	0	10,611	0	0	24	0	61,9	51	0,51	0,43	-
11.07.2025	0,493	0	11,003	0	0	10,812	0	0	24	0	61,6	50,7	0,51	0,43	-
12.07.2025	0,311	0	9,614	0	0	9,453	0	0	24	0	60,5	52,7	0,5	0,43	-
13.07.2025	0,315	0	9,664	0	0	9,502	0	0	24	0	60,5	52,6	0,5	0,43	-
14.07.2025	0,529	0	10,935	0	0	10,744	0	0	24	0	61,8	50,1	0,51	0,43	-
15.07.2025	0,487	0	10,806	0	0	10,618	0	0	24	0	61,7	50,8	0,51	0,43	-
16.07.2025	0,466	0	10,222	0	0	10,047	0	0	24	0	61,3	50,3	0,51	0,43	-
17.07.2025	0,612	0	11,052	0	0	10,861	0	0	24	0	61,5	48,1	0,5	0,43	-
18.07.2025	0,604	0	11,265	0	0	11,068	0	0	24	0	61,7	48,7	0,5	0,43	-
19.07.2025	0,349	0	10,105	0	0	9,935	0	0	24	0	60,5	52,1	0,5	0,43	-
20.07.2025	0,35	0	9,39	0	0	9,231	0	0	24	0	60,9	51,8	0,5	0,43	-
Итого:	8,939	0	268,174	0	0	263,707	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,135														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	4,188	120,003	0	0	117,948	0	0	274	0
20.07.2025	13,126	388,177	0	0	381,654	0	0	994	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.07.2025 13:05:20