

#144947#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 121, МАДОУ ЦРР

Литовский Вал 103а, Калининград

4266

9259

ТВ7 (АСЦП)

20110905

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	0,505	0	10,529	0	0	10,346	0	0	24	0	61,6	49,9	0,5	0,43	-
22.07.2025	0,498	0	10,986	0	0	10,797	0	0	24	0	61,5	50,5	0,5	0,43	-
23.07.2025	0,477	0	10,962	0	0	10,775	0	0	24	0	61,1	50,5	0,5	0,43	-
24.07.2025	0,498	0	10,595	0	0	10,412	0	0	24	0	61,4	49,9	0,5	0,43	-
25.07.2025	0,484	0	10,404	0	0	10,224	0	0	24	0	61,3	50	0,51	0,44	-
26.07.2025	0,343	0	9,374	0	0	9,216	0	0	24	0	60,7	51,8	0,52	0,44	-
27.07.2025	0,337	0	9,426	0	0	9,267	0	0	24	0	60,6	52	0,51	0,44	-
28.07.2025	0,476	0	10,321	0	0	10,144	0	0	24	0	61,2	50	0,51	0,44	-
29.07.2025	0,528	0	11,439	0	0	11,242	0	0	24	0	61,3	50,1	0,5	0,43	-
30.07.2025	0,549	0	18,079	0	0	17,775	0	0	24	0	60,5	53,1	0,5	0,43	-
31.07.2025	0,508	0	10,924	0	0	10,737	0	0	24	0	61,1	49,8	0,5	0,43	-
01.08.2025	0,47	0	10,416	0	0	10,238	0	0	24	0	61,1	50,1	0,51	0,43	-
02.08.2025	0,356	0	9,811	0	0	9,646	0	0	24	0	60,6	51,8	0,51	0,43	-
03.08.2025	0,351	0	10,332	0	0	10,158	0	0	24	0	60,6	52,4	0,51	0,43	-
04.08.2025	0,466	0	10,705	0	0	10,518	0	0	24	0	61,7	51,1	0,51	0,43	-
05.08.2025	0,407	0	10,989	0	0	10,802	0	0	24	0	60,9	52	0,51	0,44	-
06.08.2025	0,442	0	18,749	0	0	18,39	0	0	24	0	64,9	59,2	0,51	0,44	-
07.08.2025	0,467	0	16,789	0	0	16,474	0	0	24	0	64,2	57,5	0,51	0,44	-
08.08.2025	0,507	0	22,451	0	0	22,013	0	0	24	0	65,5	60	0,5	0,44	-
09.08.2025	0,346	0	21,685	0	0	21,264	0	0	24	0	65,4	61,5	0,5	0,44	-
10.08.2025	0,311	0	14,137	0	0	13,878	0	0	24	0	63,4	58	0,51	0,44	-
11.08.2025	0,37	0	9,584	0	0	9,424	0	0	24	0	60,2	50,9	0,51	0,44	-
12.08.2025	0,373	0	10,856	0	0	10,669	0	0	24	0	61,4	53,1	0,51	0,44	-
13.08.2025	0,36	0	8,93	0	0	8,782	0	0	24	0	60,2	50,4	0,51	0,44	-
14.08.2025	0,335	0	9,712	0	0	9,548	0	0	24	0	60,7	52,3	0,51	0,44	-
15.08.2025	0,327	0	8,446	0	0	8,308	0	0	24	0	59,6	50,2	0,51	0,44	-
16.08.2025	0,233	0	9,614	0	0	9,45	0	0	24	0	61	55,1	0,51	0,44	-
17.08.2025	0,233	0	10,351	0	0	10,172	0	0	24	0	61,6	56,2	0,51	0,45	-
18.08.2025	0,332	0	10,739	0	0	10,55	0	0	24	0	62	54,5	0,51	0,44	-
19.08.2025	0,337	0	10,5	0	0	10,319	0	0	24	0	61,3	53,5	0,5	0,43	-
20.08.2025	0,299	0	8,734	0	0	8,589	0	0	24	0	60,1	51,8	0,49	0,43	-
Итого:	12,525	0	366,569	0	0	360,127	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,992														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	13,126	388,177	0	0	381,654	0	0	994	0
20.08.2025	25,654	754,747	0	0	741,779	0	0	1738	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.08.2025 13:37:38