

#148399#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 121, МАДОУ ЦРР

Литовский Вал 103а, Калининград

4266

9259

ТВ7 (ASCII)

20110905

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0,313	0	9,564	0	0	9,402	0	0	24	0	60,8	52,9	0,5	0,44	-
22.08.2025	0,321	0	10,267	0	0	10,089	0	0	24	0	61,6	54	0,51	0,44	-
23.08.2025	0,23	0	9,476	0	0	9,319	0	0	24	0	60,3	54,4	0,5	0,44	-
24.08.2025	0,228	0	9,919	0	0	9,751	0	0	24	0	60,6	55	0,5	0,44	-
25.08.2025	0,275	0	9,72	0	0	9,586	0	0	24	0	54,5	47,6	0,5	0,44	-
26.08.2025	0,314	0	8,87	0	0	8,736	0	0	23	1	57,2	48,6	0,5	0,44	-
27.08.2025	0,322	0	9,54	0	0	9,392	0	0	24	0	58,1	49,9	0,5	0,43	-
28.08.2025	0,35	0	10,424	0	0	10,257	0	0	24	0	58,9	50,7	0,5	0,44	-
29.08.2025	0,326	0	10,201	0	0	10,036	0	0	24	0	59,3	51,5	0,51	0,44	-
30.08.2025	0,225	0	9,349	0	0	9,199	0	0	24	0	59	53,2	0,51	0,44	-
31.08.2025	0,229	0	10,381	0	0	10,21	0	0	24	0	59,9	54,6	0,5	0,44	-
01.09.2025	0,393	0	10,73	0	0	10,55	0	0	24	0	60,5	51,6	0,51	0,44	-
02.09.2025	0,335	0	8,608	0	0	8,473	0	0	24	0	58,2	48,8	0,5	0,44	-
03.09.2025	0,372	0	9,625	0	0	9,469	0	0	24	0	59,3	49,9	0,51	0,44	-
04.09.2025	0,368	0	10,821	0	0	10,638	0	0	24	0	60,6	52,4	0,51	0,44	-
05.09.2025	0,344	0	8,927	0	0	8,784	0	0	24	0	59	49,6	0,52	0,44	-
06.09.2025	0,222	0	10,301	0	0	10,13	0	0	24	0	60,2	55	0,51	0,44	-
07.09.2025	0,206	0	8,949	0	0	8,804	0	0	24	0	59,2	53,7	0,51	0,44	-
08.09.2025	0,38	0	10,439	0	0	10,261	0	0	24	0	61	52,1	0,51	0,44	-
09.09.2025	0,383	0	10,488	0	0	10,311	0	0	24	0	60,5	51,6	0,51	0,43	-
10.09.2025	0,361	0	9,858	0	0	9,694	0	0	24	0	60	51,2	0,51	0,43	-
11.09.2025	0,361	0	10,523	0	0	10,346	0	0	24	0	60,4	52	0,51	0,43	-
12.09.2025	0,35	0	8,78	0	0	8,641	0	0	24	0	58,6	48,9	0,51	0,43	-
13.09.2025	0,275	0	10,686	0	0	10,506	0	0	24	0	60,7	54,4	0,51	0,44	-
14.09.2025	0,268	0	11,172	0	0	10,987	0	0	24	0	60,3	54,4	0,5	0,44	-
15.09.2025	0,391	0	10,5	0	0	10,336	0	0	24	0	58,3	49,3	0,51	0,44	-
16.09.2025	0,38	0	10,176	0	0	10,013	0	0	24	0	59	50	0,51	0,44	-
17.09.2025	0,375	0	8,87	0	0	8,734	0	0	24	0	57,6	47,3	0,51	0,44	-
18.09.2025	0,455	0	9,898	0	0	9,74	0	0	24	0	58,6	47,5	0,51	0,44	-
19.09.2025	0,431	0	9,806	0	0	9,648	0	0	24	0	59,3	48,6	0,51	0,44	-
20.09.2025	0,335	0	10,016	0	0	9,855	0	0	24	0	59,3	51,2	0,51	0,44	-
Итого:	10,118	0	306,884	0	0	301,897	0	0	743	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,417														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

743

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	25,654	754,747	0	0	741,779	0	0	1738	0
20.09.2025	35,771	1061,631	0	0	1043,68	0	0	2481	1

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 7:37:12