

# #296391#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Областная клиническая больница Калининградской области, ГБУЗ  
Адрес потребителя Клиническая 74, Калининград  
Номер абонента  
Порядковый номер 8733  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 496498  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	29	1260,5	1274,5	1230	1257,75	24	24	0	74	53	0,41	0,35	-
22.03.2026	27,899	1240,25	1254,25	1210,25	1237	24	24	0	74	54	0,41	0,35	-
23.03.2026	25,277	1149	1158	1121	1142	24	24	0	74	54	0,42	0,35	-
24.03.2026	24,199	1099,5	1106,25	1073	1091,25	24	24	0	74	54	0,43	0,35	-
25.03.2026	21,95	1050,5	1054,75	1025	1039,5	24	24	0	74	56	0,43	0,34	-
26.03.2026	27,539	1209	1219,75	1179,5	1203	24	24	0	74	54	0,44	0,34	-
27.03.2026	29,164	1276,75	1288,25	1245,75	1271,25	24	24	0	74	54	0,42	0,35	-
28.03.2026	27,687	1265,25	1278,75	1234,5	1260,75	24	24	0	74	55	0,43	0,35	-
29.03.2026	26,278	1207,25	1219,5	1178	1202,75	24	24	0	74	54	0,43	0,35	-
30.03.2026	26,644	1195,5	1206,5	1166,25	1189,75	24	24	0	74	55	0,44	0,35	-
31.03.2026	27,91	1182	1192,5	1153,5	1176,75	24	24	0	74	53	0,43	0,35	-
01.04.2026	29,149	1232	1244,25	1202,25	1228	24	24	0	74	53	0,42	0,35	-
02.04.2026	28,601	1257	1268,5	1226	1251,25	24	24	0	74	54	0,42	0,35	-
03.04.2026	27,836	1181	1192,5	1152,5	1177	24	24	0	74	53	0,42	0,35	-
04.04.2026	25,219	1123,25	1141,25	1096	1125,5	24	24	0	74	54	0,42	0,35	-
05.04.2026	22,051	1085,25	1102,5	1059	1086,5	24	24	0	74	56	0,42	0,35	-
06.04.2026	24,359	1110	1127,75	1083	1112	24	24	0	74	54	0,43	0,35	-
07.04.2026	25,16	1115,75	1132,75	1088,75	1117,25	24	24	0	74	54	0,42	0,35	-
08.04.2026	27,864	1177,25	1195,25	1148,75	1179,75	24	24	0	74	53	0,42	0,35	-
09.04.2026	29,636	1236,25	1260	1207,25	1244,5	24	24	0	72	51	0,42	0,35	-
10.04.2026	29,27	1181	1202,25	1152,5	1187,25	24	24	0	74	52	0,39	0,34	-
11.04.2026	25,82	1142	1162,25	1114,25	1146,5	24	24	0	74	54	0,4	0,35	-
12.04.2026	24,02	1050,5	1066	1024,75	1051,5	24	24	0	74	54	0,41	0,34	-
13.04.2026	24,871	1090,25	1107,75	1063,75	1092,75	24	24	0	74	54	0,42	0,34	-
14.04.2026	22,375	1046,5	1062,5	1021	1047,25	24	24	0	74	55	0,42	0,33	-
15.04.2026	23,55	1086,25	1104,5	1059,5	1088,75	24	24	0	74	55	0,42	0,33	-
16.04.2026	25,832	1153	1173,5	1125	1157,5	24	24	0	74	54	0,42	0,33	-
17.04.2026	26,336	1173,5	1194,75	1144,75	1178,5	24	24	0	74	54	0,42	0,34	-
18.04.2026	22,461	1102,75	1122	1076	1105,5	24	24	0	74	56	0,42	0,34	-
19.04.2026	21,016	1058,5	1076	1032,75	1060	24	24	0	74	56	0,42	0,34	-
20.04.2026	25,395	1152	1172,75	1124,25	1156,75	24	24	0	74	54	0,43	0,33	-
Итого:	804,368	35889,5	36362	35018,75	35865,75	744	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	691,751												

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	47977,652	2617927	2617240,25	2552906	2575525,75	54135,14	143,41
20.04.2026	48782,02	2653816,5	2653602,25	2587924,75	2611391,5	54879,14	143,41

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.04.2026 11:50:15