

#129289#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

496498

Номер абонента:

Адрес установки:

Клиническая, 74 Обл. клин. больница

Система

1

Р-Подача

 $Q = M1(h1 - h2)$

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	150	1,500	600,0	---	---
2	150	1,500	600,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 21.04.2025 по 21.05.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
21.04	5,812	659,4	662,3	3,0	---	70,29	61,50	0,35	0,28	24,00
22.04	8,718	645,3	647,7	2,4	---	71,12	57,63	0,34	0,29	24,00
23.04	9,985	669,2	672,7	3,5	---	71,07	56,16	0,34	0,30	24,00
24.04	11,374	706,5	712,2	5,7	---	71,07	54,99	0,34	0,30	24,00
25.04	15,294	950,9	968,9	18,1	---	70,67	54,60	0,33	0,30	24,00
26.04	17,154	1219,4	1250,3	31,0	---	71,17	57,12	0,33	0,30	24,00
27.04	16,588	1192,5	1222,5	30,0	---	71,51	57,62	0,33	0,30	24,00
Итого:	84,93	6043,1	6136,7	93,6	0,0	71,04	57,00	0,34	0,29	168,00
28.04	15,381	1112,6	1138,3	25,8	---	71,20	57,39	0,33	0,30	24,00
29.04	11,281	822,3	833,1	10,8	---	72,14	58,44	0,33	0,29	24,00
30.04	7,212	600,6	600,9	0,3	---	73,17	61,18	0,33	0,29	24,00
01.05	6,504	609,2	609,2	---	0,0	72,84	62,18	0,33	0,29	24,00
02.05	5,384	545,1	542,5	---	2,6	73,21	63,36	0,33	0,29	24,00
03.05	6,312	546,4	544,2	---	2,2	71,55	60,06	0,31	0,27	24,00
04.05	7,278	624,0	624,6	0,7	---	73,40	61,75	0,33	0,29	24,00
Итого:	59,35	4860,1	4892,9	37,5	4,7	72,35	60,17	0,33	0,29	168,00
05.05	8,730	639,9	652,0	12,1	---	73,11	59,49	0,33	0,29	24,00
06.05	10,663	708,0	711,1	3,1	---	73,14	58,10	0,33	0,29	24,00
07.05	15,611	895,4	910,4	15,0	---	72,33	54,92	0,33	0,28	24,00
08.05	16,818	1011,4	1034,5	23,1	---	73,28	56,67	0,35	0,30	24,00
09.05	16,795	1048,3	1072,6	24,3	---	73,51	57,51	0,35	0,30	24,00
10.05	15,470	891,3	905,6	14,3	---	73,42	56,08	0,35	0,30	24,00
11.05	14,679	869,6	882,7	13,1	---	73,11	56,25	0,35	0,30	24,00
Итого:	98,77	6063,9	6168,8	104,9	0,0	73,14	56,88	0,34	0,29	168,00
12.05	14,567	849,8	861,3	11,5	---	73,05	55,93	0,35	0,30	24,00
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14.05	27,337	1645,8	1673,7	27,9	---	73,35	56,68	0,35	0,29	48,00
15.05	16,698	903,5	919,4	15,9	---	72,86	54,40	0,34	0,30	24,00
16.05	16,145	988,0	1008,5	20,5	---	73,58	57,27	0,34	0,28	24,00
17.05	15,404	941,9	958,2	16,3	---	73,19	56,85	0,35	0,30	24,00
18.05	13,483	829,1	857,2	28,1	---	73,18	56,94	0,36	0,31	24,00
Итого:	103,63	6158,0	6278,3	120,3	0,0	73,23	56,40	0,35	0,30	168,00
19.05	12,832	821,0	839,9	19,0	---	73,36	57,75	0,36	0,30	24,00
20.05	10,979	775,9	783,4	7,5	---	73,59	59,47	0,35	0,29	24,00
21.05	9,555	710,0	714,8	4,8	---	73,22	59,79	0,35	0,29	24,00
Итого:	33,37	2306,9	2338,2	31,3	0,0	73,40	58,95	0,35	0,29	72,00
Итого:	380,04	25432,0	25814,8	387,6	4,7	72,53	57,60	0,34	0,29	744,0
						dT=	14,93			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		380,04					
Показания интеграторов	На 24:00 20.04.2025	На 24:00 21.05.2025	Результат за период		На 17:48 22.05.2025		
Количество теплоты, Гкал	35241,91	35621,95	380,04		35629,77		
Расход теплоносителя M1, т	2229701,5	2255133,5	25432,0		2255673,8		
Расход теплоносителя M2, т	2245381,7	2271196,5	25814,8		2271740,7		
Время наработки, ч	46119,2	46863,2	744,0		46881,0		
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Тdt + Ттех.н, ч			0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.28

