

#142081#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Областная клиническая больница Калининградской области, ГБУЗ
Клиническая 74, Калининград
8733
ТЭМ-104
496498
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	4,191	789,75	794	770,75	776,75	24	24	0	74	69	0,34	0,27	-
22.06.2025	4,617	781,5	784	762,75	767,5	24	24	0	73	68	0,34	0,27	-
23.06.2025	4,813	758	759,25	739,75	743,5	24	24	0	74	68	0,34	0,27	-
24.06.2025	5,078	806,75	811,25	787,5	794,25	24	24	0	73	68	0,35	0,28	-
25.06.2025	0,504	255	256	250,5	251,75	24	24	16	61	59	0,35	0,28	-
26.06.2025	0,004	0,25	0	0,25	0	24	24	3	40	32	0,16	0,38	-
27.06.2025	0,004	0,25	0	0,25	0	24	24	3	27	29	0,01	0,23	-
28.06.2025	0,008	0,5	0	0,5	0	24	24	19	24	26	0,02	0,47	-
29.06.2025	0,003	0,25	0	0,25	0	24	24	19	23	25	0,01	0,5	-
30.06.2025	0,004	0,5	0	0,5	0	24	24	19	22	23	0,01	0,5	-
01.07.2025	0,004	0,5	0	0,5	0	24	24	19	22	23	0,01	0,5	-
02.07.2025	0	1	0	1	0	24	24	19	21	22	0,01	0,5	-
03.07.2025	0	0,5	0	0,5	0	24	24	19	21	22	0,01	0,03	-
04.07.2025	0	1,25	0	1,25	0	24	24	19	21	21	0,01	0,03	-
05.07.2025	0	2,25	0	2,25	0	24	24	19	21	21	0,01	0	-
06.07.2025	0	1,25	0	1,25	0	24	24	19	21	21	0,01	0	-
07.07.2025	3,575	579,25	597	565,25	584,25	24	24	19	73	68	0,01	0	-
08.07.2025	4,445	1466,5	1505	1430,75	1470,75	24	24	16	74	71	0,14	0,1	-
09.07.2025	4,363	1425,5	1460	1390,75	1426,5	24	24	16	74	71	0,35	0,26	-
10.07.2025	4,57	1361	1392	1327,5	1360	24	24	16	74	71	0,35	0,26	-
11.07.2025	4,227	1288	1317,25	1256,5	1287,25	24	24	16	74	71	0,35	0,26	-
12.07.2025	3,773	1452,75	1491,25	1417,25	1456,5	24	24	16	74	72	0,35	0,26	-
13.07.2025	3,704	1164,5	1189,25	1136	1162	24	24	16	74	71	0,34	0,26	-
14.07.2025	4,125	1099,75	1121,5	1072,5	1096,25	24	24	16	74	71	0,35	0,26	-
15.07.2025	3,972	1069	1089,75	1043	1064,75	24	24	16	74	71	0,35	0,26	-
16.07.2025	4,098	1176,5	1203,25	1147,5	1176	24	24	16	74	71	0,35	0,26	-
17.07.2025	4,098	1068,75	1089	1042,75	1064,25	24	24	16	74	71	0,35	0,26	-
18.07.2025	3,839	1050,75	1070	1025,5	1046,5	24	24	16	73	70	0,35	0,26	-
19.07.2025	3,536	1070,25	1091,75	1044,75	1067,75	24	24	16	73	70	0,35	0,26	-
20.07.2025	3,585	996,75	1013,75	972,5	990,75	24	24	16	74	71	0,34	0,26	-
Итого:	75,14	19668,75	20035,25	19192,25	19587,25	720	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	64,62												

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	41619,84	2334241,25	2330264,5	2276847,25	2293085,5	47583,15	143,41
20.07.2025	41694,98	2353910	2350299,75	2296039,5	2312672,75	48303,15	143,41

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.07.2025 8:39:46