

#144946#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель	Областная клиническая больница Калининградской области, ГБУЗ
Адрес потребителя	Клиническая 74, Калининград
Номер абонента	
Порядковый номер	8733
Тип теплосчётчика	ТЭМ-104
Заводской номер	496498
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	3,372	634,75	629,75	619,5	616,25	24	24	0	73	69	0,35	0,26	-
22.07.2025	3,402	609,25	606,5	594,75	593,5	24	24	0	73	68	0,35	0,26	-
23.07.2025	3,223	616	612,5	601,75	599,75	24	24	16	72	68	0,35	0,26	-
24.07.2025	3,609	431,5	421,75	421	413,25	24	24	0	73	66	0,35	0,26	-
25.07.2025	3,379	427,75	417,75	417,5	409,5	24	24	0	73	66	0,35	0,26	-
26.07.2025	2,957	442,5	433,75	432	424,75	24	24	0	73	68	0,36	0,27	-
27.07.2025	3,066	476	467,5	464,5	458	24	24	0	73	67	0,36	0,27	-
28.07.2025	3,379	439,5	430	429	421,25	24	24	0	73	67	0,36	0,27	-
29.07.2025	3,539	429,5	417,5	419,25	409	24	24	0	73	66	0,36	0,27	-
30.07.2025	3,543	418,75	408,25	409	400,5	24	24	0	73	65	0,35	0,26	-
31.07.2025	3,528	432,25	422,25	421,75	414	24	24	0	73	66	0,35	0,27	-
01.08.2025	3,453	420,25	410	410,25	401,5	24	24	0	73	66	0,35	0,27	-
02.08.2025	3,179	437	426,75	426,5	418,25	24	24	0	73	67	0,36	0,27	-
03.08.2025	3,25	449,75	440	439	431	24	24	0	73	66	0,36	0,26	-
04.08.2025	3,641	444	434,75	433,25	426	24	24	0	74	67	0,36	0,27	-
05.08.2025	3,637	428,5	418,5	418,25	410,25	24	24	0	73	66	0,36	0,26	-
06.08.2025	4,035	435,25	425	424,75	416,5	24	24	0	73	65	0,36	0,27	-
07.08.2025	3,875	435,25	425,25	424,75	417	24	24	0	73	66	0,36	0,27	-
08.08.2025	3,672	433,75	424	423,5	416	24	24	0	73	65	0,36	0,27	-
09.08.2025	3,152	456,25	447,25	445,5	438	24	24	0	73	67	0,36	0,27	-
10.08.2025	3,258	432,25	422,5	422	414	24	24	0	73	66	0,36	0,27	-
11.08.2025	3,504	367,5	356,5	358,75	349,75	24	24	0	73	64	0,36	0,27	-
12.08.2025	3,5	354,5	342,5	346,25	336	24	24	0	73	64	0,36	0,28	-
13.08.2025	3,23	319,5	306	311,75	300,25	24	24	0	73	64	0,36	0,28	-
14.08.2025	3,117	265,75	253,75	259,25	249,25	24	24	0	72	62	0,36	0,28	-
15.08.2025	3,145	290,25	277,25	283,75	272	24	24	0	73	63	0,35	0,3	-
16.08.2025	2,855	294,25	280,75	287	275,25	24	24	0	73	64	0,35	0,3	-
17.08.2025	3,036	293,25	279,5	286,25	274,5	24	24	0	73	63	0,35	0,29	-
18.08.2025	3,312	297,5	284,25	290,5	279	24	24	0	73	63	0,35	0,3	-
19.08.2025	3,16	257	244,5	251	240,25	24	24	0	72	62	0,35	0,3	-
20.08.2025	3,25	172,5	162,75	168,5	160,25	24	24	0	72	55	0,34	0,29	-
Итого:	104,258	12642	12329,25	12340,75	12084,75	744	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	89,661												

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	744

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	41694,98	2353910	2350299,75	2296039,5	2312672,75	48303,15	143,41
20.08.2025	41799,238	2366552	2362629	2308380,25	2324757,5	49047,15	143,41

Подпись абонента	
Представитель теплоснабжения	

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 13:56:05