

#148398#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Областная клиническая больница Калининградской области, ГБУЗ
Клиническая 74, Калининград
8733
ТЭМ-104
496498
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	3,602	169	159	165	157	24	24	0	72	54	0,33	0,29	-
22.08.2025	3,648	187,75	177	183,25	174,5	24	24	0	72	55	0,34	0,3	-
23.08.2025	4,117	232,75	220,5	227,5	217	24	24	0	72	57	0,34	0,3	-
24.08.2025	3,715	219,25	207,25	214,25	204,5	24	24	0	71	56	0,34	0,29	-
25.08.2025	4,305	235,75	224,75	230,75	221,75	24	24	0	69	53	0,34	0,3	-
26.08.2025	4,418	205,25	194	200,5	191,25	24	24	0	72	53	0,34	0,3	-
27.08.2025	3,918	197	186	192,5	183,5	24	24	0	72	54	0,34	0,3	-
28.08.2025	3,629	179,75	169,5	175,5	167	24	24	0	71	54	0,34	0,3	-
29.08.2025	3,219	180	170	176	167,75	24	24	0	72	56	0,34	0,3	-
30.08.2025	3,293	188	177,75	183,5	175	24	24	0	72	57	0,34	0,3	-
31.08.2025	3,144	204,25	194	199,5	190,75	24	24	0	72	59	0,34	0,3	-
01.09.2025	3,512	192,25	182	187,75	179,5	24	24	0	72	56	0,34	0,29	-
02.09.2025	3,32	172,25	163	168,25	160,5	24	24	0	72	55	0,34	0,3	-
03.09.2025	3,438	178,25	168	174	165,75	24	24	0	72	55	0,34	0,29	-
04.09.2025	3,464	171	161	167	158,75	24	24	0	73	55	0,34	0,3	-
05.09.2025	3,332	180,25	170	176	167,25	24	24	0	73	56	0,35	0,3	-
06.09.2025	3,211	227,75	216,5	222,5	213	24	24	0	72	60	0,35	0,29	-
07.09.2025	3,395	204,25	194,75	199,25	191,75	24	24	0	72	58	0,35	0,29	-
08.09.2025	3,625	190	179,5	185,75	176,75	24	24	0	73	56	0,35	0,29	-
09.09.2025	3,648	201,5	190,75	196,5	188	24	24	0	72	56	0,35	0,29	-
10.09.2025	3,727	210,75	200,5	205,75	197,5	24	24	0	72	57	0,35	0,29	-
11.09.2025	3,832	185	174	181	171,5	24	24	0	72	54	0,35	0,29	-
12.09.2025	3,828	198,75	187,75	194	185	24	24	0	73	56	0,35	0,29	-
13.09.2025	3,684	238,75	227,5	233	223,75	24	24	0	73	59	0,35	0,29	-
14.09.2025	3,668	230,25	217,5	224,75	214	24	24	0	72	58	0,35	0,29	-
15.09.2025	3,871	202,5	191,25	198	188,5	24	24	0	72	55	0,34	0,29	-
16.09.2025	4,281	227,75	215,25	222,25	212	24	24	0	73	56	0,35	0,3	-
17.09.2025	4,207	224	212,25	218,75	209,25	24	24	0	72	56	0,35	0,3	-
18.09.2025	4,488	217,25	205,25	212,25	202,5	24	24	0	72	54	0,35	0,3	-
19.09.2025	3,688	194,25	183,25	189,75	180,5	24	24	0	73	56	0,35	0,3	-
20.09.2025	3,504	229,75	217,5	224,25	214	24	24	0	72	59	0,35	0,3	-
Итого:	114,731	6275,25	5937,25	6129	5849,75	744	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	98,668												

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	41799,238	2366552	2362629	2308380,25	2324757,5	49047,15	143,41
20.09.2025	41913,969	2372827,25	2368566,25	2314509,25	2330607,25	49791,15	143,41

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.09.2025 8:31:32