

#132984#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Областная клиническая больница Калининградской области, ГБУЗ
Иванникова 7, Калининград

Заводской номер счётчика 16041750	Показания прибора, ГДж 20.06.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.05.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	11414,281	11410,393	3.888	0.929

Подпись исполнителя



#131839#

Отчёт за период с 20.05.2025 по 20.06.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

8085

TB7 (ASCII)

16041750

1

25.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.05.2025	-	1,258	0	93,805	0	0	91,746	0	0	24	0	69,8	66,6	0,35	0,36
22.05.2025	-	0,11	0	83,315	0	0	81,481	0	0	24	0	69,9	69,7	0,35	0,36
23.05.2025	-	0,033	0	85,295	0	0	83,429	0	0	24	0	69,7	69,7	0,36	0,36
24.05.2025	-	0,028	0	86,062	0	0	84,164	0	0	24	0	69,9	70,1	0,35	0,36
25.05.2025	-	0,005	0	87,175	0	0	85,261	0	0	24	0	69,9	70,2	0,35	0,36
26.05.2025	-	0,084	0	83,19	0	0	81,368	0	0	24	0	69,7	69,6	0,35	0,36
27.05.2025	-	0,122	0	82,06	0	0	80,263	0	0	24	0	69,7	69,5	0,36	0,36
28.05.2025	-	0,128	0	88,052	0	0	86,074	0	0	24	0	70,7	70,6	0,37	0,37
29.05.2025	-	0,067	0	84,57	0	0	82,679	0	0	24	0	70,6	70,5	0,35	0,35
30.05.2025	-	0,137	0	100,342	0	0	98,092	0	0	24	0	70,7	70,5	0,38	0,37
31.05.2025	-	0	0	88,67	0	0	86,83	0	0	24	0	67,6	67,9	0,38	0,37
01.06.2025	-	0,022	0	94,393	0	0	92,301	0	0	24	0	70,2	70,4	0,37	0,37
02.06.2025	-	0,082	0	94,99	0	0	92,885	0	0	24	0	70,2	70,1	0,37	0,37
03.06.2025	-	0,081	0	94,98	0	0	92,887	0	0	24	0	69,9	69,9	0,37	0,37
04.06.2025	-	0,058	0	97,732	0	0	95,571	0	0	24	0	70,1	70,1	0,37	0,37
05.06.2025	-	0,149	0	95,488	0	0	93,374	0	0	24	0	70,1	69,9	0,36	0,37
06.06.2025	-	0,047	0	95,622	0	0	93,498	0	0	24	0	70,3	70,4	0,36	0,37
07.06.2025	-	0,115	0	96,868	0	0	94,712	0	0	24	0	70,3	70,3	0,36	0,37
08.06.2025	-	0	0	95,315	0	0	93,22	0	0	24	0	69,8	70,1	0,36	0,37
09.06.2025	-	0,061	0	89,573	0	0	87,616	0	0	24	0	69,7	69,7	0,35	0,37
10.06.2025	-	0,233	0	93,665	0	0	91,628	0	0	24	0	69,5	69	0,35	0,37
11.06.2025	-	0,249	0	81,165	0	0	79,407	0	0	24	0	69,3	68,6	0,35	0,37
12.06.2025	-	0,108	0	77,94	0	0	76,257	0	0	24	0	69,2	68,9	0,35	0,38
13.06.2025	-	0,109	0	86,272	0	0	84,375	0	0	24	0	69,8	69,5	0,36	0,38
14.06.2025	-	0,076	0	95,855	0	0	93,747	0	0	24	0	69,9	69,7	0,37	0,38
15.06.2025	-	0,13	0	94,592	0	0	92,508	0	0	24	0	69,9	69,5	0,37	0,38
16.06.2025	-	0,076	0	94,882	0	0	92,822	0	0	24	0	69,4	69,3	0,37	0,38
17.06.2025	-	0,067	0	94,755	0	0	92,678	0	0	24	0	69,6	69,6	0,37	0,38
18.06.2025	-	0,04	0	94,632	0	0	92,572	0	0	24	0	69,4	69,5	0,36	0,38
19.06.2025	-	0,189	0	85,753	0	0	83,984	0	0	24	0	67,4	67,1	0,38	0,38
20.06.2025	-	0,025	0	88,07	0	0	86,146	0	0	24	0	69,6	69,7	0,38	0,38
Итого:	-	3,889	0	2805,078	0	0	2743,575	0	0	744	0	69,74	69,55	0,36	0,37

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	11410,393	238644,917	0	0	229052,289	0	0	32321	879
20.06.2025	11414,281	241449,997	0	0	231795,863	0	0	33065	879

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения