

#148397#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Областная клиническая больница Калининградской области, ГБУЗ
Иванникова 7, Калининград
8085
ТВ7 (ASCII)
16041750
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0	0	1,195	0	0	1,193	0	0	24	0	20,5	20,5	0	0	-
22.08.2025	0	0	4,287	0	0	4,281	0	0	24	0	21,5	22	0,2	0,19	-
23.08.2025	0	0	5,932	0	0	5,923	0	0	24	0	22,4	22,9	0,32	0,32	-
24.08.2025	0	0	5,977	0	0	5,968	0	0	24	0	22,6	23,4	0,32	0,32	-
25.08.2025	0,002	0	5,258	0	0	5,248	0	0	24	0	23,1	23,5	0,33	0,32	-
26.08.2025	0,143	0	25,955	0	0	25,808	0	0	24	0	35,3	34,1	0,36	0,35	-
27.08.2025	0,094	0	49,01	0	0	48,345	0	0	24	0	53,2	52,9	0,4	0,38	-
28.08.2025	0,16	0	28,343	0	0	27,83	0	0	24	0	62,9	61,5	0,41	0,38	-
29.08.2025	0,194	0	20,067	0	0	19,7	0	0	24	0	63,3	61	0,41	0,38	-
30.08.2025	0,039	0	25	0	0	24,545	0	0	24	0	63	62,7	0,41	0,38	-
31.08.2025	0,031	0	22,032	0	0	21,633	0	0	24	0	63	62,6	0,4	0,38	-
01.09.2025	0,143	0	19,968	0	0	19,605	0	0	24	0	63	61,2	0,4	0,38	-
02.09.2025	0,281	0	20,038	0	0	19,671	0	0	24	0	63,2	59,8	0,4	0,38	-
03.09.2025	0,096	0	21,827	0	0	21,433	0	0	24	0	62,8	61,7	0,4	0,38	-
04.09.2025	0,109	0	19,542	0	0	19,189	0	0	24	0	62,9	61,5	0,39	0,39	-
05.09.2025	0,104	0	14,975	0	0	14,702	0	0	24	0	63,1	61,4	0,39	0,4	-
06.09.2025	0,062	0	17,382	0	0	17,067	0	0	24	0	63	62,1	0,39	0,4	-
07.09.2025	0,156	0	18,628	0	0	18,289	0	0	24	0	63	60,9	0,4	0,4	-
08.09.2025	0,122	0	14,658	0	0	14,39	0	0	24	0	63,2	61,2	0,4	0,39	-
09.09.2025	0,15	0	15,725	0	0	15,438	0	0	24	0	63,2	60,9	0,39	0,4	-
10.09.2025	0,157	0	17,163	0	0	16,85	0	0	24	0	63,1	60,9	0,4	0,4	-
11.09.2025	0,148	0	21,897	0	0	21,502	0	0	24	0	62,9	61,3	0,41	0,4	-
12.09.2025	0,098	0	19,04	0	0	18,695	0	0	24	0	62,9	61,7	0,41	0,4	-
13.09.2025	0,061	0	18,688	0	0	18,348	0	0	24	0	63	62,2	0,41	0,4	-
14.09.2025	0,14	0	20,587	0	0	20,214	0	0	24	0	63	61,3	0,41	0,4	-
15.09.2025	0,181	0	20,353	0	0	19,982	0	0	24	0	63	60,9	0,41	0,4	-
16.09.2025	0,104	0	20,875	0	0	20,495	0	0	24	0	63	61,8	0,41	0,41	-
17.09.2025	0,136	0	24,085	0	0	23,647	0	0	24	0	63,1	61,7	0,41	0,41	-
18.09.2025	0,167	0	22,067	0	0	21,662	0	0	24	0	63,4	61,5	0,42	0,4	-
19.09.2025	0,092	0	21,85	0	0	21,448	0	0	24	0	63,5	62,4	0,42	0,4	-
20.09.2025	0,037	0	20,22	0	0	19,853	0	0	24	0	63,1	62,6	0,43	0,4	-
Итого:	3,207	0	582,624	0	0	572,954	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,766														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	3,218	301,94	0	0	296,656	0	0	704	434
20.09.2025	6,427	884,565	0	0	869,612	0	0	1448	434

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 15:46:55