


#119689#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

КГТУ, ФГБОУ ВО
Баранова 43, Калининград

Заводской номер счётчика 1646333	Показания прибора, Гкал 20.03.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.02.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	905,623	756,571	149.052
Количество тепловой энергии, система 2	0,001	0	0.001



Подпись исполнителя



#119687#

Отчёт за период с 20.02.2025 по 20.03.2025.

Номер абонента

0

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

ТЭМ-104

Заводской номер

1646333

Номер системы

1

Отчёт сформирован

24.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	T _{нар} , ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.02.2025	-	7,478	282,473	273,596	274,438	269,902	24	24	0	0	81,1	53,9	9,1	5,1
22.02.2025	-	6,594	256,473	248,156	249,736	245,127	24	24	0	0	77,5	51,2	9,1	5,1
23.02.2025	-	6,575	272,055	263,93	265,16	260,701	24	24	0	0	76	51,3	9,1	5,1
24.02.2025	-	6,249	271,57	263,707	265,035	260,596	24	24	0	0	73,8	50,4	9,1	5,1
25.02.2025	-	6,135	276,707	268,973	270,311	265,895	24	24	0	0	72,2	49,6	9,1	5,1
26.02.2025	-	5,649	242,164	234,52	236,617	232,006	24	24	0	0	71,9	48,1	9,1	5,1
27.02.2025	-	5,397	225,629	217,982	220,492	215,73	24	24	0	0	71,6	47,2	9,1	5,1
28.02.2025	-	5,557	234,785	227,205	229,447	224,834	24	24	0	0	71,6	47,4	9,1	5,1
01.03.2025	-	5,94	248,773	240,953	242,879	238,279	24	24	0	0	73,2	48,9	9,1	5,1
02.03.2025	-	5,539	225,951	218,189	220,668	215,893	24	24	0	0	72,7	47,7	9,1	5,1
03.03.2025	-	5,19	205,969	198,326	201,242	196,361	24	24	0	0	72	46,2	9,1	5,1
04.03.2025	-	4,914	189,77	182,26	185,459	180,547	24	24	0	0	71,5	45,1	9,1	5,1
05.03.2025	-	4,618	172,625	165,27	168,701	163,775	24	24	0	0	71,6	44,3	9,1	5,1
06.03.2025	-	4,141	147,258	140,164	143,928	138,994	24	24	0	0	71,3	42,6	9,1	5,1
07.03.2025	-	4,196	155,84	148,646	152,326	147,324	24	24	0	0	71,3	43,8	9,1	5,1
08.03.2025	-	4,068	153,809	146,65	150,34	145,314	24	24	0	0	71,2	44,3	9,1	5,1
09.03.2025	-	3,913	145,723	138,734	142,426	137,488	24	24	0	0	71,4	44	9,1	5,1
10.03.2025	-	3,287	112,379	105,574	109,855	104,75	24	24	0	0	71	41,2	9,1	5,1
11.03.2025	-	4,938	198,227	190,887	193,77	189,037	24	24	0	0	71,2	45,7	9,1	5,1
12.03.2025	-	4,837	193,395	186,105	189,02	184,295	24	24	0	0	71,4	45,9	9,1	5,1
13.03.2025	-	5,147	202,086	194,648	197,367	192,688	24	24	0	0	72,6	46,7	9,1	5,1
14.03.2025	-	5,7	228,352	220,512	222,824	218,094	24	24	0	0	74,1	48,6	9,1	5,1
15.03.2025	-	5,842	229,051	221,078	223,324	218,57	24	24	0	0	75,5	49,4	9,1	5,1
16.03.2025	-	5,808	228,316	220,328	222,621	217,832	24	24	0	0	75,3	49,3	9,1	5,1
17.03.2025	-	6,268	250,184	242,051	243,816	239,168	24	24	0	0	76,2	50,6	9,1	5,1
18.03.2025	-	5,622	223,422	215,648	217,984	213,281	24	24	0	0	74,3	48,6	9,1	5,1
19.03.2025	-	5,094	205,586	197,863	200,852	195,848	24	24	0	0	72,1	46,8	9,1	5,1
20.03.2025	-	4,356	179,605	171,656	175,508	169,871	24	24	0	0	71,7	47	9,1	5,1
Итого:	-	149,052	5958,177	5743,611	5816,146	5682,2	672	672	-	-	73,12	47,35	9,1	5,1

Общее время работы системы

672 час.

Период нормальной работы системы

672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	T _{нар} , ч	T _{тп} , ч
20.02.2025	756,571	30051,451	28958,25	29323,143	28642,803	5285,23	0
20.03.2025	905,623	36009,625	34701,863	35139,289	34325,004	5957,23	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#119688#

Отчёт за период с 20.02.2025 по 20.03.2025.

Номер абонента

0

Порядковый номер

ТЭМ-104

Тип теплосчётчика

Заводской номер

1646333

Номер системы

2

Отчёт сформирован

24.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNар, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.02.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	81	53,8	9,1	5,1
22.02.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	77,5	51,2	9,1	5,1
23.02.2025	-	0	0,003	0,026	0,003	0,026	24	24	0	0	77,3	53	9,1	5,1
24.02.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	73,8	50,3	9,1	5,1
25.02.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	72,2	49,6	9,1	5,1
26.02.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	71,8	48	9,1	5,1
27.02.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	71,6	47,2	9,1	5,1
28.02.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	71,6	47,4	9,1	5,1
01.03.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	73,3	48,8	9,1	5,1
02.03.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	72,6	47,5	9,1	5,1
03.03.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	72	46,2	9,1	5,1
04.03.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	71,6	45	9,1	5,1
05.03.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	71,6	44,2	9,1	5,1
06.03.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	71,3	42,1	9,1	5,1
07.03.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	71,3	42,8	9,1	5,1
08.03.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	71,3	42,6	9,1	5,1
09.03.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	71,4	42,3	9,1	5,1
10.03.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	71	39,7	9,1	5,1
11.03.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	71,1	45,5	9,1	5,1
12.03.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	71,4	45,8	9,1	5,1
13.03.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	72,6	46,6	9,1	5,1
14.03.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	74,1	48,5	9,1	5,1
15.03.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	75,5	49,1	9,1	5,1
16.03.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	75,3	48,9	9,1	5,1
17.03.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	76,2	50,4	9,1	5,1
18.03.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	74,1	48,2	9,1	5,1
19.03.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	72,1	45,7	9,1	5,1
20.03.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	71,5	43,4	9,1	5,1
Итого:	-	0	0,003	0,026	0,003	0,026	672	672	-	-	73,15	46,92	9,1	5,1

Общее время работы системы

672 час.

Период нормальной работы системы

672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	Ttn, ч
20.02.2025	0	0,03	3,292	0,029	3,264	5285,23	0
20.03.2025	0,001	0,033	3,318	0,032	3,29	5957,23	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения