

#124306#

Абонент: Гайдара 43, СКМ-2
ДС № 109

Тип: СКМ-2
Номер: 0000111264
Конфигурация: U0 / U0

ОТЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЕННОЕ ТЕПЛО И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ
за период с 21.03.2025 по 20.04.2025

Дата	Количество тепловой энергии		Расход теплоносителя							Температура теплоносителя							Давление					Время наработки, Т нараб., Час
			Под. труб. V1, м3	Обр. труб. V2, м3	Раз-сть , V1-V2	Под. труб. V3, м3	Обр. труб. V4, м3	Раз-сть, V3-V4	V5, Гкал	Под. труб. t1, t°C	Обр. труб. t2, t°C	Раз-сть t1-t2	Под. труб. t3, t°C	Обр. труб. t4, t°C	Раз-сть t3-t4	t5, t°C	P1 под. ,кПа	P2 обр. ,кПа	P3 под. ,кПа	P4 обр. ,кПа	P5 ,кПа	
	Q1, Гкал	Q2, Гкал	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	23
21-22.03.2025	0,21	1,67	17,76	15,11	2,65	83,67	83,73	-0,06	0,00	57,26	52,36	4,90	55,81	41,94	13,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
22-23.03.2025	0,09	1,65	15,28	15,26	0,02	83,71	83,76	-0,05	0,00	57,19	52,31	4,88	55,91	42,36	13,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
23-24.03.2025	0,08	1,64	15,24	15,25	-0,01	83,81	83,88	-0,07	0,00	56,99	52,08	4,91	55,84	42,43	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
24-25.03.2025	0,22	1,66	18,01	15,08	2,93	83,81	83,88	-0,07	0,00	57,16	52,15	5,01	49,39	38,81	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
25-26.03.2025	0,20	1,67	17,62	15,18	2,44	83,89	83,96	-0,07	0,00	55,04	50,92	4,12	41,97	34,37	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
26-27.03.2025	0,22	1,65	17,91	15,15	2,76	84,11	84,17	-0,06	0,00	56,48	51,53	4,95	41,38	33,88	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
27-28.03.2025	0,20	1,65	17,62	15,23	2,39	83,98	84,05	-0,07	0,00	56,47	51,30	5,17	40,98	33,44	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
28-29.03.2025	0,19	1,65	17,44	15,26	2,18	85,17	85,24	-0,07	0,00	56,61	51,33	5,28	40,49	32,99	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
29-30.03.2025	0,08	1,59	15,35	15,42	-0,07	85,61	85,68	-0,07	0,00	57,05	51,71	5,34	39,99	32,84	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
30-31.03.2025	0,08	1,57	15,34	15,39	-0,05	84,92	84,99	-0,07	0,00	53,89	49,18	4,71	39,74	32,74	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
31-01.04.2025	0,21	1,61	17,91	15,22	2,69	84,65	84,72	-0,07	0,00	56,11	50,75	5,36	39,52	32,36	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
01-02.04.2025	0,22	1,64	17,94	15,23	2,71	82,92	82,98	-0,06	0,00	56,29	50,91	5,38	39,39	31,96	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
02-03.04.2025	0,23	1,61	18,11	15,21	2,90	80,97	81,03	-0,06	0,00	56,54	51,17	5,37	39,48	32,13	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
03-04.04.2025	0,24	1,59	18,30	15,19	3,11	81,54	81,60	-0,06	0,00	56,27	51,00	5,27	39,49	32,30	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
04-05.04.2025	0,20	1,58	17,63	15,29	2,34	81,11	81,17	-0,06	0,00	56,34	51,12	5,22	39,56	32,27	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
05-06.04.2025	0,09	1,58	15,46	15,46	0,00	79,11	79,17	-0,06	0,00	56,58	51,31	5,27	39,75	32,29	7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
06-07.04.2025	0,08	1,67	15,40	15,46	-0,06	78,66	78,71	-0,05	0,00	56,62	51,30	5,32	40,50	32,65	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
07-08.04.2025	0,23	1,68	18,35	15,30	3,05	79,38	79,44	-0,06	0,00	56,90	51,40	5,50	39,90	32,03	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
08-09.04.2025	0,21	1,64	18,00	15,40	2,60	79,50	79,56	-0,06	0,00	56,41	50,99	5,42	39,53	31,86	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
09-10.04.2025	0,23	1,64	18,41	15,41	3,00	79,28	79,33	-0,05	0,00	56,25	50,88	5,37	39,62	31,92	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
10-11.04.2025	0,22	1,66	18,25	15,45	2,80	78,59	78,64	-0,05	0,00	56,42	51,06	5,36	39,92	32,12	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
11-12.04.2025	0,22	1,64	18,16	15,49	2,67	79,68	79,74	-0,06	0,00	56,50	51,24	5,26	40,00	32,42	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
12-13.04.2025	0,09	1,61	15,54	15,65	-0,11	80,32	80,38	-0,06	0,00	56,62	51,36	5,26	40,26	32,91	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
13-14.04.2025	0,08	1,56	15,51	15,65	-0,14	82,14	82,20	-0,06	0,00	56,80	51,54	5,26	40,35	33,32	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
14-15.04.2025	0,21	1,55	18,03	15,44	2,59	85,95	86,02	-0,07	0,00	49,55	45,59	3,96	40,23	33,58	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
15-16.04.2025	0,22	1,53	18,21	15,36	2,85	90,75	90,82	-0,07	0,00	45,18	41,79	3,39	39,63	33,49	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
16-17.04.2025	0,21	1,55	18,02	15,41	2,61	92,99	93,07	-0,08	0,00	45,61	42,22	3,39	39,52	33,45	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
17-18.04.2025	0,22	1,54	18,23	15,43	2,80	103,22	103,32	-0,10	0,00	45,91	42,51	3,40	39,53	33,95	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
18-19.04.2025	0,19	0,72	17,75	15,53	2,22	53,10	53,15	-0,05	0,00	46,01	42,71	3,30	34,29	31,28	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
19-20.04.2025	0,08	0,00	15,49	15,67	-0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	45,91	42,66	3,25	27,84	27,13	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
20-21.04.2025	0,08	0,00	15,51	15,70	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15	42,69	3,46	27,30	26,56	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
Итого	5,33	46,00	531,78	476,28	55,50	2 396,54	2 398,39	-1,85	0,00	54,16	49,39	4,78	40,87	33,48	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00
Температура программируемая Т5:																						
Разность показаний. dV12=V1-V2: -0,19 / 3,11 dT12= T1-T2: 4,78 dV34=V3-V4: -0,10 / 0,00 dT34= T3-T4: 7,40																						

Показания интеграторов	На 00:00 21.03.2025	На 00:00 21.04.2025	Результат за период	На 21.04.2025 10:59:00
Количество тепловой энергии(1-й канал Е1), Гкал	370,92	376,25	5,33	376,36

Количество тепловой энергии(2-й канал E2), Гкал	1 942,01	1 988,02	46,00	1 988,02
Суммарное количество тепловой энергии E1+E2, Гкал	2 312,93	2 364,27	51,33	2 364,38
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе (1-й канал V1), м3	31 995,15	32 526,94	531,78	32 535,43
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе (1-й канал V2), м3	26 790,14	27 266,42	476,28	27 273,52
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе (2-й канал V3), м3	93 214,21	95 610,74	2 396,54	95 610,74
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе (2-й канал V4), м3	92 089,23	94 487,62	2 398,39	94 487,62
Расход в трубопроводе V5, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
Время наработки Т, Час	49 961,52	50 705,48	744,00	50 716,47
Время неработы, Час	---	---	0,00	---

Подписи
потребителя

Сформировано 21.04.2025 10:51:58



Подписи
поставщика

