

#118941#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Школа №11, МАОУ СОШ
Мира 1, Калининград (новый корпус)
3914

Заводской номер счётчика 23197064	Показания прибора, ГДж 20.03.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.02.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2355,988	1822,405	533.583	127.444

Подпись исполнителя



#118842#

Отчёт за период с 20.02.2025 по 20.03.2025.

Номер абонента 3914
 Порядковый номер 9978
 Тип теплосчётчика TB7 (ASCI)
 Заводской номер 23197064
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 24.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.02.2025	-	44,581	0	366,555	360,865	0	356,457	356,708	0	24	0	79,4	49,6	0,5	0,35
22.02.2025	-	39,306	0	329,61	325,025	0	321,184	321,726	0	24	0	76,1	46,9	0,51	0,35
23.02.2025	-	39,626	0	365,24	360,565	0	356,286	356,721	0	24	0	74,4	47,9	0,51	0,35
24.02.2025	-	36,452	0	325,055	320,73	0	317,335	317,647	0	24	0	73,1	45,7	0,51	0,35
25.02.2025	-	36,159	0	331,445	327,185	0	323,756	324,051	0	24	0	72	45,4	0,51	0,35
26.02.2025	-	33,69	0	294,925	291,05	0	288,076	288,436	0	24	0	72,1	44,2	0,51	0,35
27.02.2025	-	32,457	0	280,015	276,29	0	273,523	273,853	0	24	0	72	43,7	0,52	0,35
28.02.2025	-	34,719	0	307,315	303,45	0	300,151	300,646	0	24	0	72,3	44,7	0,51	0,35
01.03.2025	-	26,107	0	253,285	250,31	0	247,425	247,766	0	24	0	72	46,8	0,51	0,35
02.03.2025	-	13,266	0	132,885	131,44	0	129,88	130,108	0	24	0	71,1	46,7	0,52	0,35
03.03.2025	-	12,624	0	126,745	125,37	0	123,955	124,154	0	24	0	70	45,7	0,52	0,35
04.03.2025	-	11,929	0	111,61	110,29	0	109,106	109,273	0	24	0	70,8	44,7	0,51	0,35
05.03.2025	-	8,864	0	111,555	110,555	0,05	109,484	109,561	0,05	24	0	63,5	44,2	0,45	0,34
06.03.2025	-	10,248	0,008	91,185	89,985	0	89,17	89,234	0	24	0	70,1	42,7	0,52	0,35
07.03.2025	-	11,53	0	115,12	113,84	0,01	112,578	112,74	0,01	24	0	70,1	45,6	0,51	0,34
08.03.2025	-	11,403	0,002	111,235	109,94	0	108,737	108,865	0	24	0	70,8	45,8	0,52	0,35
09.03.2025	-	11,159	0	109,53	108,27	0	107,079	107,209	0	24	0	70,7	45,8	0,52	0,34
10.03.2025	-	8,889	0	80,315	79,275	0	78,546	78,596	0	24	0	70,1	43,1	0,53	0,34
11.03.2025	-	9,771	0	91	89,78	0	88,984	88,975	0	24	0	70,2	44	0,52	0,35
12.03.2025	-	9,744	0	89,625	88,42	0	87,631	87,639	0	24	0	70,4	43,9	0,52	0,35
13.03.2025	-	10,411	0	108,905	107,675	0	106,584	106,645	0	24	0	68,8	45,5	0,5	0,35
14.03.2025	-	11,535	0	116,87	115,49	0	114,204	114,289	0	24	0	71,4	47,3	0,51	0,35
15.03.2025	-	12,561	0	134,73	133,235	0	131,537	131,667	0	24	0	73	50,2	0,51	0,35
16.03.2025	-	11,757	0	117,77	116,36	0	114,99	115,092	0	24	0	72,7	48,4	0,51	0,35
17.03.2025	-	12,697	0	129,96	128,44	0	126,843	126,974	0	24	0	73,4	49,5	0,51	0,35
18.03.2025	-	11,12	0	107,28	105,915	0	104,798	104,841	0	24	0	72	46,7	0,52	0,35
19.03.2025	-	10,658	0	103,655	102,36	0	101,329	101,373	0	24	0	70,8	45,7	0,52	0,35
20.03.2025	-	10,319	0	103,81	102,575	0	101,474	101,526	0	24	0	71	46,7	0,52	0,35
Итого:	-	533,582	0,01	4947,23	4884,685	0,06	4831,102	4836,315	0,06	672	0	71,58	45,97	0,51	0,35

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	1822,405	23982,455	23766,53	5,34	23416,889	23436,75	5,274	3070	33
20.03.2025	2355,988	28929,685	28651,215	5,4	28247,992	28273,066	5,333	3742	33

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения